



LINIA ZASILAJĄCA YKY 5x25mm² do RG



TN-S


OCHRONA OD PORAŻEŃ
SAMOCZYNNE SZYBKE
WYŁĄCZANIE ZASILANIA
wg. PN-HD 60364-4-41:2009

Cu 3x20 mm²



R<10 Ω - bednarka uziom fundamentowy

Obudowa natynkowa IP30, gł. 205 mm



P _I =	30,50 kW
P _S =	15,25 kW
I _S =	22,96 A
I _n =	40,00 A
f _i =	0,96
k=	0,50

Niniejsza dokumentacja stanowi własność B.U.P.W. ARCHPEAK Paweł Wyczałkowski i może być wykorzystywana zgodnie z zamówieniem. Udostępnianie osobie trzeciej lub kopiowanie wymaga pisemnej zgody firmy B.U.P.W. ARCHPEAK Paweł Wyczałkowski.			JEDNOSTKA PROJEKTOWA: UL. BRACI GIERZYŃSKICH 69 ZIELONA GÓRA 65-140 NIP. 929-175-43-39	
Biuro usług projektowo-wykonawczych ARCHPEAK				
TYTUŁ/OBIĘKT/ADRES:	Rozbudowa Kompleksu Przyrodniczo-Edukacyjnego mini zoo przy ul. Botanicznej w Zielonej Górze dz. nr 956/3, obręb 37 w ramach projektu pn.: "Europark - Wykorzystanie dziedzictwa przyrodniczo-kulturowego do rozwoju turystyki w obszarze przygranicznym" współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR) w ramach Programu Współpracy INTERREG V A Brandenburgia-Polska 2014-2020- II ETAP AZYL DLA ZWIERZĄT			
INWESTOR/ADRES:	Miasto Zielona Góra, ul. Podgórna 22, 65-424 Zielona Góra - Zakład Gospodarki Mieszkaniowej ul. Zjednoczenia 110, 65-120 Zielona Góra			DATA: 01.2022
FAZA OPRACOWANIA:	PROJEKT TECHNICZNY- ZAMIENNY			SKALA: ---
TYTUŁ RYSUNKU:	SCHEMAT ROZDZIELNI T-ZABIEGOWY			
BRANŻA:	ELEKTRYCZNA	NUMER UPRAWNIENI:	PODPIS:	RYS. NR
PROJEKTANT:	mgr inż. Marek Mejstertowicz UPRAWNIENIA W SPECJ. INSTALACYJNO-INŻYNIERYJNEJ	LBS/0046/POOE/13		E.1A.02
SPRAWDZAJĄCY:	inż. Adam Tramś UPRAWNIENIA W SPECJ. INSTALACYJNO-INŻYNIERYJNEJ	73/83/ZG		TOM III