

BUDYNEK A PARTER (od ul. Łozowej)



LEGENDA:

- instalacja freonowa
- kasetonowa wewnętrzna jednostka klimatyzacji typu VRF z układem pomiarowym
- ścienna wewnętrzna jednostka klimatyzacji typu VRF
- pion instalacji freonowej
- instalacja skroplin

Rodzielacz typu Y

INDEX	Rozdzielacz
Y1	ARBLN01621
Y2	ARBLN03321
Y3	ARBLN07121
Y4	ARBLN14521
Y5	ARBLN23220
Y6	ARBLB01621
Y7	ARBLB03321
Y8	ARBLB07121
Y9	ARBLB14521
Y10	ARBLB23220

UWAGI:

1.Nie wolno brać żadnego wymiaru mierząc bezpośrednio z rysunku. Obowiązkiem Wykonawcy jest sprowdzenie wymiaru w naturze.
2.Przepusty należy wykonywać po odkryciu elementów nośnych
3.W sprawach nieokreślonych dokumentacją obowiązują:
- Prawo budowlane
- warunki techniczne, jakim powinny odpowiadać budynki ich usytuowanie
- warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano–montażowych (wg Ministerstwa Budownictwa i Instytutu Techniki Budowlanej),
- normy Polskiego Komitetu Normalizacyjnego (P.K.N.),
- instrukcje, wytyczne, świadectwa dopuszczenia, atesty Instytutu Techniki Budowlanej,
- instrukcje, wytyczne i warunki techniczne producentów i dostawców materiałów budowlano–instalacyjnych,
- przepisy techniczne instytucji kontrolujących jakość materiałów i wykonywanych robót.
4. Wszelkie zmiany winny być przedstawione nadzorowi autorskiemu.

INWESTOR:
Szkoła Aspirantów Państwowej Straży Pożarnej w Poznaniu
ul. Czechosłowacka 27, 61-459 Poznań

PROJEKTANT:
USŁUGI PROJEKTOWO-WYKONAWCZE
BUDSANRISE Krzysztof Jekiel
ul.Giżycka 5/14, 60-106 Poznań
www.budsanrise.pl

STADIUM: PROJEKT BUDOWLANY
BRANŻA: SANITARNA

TEMAT:
INSTALACJA KLIMATYZACJI W BUDYNKACH ADMINISTRACYJNO-DYDAKTYCZNYCH SZKOŁY ASPIRANTÓW PSP W POZNANIU PRZY UL. CZECHOSŁOWACKIEJ 27

PROJEKTANT: inż. Michał Maciejewski nr upr. 63/75/Pm

TYTUŁ RYSUNKU:
BUDYNEK A
RZUT PARTERU

SKALA: 1:100
DATA: 12.2020
NR RYSUNKU: IS-01