

## ODPOWIEDZI NA PYTANIA

w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, którego wartość szacunkowa nie przekracza kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 3 ust. 1 pkt 1 ustawy, realizowanym w trybie podstawowym pn: **Remont dróg gminnych nr 119149G i nr 119050G na odcinku Siemianice – Niewierowo zlokalizowanych na dz. nr 120/2, 99, 67, 65/2 i 31 w obrębie ewidencyjnym Siemianice w Gminie Redzikowo.**

Gmina Redzikowo reprezentowana przez Wójta Gminy jako Zamawiający w niniejszym postępowaniu w oparciu o dyspozycje zawarte w art. 284 ustawy Prawo Zamówień Publicznych, odpowiada na pytania zadane do Specyfikacji Warunków Zamówienia (SWZ):

### **Pytanie nr 1:**

Prosimy o potwierdzenie, że wycenę należy wykonać na podstawie przedmiaru.

### **Odpowiedź nr 1 Zamawiającego:**

Zamawiający potwierdza, że wycenę należy wykonać na podstawie przedmiaru.

### **Pytanie nr 2:**

Prosimy o informację czy należy wykonać odcinki próbne dla warstw z MMA. Jeżeli tak to prosimy o wskazanie miejsca oraz powierzchni do wykonania.

### **Odpowiedź nr 2 Zamawiającego:**

Zamawiający informuje, iż dla przedmiotowej inwestycji nie przewiduje wykonania odcinków próbnych dla warstw z MMA.

### **Pytanie nr 3:**

Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający załączył do SWZ całą dokumentację projektową i techniczną potrzebną do wykonania przedmiotu zamówienia oraz że dokumentacja ta jest kompletna i odzwierciedla stan faktyczny w zakresie warunków realizacji zamówienia, zaś brak jakichkolwiek dokumentów istotnych dla oceny warunków realizacji inwestycji nie obciążą Wykonawcy.

### **Odpowiedź nr 3 Zamawiającego:**

Zamawiający w postępowaniu przetargowym poinformował, iż na przedmiotową inwestycję nie posiada dokumentacji technicznej. W związku z tym wycenę oferty należy dokonać w oparciu o załączony do postępowania przedmiar robót i opis przedmiotu zamówienia.

### **Pytanie nr 4:**

Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający dysponuje wszelkimi wymaganymi prawem decyzjami administracyjnymi oraz uzgodnieniami potrzebnymi w celu wykonania zamówienia, które zachowują ważność na okres wykonywania zadania, a skutki ewentualnych braków nie obciążają wykonawcy.

### **Odpowiedź nr 4 Zamawiającego:**

Przedmiotowa inwestycja stanowi remont dróg. Zamawiający przewiduje jedynie do uzyskania zgłoszenie rozpoczęcia robót.

### **Pytanie nr 5:**

Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiającemu przysługuje prawo dysponowania nieruchomościami na cele budowlane w zakresie całego terenu, na którym będzie realizowana inwestycja, a ewentualne braki w tym zakresie nie obciążają Wykonawcy.

### **Odpowiedź nr 5 Zamawiającego:**

Zamawiający potwierdza.

### **Pytanie nr 6:**

Prosimy o potwierdzenie, że w przypadku napotkania na niezainwentaryzowane lub błędnie zainwentaryzowane instalacje podziemne, w stosunku do stanu wynikającego z dokumentacji projektowej

załączonej do SWZ i stanowiącej podstawę wyceny oferty, w przypadku konieczności dokonania ich przebudowy lub naprawy, Wykonawca otrzyma wynagrodzenie dodatkowe, a termin wykonania zamówienia ulegnie stosownemu wydłużeniu.

**Odpowiedź nr 6 Zamawiającego:**

Zamawiający informuje, iż na przedmiotową inwestycję nie posiada dokumentacji technicznej. Wycenę oferty należy sporządzić w oparciu o załączony do postępowania przedmiar robót i opis przedmiotu zamówienia. Prace należy wykonać z należytą starannością z uwzględnieniem wszystkich warunków występujących w trakcie budowy.

**Pytanie nr 7:**

Prosimy o potwierdzenie, że w przypadku wystąpienia braków lub błędów w zakresie opisu przedmiotu zamówienia określonego w dokumentacji załączonej do SWZ i stanowiącej podstawę wyceny oferty, w przypadku konieczności wykonania robót wynikających z zaistnienia ww. okoliczności wykonawca otrzyma wynagrodzenie dodatkowe, a termin wykonania zamówienia ulegnie stosownemu wydłużeniu.

**Odpowiedź nr 7 Zamawiającego:**

Zamawiający informuje, iż na przedmiotową inwestycję nie posiada dokumentacji technicznej. Wycenę oferty należy sporządzić w oparciu o załączony do postępowania przedmiar robót i opis przedmiotu zamówienia. Prace należy wykonać z należytą starannością z uwzględnieniem wszystkich warunków występujących w trakcie budowy.

**Pytanie nr 8:**

Prosimy o informację, czy Zamawiający dopuszcza możliwość zastosowania równoważnego materiału do kruszywa łamanego, czyli kruszywa betonowego (przekrusz betonowy).

**Odpowiedź nr 8 Zamawiającego:**

Zamawiający nie dopuszcza zastosowania materiału równoważnego czyli kruszywa betonowego (przekrusz betonowy).

**Pytanie nr 9:**

Prosimy o potwierdzenie, że Wykonawca ma wykonać tylko regulację wysokościową urządzeń obcych zlokalizowanych na inwestycji przy zastosowaniu materiałów istniejących, a koszt elementów uszkodzonych lub ich brak, wymaganych do regulacji (jeżeli takie się pojawią) nie obciążą Wykonawcy.

**Odpowiedź nr 9 Zamawiającego:**

Zamawiający wymaga regulacji wysokościowej urządzeń obcych zlokalizowanych na inwestycji z materiałów całych, nieuszkodzonych. W przypadku natrafienia na uszkodzone elementy lub ich brak - wymienić na nowe – koszty wymiany Wykonawca winien skalkulować w ofercie.

**Pytanie nr 10:**

Prosimy o potwierdzenie, że w przypadku napotkania kolizji z siecią nieujęta w projekcie, obowiązek usunięcia kolizji spoczywa na gestorze sieci oraz o potwierdzenie, że w przypadku wystąpienia ww. kolizji Zamawiający, wydłuży termin realizacji inwestycji stosownie do zaistniałych okoliczności.

**Odpowiedź nr 10 Zamawiającego:**

Zamawiający informuje, iż na przedmiotową inwestycję nie posiada dokumentacji projektowej. Planowana inwestycja to remont dróg – Zamawiający nie przewiduje wystąpienia kolizji.

**Pytanie nr 11:**

Prosimy o informację czy Zamawiający oczekuje, aby zawrzeć w wycenie wymianę mnicha przy przepuszczeniu na nowy. Jeżeli tak to prosimy o załączenie opisu nowego urządzenia wodnego.

**Odpowiedź nr 11 Zamawiającego:**

Zamawiający wymaga oczyszczenia przepustu i zamontowanie elementów z Katalogu Typowych Elementów.

**Pytanie nr 12:**

Czy Zamawiający oczekuje oprócz oczyszczenia rowów wzdłuż drogi, usunąć krzaki oraz oczyścić rowy zlokalizowane prostopadle do drogi tj. na przedłużeniu przepustów. Jeżeli tak to na jakiej długości od przepustów.

**Odpowiedź nr 12 Zamawiającego:**

Zamawiający wymaga, aby rowy były oczyszczone zgodnie ze sztuką budowlaną, istniejące zakrzaczenia w rowie należy usunąć. Prostopadle rowy oczyścić na długości 5 m.

**Pytanie nr 13:**

Prosimy o informację czy Zamawiający oczekuje, aby zawrzeć w wycenie utwardzenie dna rowu na wlocie oraz wylocie wraz ze skarpami. Jeżeli tak to poprosimy o informację na jakiej długości oraz z jakiego materiału należy to wykonać.

**Odpowiedź nr 13 Zamawiającego:**

Zamawiający informuje, że odpowiedź została zawarta w pytaniu nr 11.

**Pytanie nr 14:**

Prosimy o udostępnienie decyzji administracyjnej zezwalającej na realizację robót budowlanych ZRID/PnB/Zgłoszenie

**Odpowiedź nr 14 Zamawiającego:**

W załączeniu kopia zgłoszenia na odcinek drogi Siemianice – Niewierowo. Odnośnie odcinka drogi w samym Niewierowie zgłoszenie jest na etapie przygotowania.

**Pytanie nr 15:**

W związku z faktem, że przedmiotowy przepust jest zalany w całości i nie ma możliwości weryfikacji jego stanu, prosimy o wskazanie konkretnych elementów które należy wymienić. Brak tych informacji uniemożliwia rzetelną wycenę przez Wykonawców.

**Odpowiedź nr 15 Zamawiającego:**

Zamawiający informuje, że nie przewiduje się wymiany przepustów jedynie wymianę wlotów i wylotów.

**Pytanie nr 16:**

W związku z realizacją prac na zadaniu:” Przebudowa ulicy Rybackiej, Wiejskiej, Robotniczej i Krótkiej w Siemianicach” prosimy o wskazanie drogi dojazdowej zapewniającej realizację prac budowlanych na przedmiotowym zadaniu. Jednocześnie informujemy, że ul. Sportową nie ma możliwości dowieźć materiały budowlane na plac budowy.

**Odpowiedź nr 16 Zamawiającego:**

Zamawiający informuje, iż należy dostosować dostawy materiałów do istniejącego układu drogowego.

**Pytanie nr 17:**

Zgodnie z zapisami w dokumentacji przetargowej Zamawiający oczekuje regulację istniejących chodników, aby dostosować się do nowych rzędnych dróg. Prosimy o informację jakim materiałem należy „podnieść” przedmiotowy chodnik. Podbudowa 0/31,5 90/3?

**Odpowiedź nr 17 Zamawiającego:**

Chodnik należy „podnieść” kruszywem łamanym 0-31,5 90/3.

**Pytanie nr 18:**

Czy Zamawiający oczekuje odwiezienie na plac ZGK istniejącą nawierzchnię z podbudowy czy Wykonawca może jej ponownie użyć do jakiś prac na zadaniu.

**Odpowiedź nr 18 Zamawiającego:**

Zamawiający informuje, iż na etapie budowy inspektor nadzoru wskaże materiał, który będzie nadawał się do ponownego wbudowania, pozostały materiał nie nadający się do ponownego użytku Wykonawca zutylizuje na własny koszt.

**Pytanie nr 19:**

W związku z realizacją prac w okresie jesiennym, w którym to warunki atmosferyczne mogą być już niesprzyjające, oraz poziom wód w rowach może uniemożliwiać prace, prosimy o informację czy którykolwiek z zakresów prac Zamawiający zezwoli na wykonanie w 2025r.

**Odpowiedź nr 19 Zamawiającego:**

Przedmiotową inwestycję należy zrealizować w terminie określonym w postępowaniu przetargowym. Zamawiający nie zezwoli na wykonanie prac w 2025 r.

**Pytanie nr 20:**

Prosimy o informację czy obszar za chodnikiem należy wyprofilować, zahumusować oraz obsiać trawą.

**Odpowiedź nr 20 Zamawiającego:**

Zamawiający potwierdza. Przedmiotowe prace należy wykonać w pasie drogowym, na odcinku nr 1 zahumusować i obsiać trawą.

**Pytanie nr 21:**

Prosimy o informację czy skarpy rowów należy zahumusować i obsiać trawą.

**Odpowiedź nr 21 Zamawiającego:**

Skarpy rowów należy wyprofilować bez humusowania i obsiania trawą.

**Pytanie nr 22:**

Prosimy o informację czy z pozyskanego destruktu można wykonać pobocza.

**Odpowiedź nr 22 Zamawiającego:**

Zamawiający informuje, iż na etapie budowy inspektor nadzoru inwestorskiego oceni czy destrukc pozyskany z frezowania będzie można wykorzystać do wykonania poboczy.

**Pytanie nr 23:**

Proszę o informację dla jakiej kategorii ruchu należy przyjąć mieszanki mineralno bitumiczne.

**Odpowiedź nr 23 Zamawiającego:**

Mieszanki mineralno – bitumiczne należy przyjąć dla kategorii ruchu KR3.

*Sekretarz Gminy Redzikowo  
Adam Sędziński*