



WZP.271.1.96.2023.AS

Płock, dnia 16.11.2023 roku

WYKONAWCY

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn: **Rozbiórka i budowa budynku komunalnego nr 33 na osiedlu Miodowa Jar wraz z uzyskaniem pozwolenia na użytkowanie w ramach realizacji zadania „Rewitalizacja budynków komunalnych na osiedlu Miodowa Jar - etap XI”.**

Zamawiający – Gmina – Miasto Płock, na podstawie art. 284 ust. 6 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2023 r., poz. 1605 ze zm.) przekazuje w załączeniu treść pytań, które wpłynęły do Zamawiającego w dniu 16.11.2023 roku oraz udziela odpowiedzi:

zapytania z dnia 16.11.2023 roku:

Pyt. 1

Proszę o informację, czy Zamawiający dopuszcza wykonanie okien PCV w kolorze białym.

Odp.

Zamawiający informuje, iż okna PCV należy wykonać zgodnie z zapisami w Opisie Przedmiotu Zamówienia branży budowlanej:

Okna PCV

- „Ponadto należy wykonać zamiennie w stosunku do projektu budowlano-wykonawczego:
- okna PCV w kolorze białym”

Pyt. 2

Proszę o informację, czy drzwi wewnętrzne dwuskrzydłowe D4 - 3 sztuki - mają być wykonane jako aluminiowe.

Odp.

Zamawiający informuje, iż drzwi wewnętrzne dwuskrzydłowe (D4) należy wykonać zgodnie z zapisami w Opisie Przedmiotu Zamówienia branży budowlanej:

Drzwi wewnętrzne dwuskrzydłowe (D4)

„W związku z dostosowaniem budynku do aktualnych wymagań przepisów przeciwpożarowych należy wykonać zamiennie:

- drzwi wewnętrzne dwuskrzydłowe aluminiowe (D4) z klatki schodowej na korytarz o minimalnej szerokości światła otworu dla skrzydła czynnego wynoszącej 90 cm z przeszkleniem górnych kwater drzwi szkłem bezpiecznym”.

Z upoważnienia Prezydenta Miasta Płocka
Magdalena Kucharska
Dyrektor
Wydziału Zamówień Publicznych

