



NARODOWY INSTYTUT ZDROWIA PUBLICZNEGO PZH  
– Państwowy Instytut Badawczy  
NATIONAL INSTITUTE OF PUBLIC HEALTH NIH – National Research Institute  
Zakład Bezpieczeństwa Zdrowotnego Środowiska  
Department of Environmental Health and Safety

## ATEST HIGIENICZNY

B-BK-60210-0998/21

### HYGIENIC CERTIFICATE

ORYGINAŁ

NATIONAL INSTITUTE OF PUBLIC HEALTH NIH – NATIONAL RESEARCH INSTITUTE

Wyrób / product: **ARMEX 5**

Zawierający / containing: ditlenek chloru generowany z chloranu(III) sodu po zakwaszeniu kwasem solnym

Przeznaczony do / destined: uzdatniania i dezynfekcji wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi

Wymieniony wyżej produkt odpowiada wymaganiom higienicznym przy spełnieniu następujących warunków  
/ the above-named product is acceptable according to hygienic criteria with the following conditions:

Wyrób przeznaczony do profesjonalnego stosowania z zachowaniem niezbędnych środków ostrożności, w tym ochrony oczu i skóry przed kontaktem z wyrobem. Wyrób wymaga dozowania ściśle według zaleceń producenta. Na opakowaniu należy umieścić etykietę w języku polskim, zawierającą zalecenia dotyczące środków ostrożności wg karty charakterystyki wyrobu, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawnymi. Wyrób przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci.

W wodzie dezynfekowanej z zastosowaniem wyrobu należy okresowo kontrolować stężenie chloranów i chlorynów.

Wytwórca / producer:

MEXEO Wiesław Hreczuch  
47-225 Kędzierzyn - Koźle  
ul. Energetyków 9

Niniejszy dokument wydano na wniosek / this certificate issued for:

MEXEO Wiesław Hreczuch  
47-225 Kędzierzyn-Koźle  
ul. Energetyków 9

Atest może być zmieniony lub unieważniony po przedstawieniu stosownych dowodów przez którąkolwiek stronę. Niniejszy atest traci ważność po 2024.09.30 lub w przypadku zmian w recepturze albo w technologii wytwarzania wyrobu.

The certificate may be corrected or cancelled after appropriate motivation. The certificate loses its validity after 2024.09.30 or in the case of changes in composition or in technology of production.

Data wydania atestu higienicznego: 30 września 2021

The date of issue of the certificate: 30th September 2021

Kierownik  
Zakładu Bezpieczeństwa Zdrowotnego  
Środowiska

*z g. Maciej Szala*

dr hab. Jolanta Solecka, prof. NIZP PZH-PIB

Kontakt w sprawie niniejszego atestu higienicznego / To contact regarding this hygienic certificate  
Zakład Bezpieczeństwa Zdrowotnego Środowiska NIZP PZH - PIB / Department of Environmental Health and Safety NIPH NIH - NRI  
00-791 Warszawa, ul. Chocimska 24 / 00-791 Warsaw, Chocimska 24, Poland  
e-mail: sekretariat-bk@pzh.gov.pl tel. +48 22 54-21-354, +48 22 54-21-349