

Miasto i Gmina Sztum

Referat Organizacyjny i Zamówień Publicznych
ul. Mickiewicza 39, 82 – 400 Sztum
NIP 579-22-11-352, REGON 170747773
tel. (55) 640 63 01/02, (55) 640 63 03

OR.271.39.2022

WYJAŚNIENIA DO TREŚCI SWZ (2)

Nazwa zadania: **Remont łazienek oraz przebudowa łazienki na pomieszczenie biurowe, znajdujących się w budynku Urzędu Miasta i Gminy Sztum.**

Na podstawie art. 284 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2021 roku Prawo Zamówień Publicznych (Dz.U. z 2022 r., poz. 1710), Zamawiający udziela wyjaśnień.

Pytanie 1:

Brak w przedmiarach zakupu i montażu dwóch przycisków wezwania pomocy w kolorze czerwonym w łazience przystosowanej dla osób niepełnosprawnych. Czy przyjąć do wyceny? jeśli tak, to czy w zestawie z przyciskami ma być zastosowany sygnał optyczno-dźwiękowy zamontowany nad drzwiami od strony zewnętrznej?

Odpowiedz 1:

Nie należy uwzględnić przycisków wezwania pomocy w wycenie oferty.

Pytanie 2:

Brak w przedmiarach zakupu i montażu szafy gospodarczej o wym. 1000x450x2400 mm zamykanej na kluczyk w łazience na parterze. Czy przyjąć do wyceny?

Odpowiedz 2:

Szafa gospodarcza została ujęta w dokumentacji projektowej łazienki na parterze budynku. Szafę o poniższych parametrach należy uwzględnić w wycenie oferty.

Szafa gospodarcza

- **wymiary (SxHxG) : 100 x 45 x 240 cm,**
- **wykonana z płyty laminowanej Dąb Sonoma,**
- **na cokole,**
- **2 fronty, na całą długość, fronty powinny być wyposażone w mocne zamki, umożliwiające solidne zamknięcie frontów i zabezpieczenie przed otwarciem bez użycia klucza,**
- **w środku 5 półek rozmieszczonych proporcjonalnie.**

Pytanie 3:

Jaką należy przyjąć grubość wylewki samopoziomującej po ściągnięciu parkietu?

Odpowiedz 3:

Zamawiający przyjmuje, iż grubość posadzki samopoziomującej nie powinna przekraczać ok 2 cm. tj. grubości obecnie położonego parkietu.

Pytanie 4:

W których łazienkach należy ułożyć płytki na ścianach z oknami?

Odpowiedz 4:

Płytki na ścianach z oknami należy ułożyć w łazience znajdującej się na parterze.

Pytanie 5:

Czy parapety wewnętrzne należy wymienić? Jeżeli tak, to z jakiego materiału należy je wykonać.

Odpowiedz 5:

Parapety wewnętrzne nie podlegają wymianie.

Pytanie 5:

Proszę o potwierdzenie, iż meble biurowe, które należy przenieść na czas remontu będą opróżnione z dokumentów biurowych.

Odpowiedz 5:

Zamawiający potwierdza, iż meble biurowe, które należy przenieść na czas remontu będą opróżnione z dokumentów biurowych.

Pytanie 6:

Z braku miejsca na ustawienie kontenera magazynowego na zewnątrz budynku, czy jest możliwe uzyskanie od Zamawiającego pomieszczenia magazynowego na czas remontu?

Odpowiedz 6:

Zamawiający informuje, że na czas remontu jest możliwość wyłączenia miejsca parkingowego z przeznaczeniem na kontener magazynowy na zewnątrz budynku.

UWAGA!!! Zamawiający informuje:

Przedmiar – łazienka na parterze poz. 51 wycena indywidualna - poręcz przy WC i umywalce, szafa gospodarcza, przewijak ścienny. Zamawiający rezygnuje z montażu dozowników na mydło, podajników na papier toaletowy, podajników na ręczniki papierowe, koszy na zużyte ręczniki.

Przedmiar – łazienka na I, II i III piętrze poz. 51 –Zamawiający rezygnuje z montażu wraz z dostawą: dozowników na mydło, podajników na papier toaletowy, podajników na ręczniki papierowe, koszy na zużyte ręczniki.

Burmistrz Miasta i Gminy

z up.

mgr Anna Zawadka
Sekretarz Miasta i Gminy

Kierownik Zamawiającego