

Rozdzielnia RG montowa wtynkowo w szafie Moduł
2000 2A–21 produkcji Schrack TECHNIK

* – elementy przystosować do plombowania

P_i = 180,5 kW
P_c = 65 kW
I_N = 104,3 A
I_{NB} = 125 A



RG+TL

Tablica TL montowana wtynkowo w szafach
Moduł 2000 produkcji Schrack Technik:
3A–42 (9 liczników) + 3A–42 (8 liczników)

AutoCAD LT nr. seryjny: 347-0229187[illegible]
PRAWA AUTORSKIE ZASTRZEŻONE. USTAWA Z DN. 4.02.1994

BIURO PROJEKTOWE:
ARCHI 99
PRACOWNIA PROJEKTOWA
UL. KOLEJOWA 17
63-400 OSTRÓW WLKP

INWESTOR:	Miejski Zakład Gospodarki Mieszkaniowej MZGM Sp. z o.o. 63-400 Ostrów Wielkopolski, ul. Kościuszki 14	BRANŻA:	ELEKTRYCZNA
OBIEKT:	BUDYNEK MIESZKALNY WIELORODZINNY	STADIUM:	PROJEKT WYKONAWCZY
LOKALIZACJA:	63-400 Ostrów Wielkopolski, ul. Klasztorna 8	DATA:	KWIECIEŃ 2022
TEMAT OPRACOWANIA:	BUDOWA OSIEDLA 12 BUDYNKÓW MIESZKALNYCH WIELORODZINNYCH	OBRĘB MAPY: 0124	NR DZIAŁ: 519, 5 5/24
NAZWA RYSUNKU:	SCHEMAT ROZDZIELNI RG i TL.	SKALA:	NR RYS.: 8
PROJEKTANT:	mgr inż. Adam Kurzawski	NR UPR.	459/86/UW; 459/89/UW w zakresie sieci i instalacji elektrycznych i sieci, instal. elektrycznych	PODPIS
OPRACOWAŁ:	inż. Arkadiusz Koperdowski	NR UPR.		PODPIS