

Inowrocław, 04.05.2023r.
RD/MU/JK/WEO23E084103

R-DROG**Pan Rafał Młynarczyk****ul. I. Daszyńskiego 28/34****88-100 Inowrocław**

Dot: projektu przebudowy ulicy Wrzosowej w Kruszwicy.

Uzgadniamy plan zagospodarowania terenu dla projektowanej przebudowy ulicy Wrzosowej w Kruszwicy, pod warunkiem zaktualizowania map (m.in. wykreślenia zaznaczonego przez nas kabla niskiego napięcia ze złączem).

Prace należy wykonywać zgodnie z załączonymi wytycznymi.

Sprawę prowadzi Sekcja Utrzymania, tel. 52 3132440. Kontakt do Posterunku Energetycznego Kruszwica - tel. 523385164(65).
Odsyłamy jeden komplet map.

Z poważaniem

Enea Operator Sp. z o.o.
Rejon Dystrybucji Inowrocław
Dyrektor

Andrzej Nowak

k/o

a-a

Wytyczne do uzgodnienia

dot. Pisma nr WEO23E084103 (przebudowa ulicy Wrzosowej w Kruszwicy).

warunki uzgodnienia:

1. Wykonawca z 7-dniowym wyprzedzeniem pisemnie powiadomi Rejon Dystrybucji Inowrocław o rozpoczęciu prac.
2. Prace ziemne w odległości dwóch metrów z każdej strony kabla wykonywać ręcznie. Zabrania się **wbijania prętów** w strefie istniejących kabli. Szczegółową trasę kabli w terenie ustalić na podstawie przekopów kontrolnych.
3. W przypadku odkrycia kabli zabezpieczyć je przed uszkodzeniem i osiadaniem ziemi. Skrzyżowania i zbliżenia wykonać zgodnie z obowiązującymi normami, kable w tych miejscach zabezpieczyć rurami dwudzielnymi lub w inny sposób uzgodniony z Sekcją Utrzymania, a przed zasypaniem zgłosić do odbioru.
4. ENEA OPERATOR Sp. z o.o. nie będzie ponosił kosztów przebudowy i poziomowania swoich urządzeń w przypadku zmiany rzędnych wysokości terenu w wyniku realizacji projektu, **zmiany spoczywają na wykonawcy zadania.**
5. Przy projektowaniu należy zachować, obowiązujące w tym zakresie przepisy i normy, w stosunku do istniejącej sieci elektroenergetycznej napowietrznej i kablowej.
6. Zobowiązuje się inwestora budowanego obiektu i wykonawcę robót do prowadzenia prac wykluczających możliwość powstania awarii oraz:
 - a) pokrycia kosztów usuwania awarii i niedostarczonej energii elektrycznej
 - c) udzielenia pomocy materialnej i sprzętowej dla szybkiego usunięcia awarii;
 - d) powiadomienia odbiorców o przyczynach braku prądu.
7. Niniejsze wytyczne do uzgodnienia są niezbędnym załącznikiem do projektu.
8. Zastrzegamy możliwość wystąpienia w terenie urządzeń i kabli nie zinwentaryzowanych, wyłączonych z eksploatacji. Powyższy fakt należy niezwłocznie zgłosić do Sekcji Utrzymania w celu określenia trybu postępowania z tym uzbrojeniem.
9. Warunki usunięcia kolizji – 0,4 kV wydaje RD Inowrocław, dla kolizji z siecią 15 kV Oddział Bydgoszcz, ul Warmińskiego 8, 85-950 Bydgoszcz.

Inowrocław, dnia 04 maja 2023r.

ENEA Operator Sp. z o.o.
Rejon Dystrybucji Inowrocław
Sекcja Utrzymania
Kierownik
Janusz Koper