



ZAKŁAD GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ

ul. Zjednoczenia 110
65-120 Zielona Góra
☎ 68 353 67 04, fax 68 353 36 84
PKO Bank Polski S.A.

REGON: 368268097

nr r-ku 46 1020 5402 0000 0402 0401 3769

Zielona Góra, 21.01.2022 r.

Uczestnicy postępowania

Nasz znak DZ.261.14.2021

Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie podstawowym zgodnie z art. 275 pkt. 1) ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r., poz. 1129 ze zm.), pn. **Wymiana źródeł ciepła na terenie MOF Zielona Góra – zadanie nr II, III, IV**

Zakład Gospodarki Mieszkaniowej informuje na podstawie art. 284 ust. 6 ustawy Pzp, iż otrzymał od Wykonawcy biorącego udział w ww. postępowaniu pismo z prośbą o udzielenie odpowiedzi na zapytania o poniższej treści:

Pytania:

1. Czy zamawiający dopuści wykonanie instalacji centralnego ogrzewania z rur PEX lub ewentualnie STEEL?
2. Czy zamawiający dopuści prowadzenie rurociągów pod stropem w mieszkaniu a nie nad posadzką?
3. Czy zamawiający dopuści zastosowanie grzejników z podłączeniem bocznym?
4. Czy zamawiający dopuści zastosowanie kanałów spalinowych z tworzyw sztucznych?
5. Czy zamawiający dopuści wykonanie instalacji wodociągowej z rur typu PEX?
6. Czy zamawiający dopuści wykonanie instalacji gazowej z rur miedzianych łączonych zaciskowo?
7. Czy przeglądy gwarancyjne w okresie trwania gwarancji Użytkownicy lub Zamawiający będą wykonywać na swój koszt?
8. Proszę o wyjaśnienie o jaki czujnik gazu chodzi, przedmiar, ul. Zamkowa 37/1, poz. 45.
9. Proszę o wyjaśnienie czy zawór do regulacji C.O. pozycja 9 i 11 chodzi o zawór powrotny i zasilający z głowicą do grzejnika? Przedmiar ul. Zamkowa 37/1.

Odpowiedzi:

1. Zamawiający dopuszcza wykonanie c.o. z rur PEX-C w sytuacji prowadzenia rurociągów w brzdach ściennych lub w posadzce. Prowadzone natynkowo rury muszą być ze sztangi. Dopuszczamy stosowanie systemu stali zaciskowej.

2. W uzasadnionych przypadkach dopuszczamy prowadzenie rurociągów pod stropem.
3. W uzasadnionych przypadkach, gdy niemożliwe jest zastosowanie grzejników z podejściem od spodu, Zamawiający dopuszcza zastosowanie grzejników z podejściem bocznym.
4. Zamawiający dopuszcza zastosowanie przewodów spalinowych z materiałów dopuszczonych przepisami i zgodnymi z opinią kominiarską.
5. Zamawiający dopuszcza wykonanie instalacji wody z rur PEX-C w sytuacji prowadzenia rurociągów w brzdach ściennych lub w posadzce. Prowadzone natynkowo rury muszą być ze sztangi.
6. Zamawiający dopuszcza wykonanie instalacji gazu z rur zaciskowych miedzianych tylko wewnątrz lokalu. Na klatkach schodowych i częściach wspólnych instalacja gazu musi być wykonana ze stali.
7. Przeglądy gwarancyjne w okresie trwania gwarancji są po stronie Zamawiającego, natomiast przegląd gwarancyjny na koniec gwarancji będący podstawą odbioru pogwarancyjnego jest po stronie Wykonawcy.
8. Czujnik gazu i tlenu węgla do ciągłego monitorowania niebezpiecznego stężenia tlenu węgla w powietrzu zasilany akumulatorowo, z alarmem dźwiękowym i optycznym.
9. Poz. 9 – zawór termostatyczny plus głowica termostatyczna, poz. 11 zawór powrotny regulacyjny.

Niniejsze zapisy należy zastosować składając ofertę, stanowią one integralną część specyfikacji.

Z up. Dyrektora ZGM

Marianna Maćkowiak
Z-ca Dyrektora