


SCHEMAT POŁĄCZEŃ SZAFKI "EK"



UWAGA:

- Szafka – rozdzielnica naścienna o ilości modułów 12 szt. Szafka izolacyjna o stopniu ochrony min. IP55.
- Osprzęt montować na wspornikach montażowych – szyna TH.
- Po zakończeniu prac montażowych opisać w szafce przeznaczenie obwodów.

OZNACZENIA – WYPOSAŻENIE TABLICY "E":

- W, wyłącznik 3x40A, KU
- wyłącznik różnicowo i nadmiarowo-prądowy P312, 30mA, 1~
- proj. wyłącznik nadprądowy samoczynny S301, 1~

<div>BIURO PROJEKTÓW I USŁUG POMIAROWYCH</div> <div>"BUDOPROJEKT"</div> <div>ul. B. Śmiałego 6, Konin, tel/fax (0-63) 245 07 08</div> <div>e-mail: budoprojekt.zbigniew.wroblewski@wp.pl</div>			
INWESTOR	Gmina Stare Miasto 62-571 Stare Miasto, ul. Główna 16B	DATA	05/2021
OBIEKT	Przebudowa budynku Przedszkola Samorządowego w Starym Mieście, Oddział w Ruminie	SKALA	---
ADRES	Rumin 47 62-504 Rumin, gmina Stare Miasto	NR RYS	E/4
TREŚĆ	Instalacja elektryczna - Szafka "EK"		
PROJEKTOWAŁ	inż. Zbigniew Wróblewski Upr. Nr GT 8346/II/10/76 specj. instal. inżynijna w zakresie instalacje elektryczne		