



Grudziądz, dnia 02.03.2021 r.

L.dz. BL/1071/2021

Numer postępowania: S5/2021/PN/BL

## Do wszystkich Wykonawców

dotyczy: Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Maciejkowej w Grudziądzu (dz. nr 11 obr. 159)

Zamawiający – Miejskie Wodociągi i Oczyszczalnia sp. z o.o. z siedzibą w Grudziądzu informuje, że w postępowaniu o udzielenie sektorowego zamówienia podprogowego, prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego pn. „**Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Maciejkowej w Grudziądzu (dz. nr 11 obr. 159)**” wpłynęły zapytania do treści Specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Stosownie do treści §16 ust. 4 Regulaminu udzielania zamówień sektorowych stosowanego w Miejskich Wodociągach i Oczyszczalni sp. z o.o. w udziela następujących wyjaśnień:

### Pytanie nr 1:

Proszę o informację jakie rury powinny zostać wbudowane w ramach budowy kanalizacji sanitarnej w ul. Maciejkowej? W opisie technicznym dokumentacji projektowej jest wskazana rura PP Wavin X-stream DN 200 mm SN 6, natomiast na profilach podłużnych widnieje zapis o rurach PVC.

### Wyjaśnienie Zamawiającego:

*Zamawiający wymaga, aby rury były wykonane zgodnie z zapisami zawartymi w pkt. 2 tiret 1 Załącznika nr 7 do SWZ - Specyfikacji Technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych, tj.: „kanałów grawitacyjnych  $\varnothing 200\text{mm}$  z rur PVC-U klasy SN8 (8kN/m<sup>2</sup>) SDR34, kielichowych, o ściankach litych, łączonych na uszczelki gumowe.”*

### Pytanie nr 2:

Proszę o wyjaśnienie kwestii zapisu jeśli chodzi o zabezpieczenie należytego wykonania umowy, w SIWZ jest 5% całkowitej kwoty zaś we wzorze umowy 10% - która wartość jest poprawna?

### Wyjaśnienie Zamawiającego:

*Zamawiający informuje, iż w treści Załącznika Nr 5 do SWZ – wzór Umowy § 12 ust. 1 nastąpiła oczywista omyłka pisarska. Właściwa wysokość zabezpieczenia należytego wykonania umowy to 5 %.*



AB 680

LABORATORIUM  
CENTRALNE



WODA I OCZYSZCZALNIA  
POLSKIE  
CZŁONEK

solidna  
firma 2019

**Pytanie nr 3:**

Prosimy o udzielenie odpowiedzi jakie rury należy przyjąć do wyceny, czy PVC lite SN8 Dn200 jak podaje rzut, profile i przedmiar robót czy PP X-Stream SN8 Dn200 jak zakład opis techniczny do projektu budowlanego?

**Wyjaśnienie Zamawiającego:**

*Zamawiający wymaga, aby rury były wykonane zgodnie z zapisami zawartymi w pkt. 2 tiret 1 Załącznika nr 7 do SWZ - Specyfikacji Technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych, tj.: „kanałów grawitacyjnych  $\varnothing 200\text{mm}$  z rur PVC-U klasy SN8 (8kN/m<sup>2</sup>) SDR34, kielichowych, o ściankach litych, łączonych na uszczelki gumowe.*

**Pytanie nr 4:**

Prosimy o informację, czy Zamawiający uzna za spełnienie warunku zabezpieczenia oferty wadium poprzez przedstawienie Oświadczenia Poręczyciela o udzieleniu poręczenia zapłaty wadium przez Kujawsko - Pomorski Fundusz Poręczeń Kredytowych. Poręczenie takie, stosowane powszechnie w przetargach publicznych jest udzielane przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (tj. Dz. U. z 2020 r. poz. 299 z późn. zm.).

**Wyjaśnienie Zamawiającego:**

*Zamawiający nie wyraża zgody na zabezpieczenie oferty wadium poprzez przedstawienie Oświadczenia Poręczyciela o udzieleniu poręczenia zapłaty wadium przez Kujawsko - Pomorski Fundusz Poręczeń Kredytowych. Zgodnie, bowiem z treścią § 17 ust. 3 Regulaminu udzielania zamówień sektorowych oraz treścią Dział IX pkt 2 Specyfikacji warunków zamówienia, wadium może być wniesione w następujących formach: pieniądzu, gwarancjach bankowych oraz gwarancjach ubezpieczeniowych.*

PREZES ZARZĄDU  
*Tomasz Pasikowski*

WICEPREZES ZARZĄDU  
*Joanna John-Błażyńska*

**Rozdzielnik:**

1. Strona prowadzonego postępowania: <https://platformazakupowa.pl>
2. a/a

**Opracowanie:**

Agnieszka Ośka, tel. 0564504926