


**PIWNICA - ZESTAWIENIE POWIERZCHNI**

POWIERZCHNIA UŻYTKOWA ( PN ISO 9836:1997(59) )

NR	POMIESZCZENIE	POW. (m2)
01	KLATKA SCHODOWA	9,39
02	POM. GOSPODARCZE	5,37
03	MAGAZYN	15,09
04	MAGAZYN	17,88
05	KORYTARZ	7,00
06	POM. ROZDZIELACZY C.O.	22,42
07	MAGAZYN	3,10
08	MAGAZYN	3,61
09	MAGAZYN	11,25
010	MAGAZYN	7,17

RAZEM		102,28
-------	--	--------

**Legenda:**



- Jednostronny naścienny znak ewakuacyjny GuideLed CGLine+ z piktogramem 5W IP20
- Dwustronny sufitowy/zwieszany znak ewakuacyjny GuideLed CGLine+ z piktogramem 5W IP20
- Oprawa sufitowa z optyką asymetryczną Atlantic LED R CGLine+ do ośw. drogi ewakuacyj. 7W IP65
- Oprawa sufitowa z optyką symetryczną Atlantic LED O CGLine+ do ośw. antypanikowego 7W IP65
- Oprawa Outdoor Wall 1-8h CGLine+ H 7W IP65

Zastrzega się wszelkie prawa wynikające z Ustawy o prawie autorskim.  
Rysunek niniejszy nie może być w całości lub w części przerysowany,  
uzupełniony lub odstąpiony komukolwiek, bez pisemnej zgody firmy EL-MAR



EL-MAR Usługi Elektryczne  
Mariusz Markowski  
Grabiny 118E  
39-217 Grabiny

tel. 516 115 204  
e-mail: elmar@interia.pl

Temat: Roboty budowlane polegające na dostosowaniu budynku Przedszkola Miejskiego Nr 10 w Dębicy do przepisów p.poż. i sanitarnych.

Inwestor: Gmina Miasto Dębica, ul. Ratuszowa 2, 39-200 Dębica

Lokalizacja: ul. Kołłątaja 8, 39-200 Dębica, dz. nr 757/1, obr.0004 Dębica

Przedmiot rysunku:  
Rzut piwnicy - instalacja oświetlenia awaryjnego ewakuacyjnego.

Projektował: mgr inż. Mariusz Markowski Nr upr. PDK/0097/PWOE/09

Sprawdził: mgr inż. Wojciech Bankowicz Nr upr. MAP/0267/POOE/09

Opracował:

Skala:  
**1:100**

Data opracowania:  
**Listopad 2022r.**

Nr rysunku:  
**E-01**