


Wymagana pow. geometryczna drzwi Dz1 - min.2,03m2
Pow. geometryczna projektowanych drzwi Dz1= 2,54m2
-WARUNEK SPEŁNIONY

Wymagana pow. geometryczna drzwi Dz2 = min.3,06m2
Pow. geometryczna projektowanych drzwi Dz2= 3,26m2
-WARUNEK SPEŁNIONY

Legenda:



- Jednostronny naścienny znak ewakuacyjny GuideLed CGLine+ z piktogramem 5W IP20
- Dwustronny sufitowy/zwieszany znak ewakuacyjny GuideLed CGLine+ z piktogramem 5W IP20
- Oprawa sufitowa z optyką asymetryczną Atlantic LED R CGLine+ do ośw. drogi ewakuacyj. 7W IP65
- Oprawa sufitowa z optyką symetryczną Atlantic LED O CGLine+ do ośw. antypanikowego 7W IP65
- Oprawa Outdoor Wall 1-8h CGLine+ H 7W IP65

PARTER - ZESTAWIENIE POWIERZCHNI		
POWIERZCHNIA UŻYTKOWA (PN ISO 9836:1997(59))		
NR	POMIESZCZENIE	POW. (m2)
1	WIATROŁĄP	5,14
2	HOL WEJŚCIOWY	30,46
3	SEKRETARIAT	9,27
4	GABINET DYREKTORA	10,36
5	KORYTARZ	3,36
6	HOL	8,06
7	WC PERSOANELU	3,43
8	PRZEBIERALNIA- ŻŁOBEK	7,26
9	WIATROŁĄP	3,80
10	SZATNIA DLA DZIECI	67,55
11	KŁATKA SCHODOWA	8,52
12	WIATROŁĄP	3,45
13	SALA ZAJĘĆ DZIECI	66,98
14	WC I UMYWALNIA DZIECI	11,50
15	POM. NA LEŻAKI	3,94
16	SALA ZAJĘĆ DZIECI	67,49
17	WC I UMYWALNIA DZIECI	11,50
18	POM. NA LEŻAKI	3,94
19	KŁATKA SCHODOWA	10,90
20	PRZEDSIONEK	1,72
21	ZMYWALNIA NACZYŃ	5,12
22	WYDAWANIE POSIŁKÓW	9,47
23	WIATROŁĄP	1,41
24	KORYTARZ	3,38 6,08
25	ŁAZIENKA	3,93 4,19
26	SZATNIA PERSONELU KUCHNI	2,92 6,68
27	POM.SOCJALNE	15,70 8,79
28	POM. GOSPODARCZE	4,97
RAZEM		385,19

Zastrzegam wszelkie prawa wynikające z Ustawy o prawie autorskim.
Rysunek niniejszy nie może być w całości lub w części przerysowany,
uzupełniony lub odstępiony komukolwiek, bez pisemnej zgody firmy EL-MAR

		EL-MAR Usługi Elektryczne Mariusz Markowski Grabiny 118E 39-217 Grabiny	tel. 516 115 204 e-mail: elmar@interia.pl
Temat: Roboty budowlane polegające na dostosowaniu budynku Przedszkola Miejskiego Nr 10 w Dębicy do przepisów p.poz. i sanitarnych.			
Inwestor: Gmina Miasto Dębica, ul. Ratuszowa 2, 39-200 Dębica		Skala: 1:100	
Lokalizacja: ul. Kołłątaja 8, 39-200 Dębica, dz. nr 757/1, obr.0004 Dębica		Data opracowania: Listopad 2022r.	
Przedmiot rysunku: Rzut parteru - instalacja oświetlenia awaryjnego ewakuacyjnego.		Nr rysunku: E-02	
Projektował:	mgr inż. Mariusz Markowski Nr upr. PDK/0097/PWOE/09		
Sprawdził:	mgr inż. Wojciech Bankowicz Nr upr. MAP/0267/POOE/09		
Opracował:			