



## Legenda:

- N gniazd 2p+z 1f obwodu "a" rozdzielni E
- N gniazd 1f IP44 obwodu "a" rozdzielni E
- Wyłącznik główny zasilania P.Poż.
- Oprawa natynkowa LED Philips SM400C POE W60L60 39W 4200lm IP20
- Oprawa natynkowa downlight LED Philips 16W 2200lm
- Łącznik jednobiegunowy 16A
- Łącznik jednobiegunowy IP 44 16A
- czujnik ruchu 360 stopni do załączania oświetlenia
- Łącznik jednobiegunowy IP 44 16A
- Złącze licznikowe do likwidacji
- Rozdzielnia mieszkaniowa
- Przycisk P.Poż.
- Zestaw złączowo - pomiarowy
- Rozdzielnia zasilania układu wyzwalania i sygnalizacji wyłącznika P.Poż.

## PARTER - ZESTAWIENIE POWIERZCHNI

POWIERZCHNIA UŻYTKOWA ( PN ISO 9836:1997(59) )

NR	POMIESZCZENIE	POW. (m2)
1	WIATROŁĄP	5,14
2	HOL WEJŚCIOWY	30,46
3	SEKRETARIAT	9,27
4	GABINET DYREKTORA	10,36
5	KORYTARZ	3,36
6	HOL	8,06
7	WC PERSOANELU	3,43
8	PRZEBIERALNIA- ŻŁOBEK	7,26
9	WIATROŁĄP	3,80
10	SZATNIA DLA DZIECI	67,55
11	KŁATKA SCHODOWA	8,52
12	WIATROŁĄP	3,45
13	SALA ZAJĘĆ DZIECI	66,98
14	WC I UMYWALNIA DZIECI	11,50
15	POM. NA LEŻAKI	3,94
16	SALA ZAJĘĆ DZIECI	67,49
17	WC I UMYWALNIA DZIECI	11,50
18	POM. NA LEŻAKI	3,94
19	KŁATKA SCHODOWA	10,90
20	PRZEDSIONEK	1,72
21	ZMYWALNIA NACZYŃ	5,12
22	WYDAWANIE POSIŁKÓW	9,47
23	WIATROŁĄP	1,41
24	KORYTARZ	3,38 6,08
25	ŁAZIENKA	3,93 4,19
26	SZATNIA PERSONELU KUCHNI	2,92 6,68
27	POM.SOCJALNE	15,70 8,79
28	POM. GOSPODARCZE	4,97

RAZEM

385,19

Zastrzegam wszelkie prawa wynikające z Ustawy o prawie autorskim.  
Rysunek niniejszy nie może być w całości lub w części przerysowany,  
uzupełniony lub odstępiony komukolwiek, bez pisemnej zgody firmy EL-MAR



EL-MAR Usługi Elektryczne  
Mariusz Markowski  
Grabiny 118E  
39-217 Grabiny

tel. 516 115 204  
e-mail: elmar@interia.pl

Temat: Roboty budowlane polegające na dostosowaniu budynku Przedszkola Miejskiego Nr 10 w Dębicy do przepisów p.poż. i sanitarnych.

Inwestor: Gmina Miasto Dębica, ul. Ratuszowa 2, 39-200 Dębica

Lokalizacja: ul. Kołłątaja 8, 39-200 Dębica, dz. nr 757/1, obr.0004 Dębica

Przedmiot rysunku: Rzut parteru - instalacja elektryczna w pomieszczeniach 23, 24, 25, 26, 27. Wyłącznik P.Poż.

Projektował: mgr inż. Mariusz Markowski Nr upr. PDK/0097/PWOE/09

Sprawił: mgr inż. Wojciech Bankowicz Nr upr. MAP/0267/POOE/09

Opracował:

Skala: 1:100

Data opracowania: Listopad 2022r.

Nr rysunku: E-08