




WIDOK ZESTAWU

ROZMIESZCZENIE URZĄDZEŃ

SCHEMAT STRUKTURALNY



OZNACZENIA:

PL-licznik energii

FW - zabezpieczenie WLZ-rozłącznik bezpiecznikowy skrzynkowy wielkości "00" 160A przystosowany do plombowania - 80A gG

FZ - przeciążeniowy ogranicznik mocy bez członu zwarciovego przystosowany do plombowania - 63A do plombowania, z dostępną dla Odbiorcy dźwignią załącz/wyłącz

PEN - szyna PEN z zaciskami typu V dla przyłączenia kabli magistralnych

UWAGI:

Stopień ochrony: obudowa-min.IP44, wnętrze obudowy-min.IP2X

Zastrzega się wszelkie prawa wynikające z Ustawy o prawie autorskim.
Rysunek niniejszy nie może być w całości lub w części przerysowany,
uzupełniony lub odstąpiony komukolwiek, bez pisemnej zgody firmy EL-MAR



EL-MAR Usługi Elektryczne
Mariusz Markowski
Grabiny 118E
39-217 Grabiny

tel. 516 115 204
e-mail: elmar@interia.pl

Temat: Roboty budowlane polegające na dostosowaniu budynku Przedszkola Miejskiego Nr 10 w Dębicy do przepisów p.poż. i sanitarnych.

Inwestor: Gmina Miasto Dębica, ul. Ratuszowa 2, 39-200 Dębica

Lokalizacja: ul. Kołtąja 8, 39-200 Dębica, dz. nr 757/1, obr.0004 Dębica

Przedmiot rysunku: Zestaw złączowo pomiarowy ZK1e - 1P

Projektował: mgr inż. Mariusz Markowski Nr upr. PDK/0097/PWOE/09

Sprawdził: mgr inż. Wojciech Bankowicz Nr upr. MAP/0267/POOE/09

Opracował:

Skala:

Data opracowania:

Listopad 2022r.

Nr rysunku:

E-12