POZIOM +1

-0,76=87,37mnpm

29 | Y | 28 | 27 | 26 | 25 | 24 | 23

RACOWNIA

RO1/+1
RK/+0 istn.

RO1/+1
RK2/+0 proj.

RO1/+1

RO1/+1

TO-12

RO2/+1

RO2/+1

koniec pętli nr3

DRINK BAR

KUCHNIA

KOMUNIKACJA 4

KOMUNIKACJA 3 5,18 m2

KOMUNIKACJA 2 5,75 m2

KOMUNIKACJA 1 8,99m2

ZMYWALNIA TAC 14,97 m2

ZMYWALNIA 5,04 m2

BIURO

SZACHT

STREFA W 31,27 m2

CSP1/L3/61 126/2

CSP1/L3/62 126/3

CSP1/L3/63 CSP1/L3/64 127/1 128/1

CSP1/L3/65 CSP1/L3/66 CSP1/L3/67 CSP1/L3/68 128/2 127/2 128/3 127/3

CSP1/L3/69 127/4

128/4 CSP1/L3/70

CSP1/L3/76 129/1

CSP1/L3/77 131/3

CSP1/L3/75 131/2

hsp= 295cm

CSP1/L3/74 130/3

130/4 CSP1/L3/78

CSP1/L3/69 CSP1/L3/70

zmiana układu pomieszczeń
zmiana lokalizacji istn. czujek

zmiana układu pomieszczeń
zmiana lokalizacji istn. czujek

TO-12+TK-7.2

CSP1/L3/80 CSP1/L3/79

CSP1/L3/71 CSP1/L3/72

CSP1/L3/74 CSP1/L3/73

CSP1/L3/78

CSP1/L3/77

CSP1/L3/75 CSP1/L3/76

CSP1/L3/82 CSP1/L3/1 145/1

CSP1/L3/5

KP1/+1

CSP1/L3/2 142/3

142/5 CSP1/L3/6

CSP1/L3/3 143/2

CSP1/L3/7 143/3

142/2 CSP1/L3/4

KP2/+1

CSP1/L3/16 139/2

CSP1/L3/15 140/2

CSP1/L3/12

CSP1/L3/10

CSP1/L3/18 139/3

CSP1/L3/17

CSP1/L3/48 122/5

CSP1/L3/47 122/4

CSP1/L3/46 123/2

CSP1/L3/53 122/3

CSP1/L3/49 123/1

CSP1/L3/50 124/1

CSP1/L3/51 132/4

CSP1/L3/52 132/1

CSP1/L3/41

CSP1/L3/38 134/1

CSP1/L3/39 133/1

CSP1/L3/40 132/3

CSP1/L3/37

CSP1/L3/71 130/1

CSP1/L3/72 131/1

CSP1/L3/73 130/2

CSP1/L3/26 136/8

CSP1/L3/27 137/8

CSP1/L3/25 136/9

CSP1/L3/24 137/9

CSP1/L3/28 136/5

CSP1/L3/29 137/5

CSP1/L3/23 136/4

CSP1/L3/22 137/4

CSP1/L3/32 136/1

CSP1/L3/30 136/2

CSP1/L3/21 136/3

nowe pomieszczenie
nowe czujki

CSP1/L3/

rozdzielnica teletechniczna

rozdzielnice zlokalizowane w komunikacji

istn. RK/+0

proj. RK2/+0

Zasilanie paska LED montaż paska w/g architektury

Czujka wielosensorowa CUBUS MTD 533X z gniazdem USB 501 zaprogramowana do jako termiczna pod stropem podwieszonym

Czujka wielosensorowa CUBUS MTD 533X z gniazdem USB 501 z zewnętrznym wskaźnikiem zadziałania BX-UPI zaprogramowana do jako termiczna pod stropem podwieszonym

Czujka wielosensorowa CUBUS MTD 533X z gniazdem USB 501 zaprogramowana jako termiczna pod stropem podwieszonym

Czujka wielosensorowa CUBUS MTD 533X z gniazdem USB 501 z zewnętrznym wskaźnikiem zadziałania BX-UPI zaprogramowana do pracy wielosensorowej nad stropem podwieszonym

Czujka optyczna lub wielosensorowa CUBUS MTD 533X z gniazdem USB 501 zaprogramowana jako optyczna pod stropem podwieszonym

Czujka optyczna lub wielosensorowa CUBUS MTD 533X z gniazdem USB 501 zaprogramowana do pracy jako optyczna nad stropem podwieszonym

Czujka optyczna lub wielosensorowa CUBUS MTD 533X z gniazdem USB 501 z zewnętrznym wskaźnikiem zadziałania BX-UPI zaprogramowana do pracy jako optyczna nad stropem podwieszonym

Ręczny ostrzegacz pożarowy MCP545X z izolatorem zwarć

CZ Czujka zasysająca

id.1 - 2x YnTKSY 2x2x0.8
id.2 - 2x YnTKSY 2x2x0.8

id.1 - 2x YnTKSY 2x2x0.8
id.2 - 2x YnTKSY 2x2x0.8
id.3 - 2x YnTKSY 2x2x0.8

wyj 89,90 KP1/+3 KP2/+3
wej 86,87 KP1/+3
wej 88,89 KP2/+3

wyj 80,81 KP3/+1 KP
wej 80,81 KP2/+1
wej 82,83 KP3/+1

REI 120

EI30

EI60

HP25+G

BX-0214

BX-013

v1.3

INST. ELEKTRYCZNE: THS System	INWESTOR: Międzynarodowe Targi Poznańskie Poznań, ul. Głogowska 14
ARCHITEKTURA: ev architects	INWESTYCJA: MTP Pawilon 15 Poznań, ul. Głogowska 14
PROJEKTOWAŁ: mgr inż. Michał Pawlik WKP/0259/PWOE/15	PODPIS:
OPRACOWAŁ: mgr inż. Marcin Englert	PODPIS:
DATA: 2023-06-13	BRANŻA: EL
STADIUM: PW	SKALA: 1:50
TEMAT: Plan instalacji SSP Rzut modernizowanych pomieszczeń poz. +1	NR RYS: E-05