

IIG.271.1.2023

- wszyscy oferenci-

**Postępowanie: „Poprawa stanu infrastruktury poprzez rozbudowę remizy w Cewkowie, przebudowę budynku wielofunkcyjnego oraz budowę boiska sportowego w Starym Dzikowie“ ID 716981**

Pytanie :

Nawiązując do odpowiedzi na temat krzeselka dla niepełnosprawnych, po otrzymaniu odpowiedzi od producenta krzeselka firmy ACRON SUPERGLIDE 120 nie ma możliwości przełożenia krzeselka na nowy tor jezdny krzywoliniowy i z lewej strony na prawą. Proszę o sprecyzowanie co należy zrobić w tym przypadku ?

Odpowiedź:

Należy zamontować nowe krzeselko po torze krzywoliniowym, po lewej stronie schodów tzn. przy barierce.

*Wójt Gminy Stary Dzików*

*Tomasz Jabłoński*