



# CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH W KATOWICACH

ul. Graniczna 27, 40-017 Katowice  
☎ 32 357 08 00

NZ.3302.02.2021/ZP-38

Katowice, dnia 24.03.2021r.

## ZAPYTANIE do SWZ

**Dotyczy:** postępowania prowadzonego w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt. 1 ustawy Pzp na realizację zadania pn.: „**WPI BO – Zabawa i sport – modernizacja placu zabaw wraz z przestrzenią do gier zespołowych przy Miejskim Przedszkolu Nr 59 w Katowicach-Giszowcu**”.

Działając na podstawie przepisu art. 284 ust. 2, ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019, poz. 2019) w związku z zapytaniem do treści SWZ, Zamawiający udziela wyjaśnień:

**Pytanie nr 1.** W projekcie budowlanym jest nawierzchnia wylewana EPDM, a w SWZ mówi o ułożeniu nawierzchnia bezpiecznej (nawierzchnia układana z EPDM?), która jest prawidłowa?

Odpowiedź:

SWZ mówi o ułożeniu nawierzchni bezpiecznej wylewanej EPDM. Sposób wykonania został określony w dokumentacji projektowej - STWiOR ; Roboty w zakresie różnych nawierzchni pkt. 5.2.2. Szczegółowe zasady wykonywania nawierzchni bezpiecznej.

**Pytanie nr 2.** W przedmiarze są zwykłe obrzeża betonowe 20 x 6, a projekcie budowlanym są obrzeża oblewane poliuretanem, które są prawidłowe?

Odpowiedź:

Należy przyjąć jak w projekcie budowlanym - obrzeża oblewane poliuretanem. Sposób wykonania został określony w dokumentacji projektowej - STWiOR ; Roboty w zakresie różnych nawierzchni pkt. 5.2.2. Szczegółowe zasady wykonywania nawierzchni bezpiecznej. Obrzeża betonowe zostaną oblane warstwą EPDM na etapie wykonania nawierzchni (rys. 5).

**Pytanie nr 3.** Jakich dokumentów będą Państwo wymagać przy odbiorze końcowym, czy inwentaryzacji geodezyjnej również ?

Odpowiedź:

Wymogi zostały określone w dokumentacji projektowej - STWiOR ; Wymagania ogólne pkt. 8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego (końcowego).

Pełnomocnik Zamawiającego informuje, że niniejsze wyjaśnienia stanowią integralną część SWZ i są wiążące dla wszystkich wykonawców ubiegających się o udzielenie przedmiotowego zamówienia publicznego.

Z up. Dyrektora CUW

Adelajda Bella