

Odpowiedzi na pytania Modyfikacje SWZ_5

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym pn. „ROZBUDOWA OŚWIETLENIA W GMINIE WEJHEROWO”.

Ogłoszenie o zamówieniu zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych nr 2023/BZP 00128600/01 z dnia 2023-03-09

Na podstawie **art. 284 ust. 2 i 6 w związku z ust. 1 oraz art. 286 ust. 1**, ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1710 z późn. zm. – dalej: „ustawa Pzp”), Zamawiający przekazuje treść pytań przekazanych przez Wykonawców do treści specyfikacji warunków zamówienia (dalej: „SWZ”) wraz z wyjaśnieniami Zamawiającego oraz zmianami treści SWZ.

Pytania:

- 1) W przedstawionych przez Państwa parametrach równoważności dla opraw jest informacja iż pokrywa komory elektrycznej ma być otwierana do góry. Prosimy o informację czy zamawiający zaakceptuje oprawy w których pokrywa komory elektrycznej otwierana jest do dołu. Jeżeli zamawiający nie akceptuje takiego rozwiązania (otwierania do dołu), to prosimy o merytoryczne uzasadnienie takiego stanowiska. W naszej ocenie w interesie Inwestora jest aby nie ograniczać konkurencji i zaakceptować rozwiązania które wyeliminują ryzyko „windowania” cen przez producentów którzy akurat mają pokrywy komory elektrycznej otwierane do góry. Ponadto prosimy o informację jak parametry równoważności podane w Inwentaryzacji Oświetlenia Drogowego mają się do opraw parkowych?
- 2) Prosimy o informację czy zamawiający zaakceptuje oprawy z pokrywą komory elektrycznej otwieranej beznarzędziowo (np. na metalowe zatrzaski). Takie rozwiązania są powszechnie stosowane w oprawach i są cenione przez ekipy serwisowe. Argumentacja iż narzędziowe otwieranie pokrywy uniemożliwia niepowołaną ingerencję wydaje się być mało zasadna ponieważ montaż opraw na wysokości kilku metrów na słupach już sam w sobie znacznie utrudnia niepowołaną ingerencję osób postronnych, a gdyby już ktoś naprawdę mocno chciał dostać się do oprawy za pomocą drabiny / podnośnika to prawdopodobnie miałby narzędzia typu śrubokręt lub klucz imbusowy. Czy na terenie Gminy Wejherowo zdarzyły się udokumentowane przypadki niepowołanej ingerencji osób postronnych dla opraw zainstalowanych na słupach w których beznarzędziowy dostęp do pokrywy komory elektrycznej przyczynił się do powstania jakiegokolwiek szkody?
- 3) Prosimy o informację czy zamawiający zaakceptuje oprawy w których zabezpieczenie termiczne panelu LED jest realizowane w inny sposób, aniżeli poprzez czujnik temperatury umieszczony na płytce LED. Czy zamawiający zdaje sobie sprawę że stosowanie czujników temperatury na panelach LED zwłaszcza w oprawach stylizowanych jest bardzo rzadko spotykanym rozwiązaniem? W postępowaniu w przypadku opraw parkowych przewijają się rozwiązania typu „żarówka LED” które na pewno nie mają czujnika temperatury. Tym samym zaskakujące wydaje się być wymaganie rozwiązań technicznych które są wręcz niemożliwe do spełnienia - głównie przez oprawy parkowe (a warunki techniczne - w tym pomiar temperatury na panelu obowiązują dla wszystkich opraw). W związku z powyższym wnosimy o zaakceptowanie zabezpieczenia termicznego panelu LED realizowanego w inny sposób, aniżeli poprzez czujnik temperatury umieszczony na płytce LED dla wszystkich opraw (zważywszy na powyższe dot. opraw parkowych) jak również rozważenie wymagania wydłużenia gwarancji producenta na dostarczone

produkty na okres 10 lat co zagwarantuje iż do postępowania przystąpią solidni producenci którzy nie obawiają się udzielić tak długiego okresu gwarancji na swoje produkty.

Odpowiedzi:

Ad.1)

Jeżeli na etapie postępowania przetargowego Wykonawca zaferuje inny materiał, lub inne rozwiązanie techniczne lub funkcjonalne, równoważne do opisanego w SWZ z załącznikami, to Wykonawca ma obowiązek podania w ofercie danych technicznych, funkcjonalnych i opisowych oraz wykazania, że jest to rozwiązanie równoważne do rozwiązania opisanego w projektach i tabelce „parametry równoważności”.

Oprawy parkowe wg parametrów równoważności:

- „- słup stylizowany XIX w.
- stylistyka musi być odpowiednia i zbliżona do już istniejących słupów oświetleniowych w ART Parku w Bolszewie
- malowany na czarno
- Oprawa stylizowana XIX w.
- Oprawa czworokątna z daszkiem
- malowana na czarno
- stylistyką musi odpowiadać już istniejącym oprawom oświetleniowym”

Oświetlenie parkowe należy wykonać w oparciu o projekt nr. inw. GW-401/14 „Bolszewo ul. Wodna - park gminny” stanowiący załącznik do opisu przedmiotu zamówienia.


Ad. 2)

Jeżeli na etapie postępowania przetargowego Wykonawca zaferuje inny materiał, lub inne rozwiązanie techniczne lub funkcjonalne, równoważne do opisanego w SWZ z załącznikami, to Wykonawca ma obowiązek podania w ofercie danych technicznych, funkcjonalnych i opisowych oraz wykazania, że jest to rozwiązanie równoważne do rozwiązania opisanego w projektach i tabelce „parametry równoważności”.

Ad. 3)

Jeżeli na etapie postępowania przetargowego Wykonawca zaferuje inny materiał, lub inne rozwiązanie techniczne lub funkcjonalne, równoważne do opisanego w SWZ z załącznikami, to Wykonawca ma obowiązek podania w ofercie danych technicznych, funkcjonalnych i opisowych oraz wykazania, że jest to rozwiązanie równoważne do rozwiązania opisanego w projektach i tabelce „parametry równoważności”.

UWAGA: Wszystkie wyjaśnienia i zmiany stanowią integralną część SWZ i są wiążące dla Wykonawców.

z up. WÓJTA

mgr inż. Magdalena Wedelstedt
Kierownik
Referatu Zamówień Publicznych
Funduszy Zewnętrznych