



**SPECYFIKACJA WARUNKÓW ZAMÓWIENIA
(SWZ)**

**Przeglądy serwisowe urządzeń wentylacyjnych i chłodniczych
Politechniki Bydgoskiej im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich**

Zamówienie o wartości mniejszej niż progi unijne
określone
w art. 3 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych

Nr postępowania: **RZP.243.35.2024**

Zamawiający:
**Politechnika Bydgoska im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich
Al. prof. S. Kaliskiego 7
85-796 Bydgoszcz**

.....
zatwierdzam

Klauzula informacyjna w sprawie ochrony danych osobowych

Zgodnie z art. 13 ust. 1–2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (dalej „**RODO**”) informujemy, że:

- administratorem Pani/Pana danych osobowych („**ADO**”) jest Politechnika Bydgoska im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich, Al. prof. S. Kaliskiego 7, 85-796 Bydgoszcz
- kontakt z Inspektorem Ochrony Danych jest dostępny za pomocą e-mail’a: iod@pbs.edu.pl
- Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego nr RZP.243.35.2024 prowadzonym w trybie podstawowym;
- odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 74 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r.. – Prawo zamówień publicznych, dalej „ustawa Pzp”;
- Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie przez okres 5 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia;
- obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp;
- w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
- posiada Pani/Pan:
 - na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
 - na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych*;
 - na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO**;
 - prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
- **nie przysługuje Pani/Panu:**
 - w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d i e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
 - prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
 - na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

* **Wyjaśnienie:** skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników.

** **Wyjaśnienie:** prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego.

I. ZAMAWIAJĄCY

1. Nazwa oraz adres zamawiającego:
Politechnika Bydgoska im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich
Al. prof. S. Kaliskiego 7, 85-796 Bydgoszcz
telefon: 52-374-92-61
adres poczty elektronicznej: przetargi@pbs.edu.pl
NIP 554-031-31-07
2. Strona internetowa prowadzonego postępowania, na której udostępniane będą zmiany i wyjaśnienia treści SWZ oraz inne dokumenty zamówienia bezpośrednio związane z postępowaniem o udzielenie zamówienia: <https://platformazakupowa.pl/transakcja/967769> (dalej jako „Platforma”).

II. TRYB UDZIELANIA ZAMÓWIEŃ

1. Postępowanie o udzielenie niniejszego zamówienia publicznego prowadzone jest **w trybie podstawowym**, na podstawie art. 275 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych dalej w skrócie jako „ustawa Pzp” oraz aktów wykonawczych wydanych na jej podstawie.
2. Zamawiający nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej oferty z możliwością prowadzenia negocjacji.
3. Wartość szacunkowa zamówienia nie przekracza progu unijnego.

III. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

1. Przedmiotem zamówienia jest usługa w zakresie przeglądów serwisowych urządzeń wentylacyjnych i chłodniczych należących do Politechniki Bydgoskiej im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich. Całość zamówienia została podzielona na 2 części:
Część nr 1: Usługa w zakresie przeglądów serwisowych urządzeń wentylacyjnych;
Część nr 2: Usługa w zakresie przeglądów serwisowych dla urządzeń chłodniczych.
2. Na potrzeby niniejszej SWZ usługa w zakresie przeglądów serwisowych urządzeń wentylacyjnych i chłodniczych określa się także zamiennie jako „Usługa serwisowa” lub „Serwis”.
3. Miejsce świadczenia usługi :
 - 1) część nr 1, nieruchomości przy: al. prof. S. Kaliskiego 7, ul. Suchej 9, ul. Mazowieckiej 28, ul. Seminaryjnej 3;
 - 2) część nr 2, nieruchomości przy: al. prof. S. Kaliskiego 7 (bud. A, B, C, D, E, F, G, H, I, RCI, AN, ACS, K), ul. Suchej 9, ul. Seminaryjnej 5, ul. Bernardyńskiej 6, ul. Mazowieckiej 28, ul. Fordońskiej 430.
4. Kody dotyczące przedmiotu zamówienia określone we Wspólnym Słowniku Zamówień (CPV):
Główny przedmiot:
część nr 1: 71315410-6 kontrola systemu wentylacji;
część nr 2: 50730000-1 usługi w zakresie napraw i konserwacji układów chłodzących.
5. Informacje dodatkowe:
 - 1) Zamawiający dopuszcza możliwości składania ofert częściowych;

- 2) Zamawiający nie ogranicza liczby części zamówienia, które mogą zostać udzielone jednemu Wykonawcy;
 - 3) Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych;
 - 4) Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień, o których mowa art. 214 ust. 1 pkt 7 ustawy Pzp;
 - 5) Zamawiający nie przewiduje rozliczenia w walutach obcych;
 - 6) Zamawiający nie przewiduje przeprowadzenia aukcji elektronicznej;
 - 7) Zamawiający nie wymaga złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych;
 - 8) Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej;
 - 9) Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu.
6. Wymagania w zakresie zatrudniania na podstawie stosunku pracy:
Zamawiający nie stawia wymagań w tym zakresie.
7. Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga przeprowadzenia wizji lokalnej. Wykonawcy, celem zapoznania się z lokalizacjami, w których będą świadczone Usługi serwisowe, mogą dokonać wizji lokalnej miejsca świadczenia usługi po uprzednim uzgodnieniu terminu z Panem Dariuszem Kaweckim, e-mail: dariusz.kawecki@pbs.edu.pl, tel. 52 374 92 50.
8. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, opis wymagań zamawiającego w zakresie realizacji i odbioru określają:
- 1) opis przedmiotu zamówienia - załącznik nr 9 do SWZ,
 - 2) projektowane postanowienia umowy w sprawie zamówienia publicznego określa wzór umowy - załącznik nr 4 do SWZ.
9. Wszystkie wymagania określone w dokumentach stanowią wymagania minimalne, a ich spełnienie jest obligatoryjne. Niespełnienie ww. wymagań minimalnych będzie skutkowało odrzuceniem oferty jako niezgodnej z warunkami zamówienia na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 5 ustawy Pzp.

IV. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA

Wykonawca będzie zobowiązany zrealizować przedmiot zamówienia (część nr 1 i 2) w terminie 28 miesięcy od dnia zawarcia umowy.

V. WARUNKI PŁATNOŚCI

Faktury/rachunki będą wystawiane co miesiąc, za usługi zrealizowane w poprzednim miesiącu kalendarzowym adekwatnie do prawidłowo zrealizowanych Serwisów, po podpisaniu przez Zamawiającego protokołu odbioru usług za dany miesiąc kalendarzowy. Zapłata wynagrodzenia nastąpi przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy w terminie **30 dni** od dnia otrzymania faktury/rachunku. Szczegółowe warunki płatności zostały określone w załączniku nr 4 do SWZ – projektowane postanowienia umowy.

VI. PODSTAWY WYKLUCZENIA I WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPOSÓB ICH OCENY

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:

1. nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 108 ust. 1 pkt. 1-6 ustawy Pzp;

Brak podstaw do wykluczenia Zamawiający oceni na podstawie złożonego wraz z ofertą oświadczenia dotyczącego przesłanek wykluczenia z postępowania (wzór oświadczenia – załącznik nr 2 i 2A do SWZ).

Wykluczenie następuje w przypadkach wskazanych w art. 111 ustawy Pzp.

2. nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp;

Brak podstaw do wykluczenia Zamawiający oceni na podstawie złożonego wraz z ofertą oświadczenia dotyczącego przesłanek wykluczenia z postępowania (wzór oświadczenia – załącznik nr 2 i 2A do SWZ) oraz dokumentów wymienionych w rozdziale VII ust. 6 pkt 1.

Wykluczenie następuje w przypadkach wskazanych w art. 111 ustawy Pzp.

3. spełniają warunki udziału w postępowaniu, dotyczące zdolności do występowania w obrocie gospodarczym – Zamawiający nie formułuje wymagań w tym zakresie;
4. spełniają warunki udziału w postępowaniu, dotyczące uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów – Zamawiający nie formułuje wymagań w tym zakresie;
5. spełniają warunki udziału w postępowaniu, dotyczące sytuacji ekonomicznej lub finansowej – Zamawiający nie formułuje wymagań w tym zakresie;
6. spełniają warunki udziału w postępowaniu, dotyczące zdolności technicznej lub zawodowej –

- 1) warunek ten będzie spełniony wówczas, gdy Wykonawca wykaże, iż w okresie ostatnich trzech (3) lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał lub wykonuje:

- a) dla części nr 1 **co najmniej dwie (2) usługi**¹, odpowiadające swoim rodzajem usługom stanowiącej przedmiot niniejszego zamówienia tj. **usłudze przeglądów serwisowych central wentylacyjnych w budynkach** o wartości **co najmniej 60 000,00 zł netto**² każda;
- b) dla części nr 2 **co najmniej dwie (2) usługi**³, odpowiadające swoim rodzajem usługom stanowiącej przedmiot niniejszego zamówienia tj. **usłudze przeglądów serwisowych urządzeń chłodniczych w budynkach** o wartości **co najmniej 100 000,00 zł netto**⁴ każda;

Spełnianie przez Wykonawcę powyższego warunku Zamawiający oceni na podstawie złożonego wraz z ofertą oświadczenia dotyczącego spełnienia warunków udziału w postępowaniu (wzór oświadczenia – załącznik nr 3, 3A i 3B do SWZ) oraz dokumentów lub oświadczeń wymienionych w rozdziale VII ust. 6 pkt 2 SWZ (Wykaz usług – wzór załącznik nr 5 do SWZ).

¹ Za jedną usługę Zamawiający uznaje realizację zadania na podstawie jednego zlecenia, umowy, zamówienia lub innego rodzaju zapotrzebowania.

² W przypadku, gdy Wykonawca dla potwierdzenia spełnienia warunku udziału w postępowaniu, przedstawi dokumenty zawierające kwoty wyrażone w walutach innych niż złoty polski, Zamawiający przeliczy je na złoty polski. Do przeliczenia zostanie zastosowany średni kurs danej waluty opublikowany przez NBP (wg tabeli A kursów średnich walut obcych) w dniu publikacji ogłoszenia o zamówieniu lub pierwszego dnia roboczego następującego po publikacji ogłoszenia o zamówieniu, jeżeli dniem opublikowania ogłoszenia jest dzień, w którym nie jest publikowany średni kurs NBP.

³ Za jedną usługę Zamawiający uznaje realizację zadania na podstawie jednego zlecenia, umowy, zamówienia lub innego rodzaju zapotrzebowania.

⁴ W przypadku, gdy Wykonawca dla potwierdzenia spełnienia warunku udziału w postępowaniu, przedstawi dokumenty zawierające kwoty wyrażone w walutach innych niż złoty polski, Zamawiający przeliczy je na złoty polski. Do przeliczenia zostanie zastosowany średni kurs danej waluty opublikowany przez NBP (wg tabeli A kursów średnich walut obcych) w dniu publikacji ogłoszenia o zamówieniu lub pierwszego dnia roboczego następującego po publikacji ogłoszenia o zamówieniu, jeżeli dniem opublikowania ogłoszenia jest dzień, w którym nie jest publikowany średni kurs NBP.

W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia mogą polegać na zdolnościach tych z Wykonawców, którzy wykonają usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane. W takim przypadku Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają do Oferty oświadczenie, z którego wynika, które usługi wykonają poszczególni Wykonawcy. Wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 7 do SWZ.

Powyższy warunek jest spełniony, jeżeli co najmniej jeden z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia wykaże się doświadczeniem w realizacji usług opisanych w niniejszym warunku. Zamawiający nie dopuszcza sumowania spełniania warunku doświadczenia przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie.

- 2) warunek ten będzie spełniony wówczas, gdy Wykonawca skieruje do realizacji zamówienia:
- dla części nr 1 **co najmniej jedną (1) osobę posiadającą uprawnienia SEP elektryczne G1 (E) oraz co najmniej jedną (1) osobę posiadającą uprawnienia SEP elektryczne G1 (E+D) lub uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych;**
 - dla części nr 1 **co najmniej jedną (1) osobę posiadającą uprawnienia SEP cieplnymi G2 (E) oraz co najmniej jedną (1) osobę posiadającą uprawnienia SEP cieplnymi G2 (E+D) lub uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych;**
W zakresie części nr 1 Zamawiający dopuszcza łączenie powyższych funkcji;
 - dla części nr 2 **co najmniej jedną (1) osobę posiadającą uprawnienia** legitymujące się certyfikatami F-gazowymi potwierdzającymi posiadanie odpowiednich kwalifikacji do bezpiecznej i odpowiedzialnej pracy z F-gazami.

Spełnianie przez Wykonawcę powyższego warunku Zamawiający oceni na podstawie złożonego wraz z ofertą oświadczenia dotyczącego spełniania warunków udziału w postępowaniu (wzór oświadczenia – załącznik nr 3 jeżeli dotyczy 3A, 3B do SWZ) oraz dokumentów lub oświadczeń wymienionych w rozdziale VII ust. 6 pkt 3 SWZ (wykaz osób – wzór załącznik nr 8 do SWZ).

W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia mogą polegać na zdolnościach tych z Wykonawców, którzy wykonają usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane. W takim przypadku Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają do Oferty oświadczenie, z którego wynika, które usługi wykonają poszczególni Wykonawcy. Wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 7 do SWZ.

7. nie podlegają wykluczeniu w stosunku do których zachodzi którakolwiek z okoliczności wskazanych w art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego.

Brak podstaw do wykluczenia Zamawiający oceni na podstawie złożonego wraz z ofertą oświadczenia dotyczącego przesłanek wykluczenia z postępowania (wzór oświadczenia – załącznik nr 2 i 2A do SWZ).

Oferta Wykonawcy, który nie wykaże spełniania powyższych warunków podlega odrzuceniu na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp. Zamawiający może wykluczyć Wykonawcę na każdym etapie postępowania o udzielenie zamówienia.

VII. PODMIOTOWE I PRZEDMIOTOWE ŚRODKI DOWODOWE POTWIERDZAJĄCE BRAK PODSTAW DO WYKLUCZENIA ORAZ SPEŁNIANIE WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

1. **Do oferty** każdy Wykonawca musi dołączyć aktualne na dzień składania ofert **oświadczenia**, o których mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp, o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu w zakresie wskazanym w załącznikach nr 2, 2A, 3, 3A, 3B do SWZ. Informacje zawarte w oświadczeniach będą stanowić dowód potwierdzający brak podstaw wykluczenia, spełnianie warunków udziału w postępowaniu lub kryteriów selekcji, tymczasowo zastępujący wymagane przez zamawiającego podmiotowe środki dowodowe.
2. Oświadczenie składane jest pod rygorem nieważności w formie elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.
3. W rozdziale IX SWZ opisano wymagania w przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców.
4. W rozdziale VIII SWZ opisano wymagania w przypadku powoływania się na zasoby podmiotu udostępniającego zasoby.
5. Zamawiający nie wymaga składania przedmiotowych środków dowodowych.
6. Zamawiający przed wyborem najkorzystniejszej oferty, w wyznaczonym terminie, **wezwie Wykonawcę**, którego **oferta została najwyższej ocenioną** w danej części do złożenia, aktualnych na dzień złożenia następujących **podmiotowych środków dowodowych**:

w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia

- 1) **odpis lub informacja z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej**, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy, sporządzonych nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp;

w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu:

- 2) **wykazu usług** (wzór – załącznik nr 5 do SWZ), o których mowa w rozdziale VI SWZ ust. 6 pkt 1 (część nr 1 lit. a, część nr 2 lit. b) wykonanych, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane lub są wykonywane oraz załączeniem dowodów określających, czy te usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego usługi zostały wykonane, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli wykonawca z przyczyn

niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie wykonawcy, ponadto w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wystawione w okresie ostatnich 3 miesięcy;

- 3) **wykaz osób** (wzór – załącznik nr 8 do SWZ), o których mowa w rozdziale VI SWZ ust. 6 pkt 2 (część nr 1 lit. a-b, część nr 2 lit. c), skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami;

Jeżeli dotyczy:

- 4) dokumenty potwierdzające brak podstaw do wykluczenia podmiotów na których zasobach wykonawca polega oraz potwierdzające spełnianie przez te podmioty warunków udziału w postępowaniu (w zakresie w jaki inny podmiot je udostępnia);
7. **WYKONAWCA ZAGRANICZNY.** Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej:
- 1) zamiast dokumentów, o których mowa w ust. 6 pkt 1 składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający odpowiednio, że nie otwarto jego likwidacji, nie ogłoszono upadłości, jego aktywami nie zarządza likwidator lub sąd, nie zawarł układu z wierzycielami, jego działalność gospodarcza nie jest zawieszona ani nie znajduje się on w innej tego rodzaju sytuacji wynikającej z podobnej procedury przewidzianej w przepisach miejsca wszczęcia tej procedury wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed ich złożeniem. Natomiast jeżeli nie wydaje się dokumentu lub dokumentów o których mowa powyżej zastępuje się je odpowiednio dokumentem zawierającym oświadczenie wykonawcy złożone pod przysięgą, lub, jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument miał dotyczyć, nie ma przepisów o oświadczeniu pod przysięgą, złożone przed organem sądowym lub administracyjnym, notariuszem, organem samorządu zawodowego lub gospodarczego, właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania wykonawcy lub miejsce zamieszkania osoby, której dokument miał dotyczyć.⁵
8. Dokumenty sporządzone w języku obcym składane są wraz z tłumaczeniem na język polski.
9. Jeżeli Zamawiający może uzyskać oświadczenia lub dokumenty dotyczące wykonawcy za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, w szczególności rejestrów publicznych w rozumieniu ustawy z 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne o ile wykonawca wskazał w oświadczeniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1, dane umożliwiające

⁵ Podstawa prawna żądania: rozporządzenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 23 grudnia 2020 r. w sprawie podmiotowych środków dowodowych oraz innych dokumentów lub oświadczeń, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy (Dz. U. poz. 2415) oraz zmian wprowadzonych rozporządzeniem Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 3 sierpnia 2023 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie podmiotowych środków dowodowych oraz innych dokumentów lub oświadczeń, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy (Dz. U. poz. 1824).

dostęp do tych środków i pozwolą na to przekazane dane identyfikacyjne, Zamawiający odstąpi od wezwania Wykonawcy do złożenia tych dokumentów, o ile Zamawiający nie poweźmie wątpliwości co do ich aktualności. W przypadku, gdy pobrane przez Zamawiającego dokumenty nie są w języku polskim Wykonawca zobowiązany jest złożyć ich tłumaczenie.

VIII. INFORMACJA DLA WYKONAWCÓW ZAMIERZAJĄCYCH POWIERZYĆ WYKONANIE CZĘŚCI ZAMÓWIENIA PODWYKONAWCOM ORAZ POLEGAJĄCYCH NA ZASOBACH PODMIOTÓW UDOSTĘPNIAJĄCYCH ZASOBY

1. Zamawiający dopuszcza udział **podwykonawców** przy realizacji zamówienia i nie zastrzega obowiązku osobistego wykonania przez Wykonawcę kluczowych części zamówienia.
2. Zamawiający **żąda** wskazania przez Wykonawcę w formularzu ofertowym części zamówienia, której wykonanie powierzy podwykonawcom (o ile są znani) oraz podnia (o ile są mu wiadome na tym etapie) nazwy (firmy) tych podwykonawców.
3. Zamawiający nie będzie weryfikował podwykonawców pod kątem braku istnienia podstaw do wykluczenia za wyjątkiem podmiotu, na którego zasoby Wykonawca się powołuje (podwykonawca udostępniający zasoby).
4. W przypadku wystąpienia podwykonawstwa, Zamawiający przed podpisaniem umowy może zażądać kopii umowy regulującej współpracę Wykonawcy z Podwykonawcą.
5. W przypadku braku informacji o podwykonawcach Zamawiający uzna, że Wykonawca sam zrealizuje zamówienie i nie będzie korzystał z podwykonawców przy jego realizacji.
6. Wykonawca, który w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu powołuje się na zasoby **podmiotu udostępniającego zasoby**, zobowiązany jest do wskazania tych podmiotów, (w formularzu ofertowym i załączniku nr 6 do SWZ), oraz przedstawienia, wraz z oświadczeniem, o którym mowa w art. 125 ust. 1, także oświadczenia z art. 125 ust. 5 podmiotu udostępniającego zasoby, potwierdzające brak podstaw wykluczenia tego podmiotu (wzór oświadczenia – załącznik nr 2A do SWZ) oraz odpowiednio oświadczenia z art. 125 ust. 5 o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, w zakresie, w jakim wykonawca powołuje się na jego zasoby (wzór oświadczenia – załącznik nr 3B do SWZ), **podpisane przez te podmioty** (dla każdego z podmiotów osobno). Zamawiający dla tych podmiotów, będzie również żądał dokumentów, o których mowa w rozdziale VII ust. 6 pkt 1.
7. W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia Wykonawcy mogą polegać na zdolnościach podmiotów udostępniających zasoby, jeśli podmioty te wykonają usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane.
8. W celu oceny czy Wykonawca, polegając na sytuacji ekonomicznej lub finansowej lub zdolności technicznej lub zawodowej podmiotów udostępniających zasoby, będzie dysponował niezbędnymi zasobami w stopniu umożliwiającym należyte wykonanie zamówienia publicznego oraz oceny, czy stosunek łączący wykonawcę z tymi podmiotami gwarantuje rzeczywisty dostęp do ich zasobów, Zamawiający żąda dołączenia do oferty pisemnego **zobowiązania podmiotu udostępniającego zasoby** do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji danego zamówienia (wzór zobowiązania – załącznik nr 6 do SWZ) lub inny podmiotowy środek dowodowy potwierdzający, że Wykonawca realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami

tych podmiotów. Treść zobowiązania musi bezspornie i jednoznacznie wskazywać na rzeczywisty dostęp do zasobów podmiotu udostępniającego zasoby), które określają w szczególności:

- 1) zakres dostępnych wykonawcy zasobów podmiotu udostępniającego zasoby;
 - 2) sposób i okres udostępnienia wykonawcy i wykorzystania przez niego zasobów podmiotu udostępniającego te zasoby przy wykonywaniu zamówienia;
 - 3) czy i w jakim zakresie podmiot udostępniający zasoby, na zdolnościach którego wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, zrealizuje usługi, których wskazane zdolności dotyczą.
9. Jeżeli zdolności techniczne lub zawodowe, sytuacja ekonomiczna lub finansowa podmiotu udostępniającego zasoby nie potwierdzają spełniania przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu lub zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, Zamawiający żąda, aby Wykonawca w terminie określonym przez Zamawiającego zastąpił ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami albo wykazał, że samodzielnie spełnia warunki udziału w postępowaniu.
10. Wykonawca zawiadamia Zamawiającego o wszelkich zmianach danych w trakcie realizacji zamówienia, a także przekazuje informacje na temat nowych podwykonawców, którym w późniejszym okresie zamierza powierzyć realizację zamówienia.
11. Jeżeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby Wykonawca powoływał się, na zasadach określonych w art. 118 ust. 1 ustawy Pzp, w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, Wykonawca jest obowiązany wykazać Zamawiającemu, że proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż podwykonawca, na którego zasoby Wykonawca powoływał się w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia.
12. Powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialności za należyte wykonanie zamówienia.

IX. INFORMACJA DLA WYKONAWCÓW WSPÓLNIE UBIEGAJĄCYCH SIĘ O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA (NP. SPÓŁKI CYWILNE, KONSORCJA)

1. O udzielenie zamówienia publicznego Wykonawcy mogą się ubiegać wspólnie. W takim przypadku Wykonawcy zobowiązani są **ustanowić pełnomocnika** do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego albo reprezentowania ich w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie udzielenia zamówienia publicznego. Pełnomocnictwo należy złożyć wraz z ofertą.
2. Żaden z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia nie może podlegać wykluczeniu z postępowania na podstawie przesłanek wskazanych w rozdziale VI ust. 1–2 i 7 SWZ. W związku z powyższym **każdy z Wykonawców (odrębnie) składa oświadczenie dotyczące przesłanek wykluczenia z postępowania** (wzór oświadczenia – załącznik nr 2 do SWZ), a **oświadczenie dotyczące spełnianie warunków udziału w postępowaniu** (wzór oświadczenia – załącznik nr 3 i 3A do SWZ) **składa każdy z Wykonawców, w zakresie w jakim wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu**. Informacje zawarte w oświadczeniach będą stanowić wstępne potwierdzenie braku podstaw do wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w postępowaniu.

3. W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia mogą polegać na zdolnościach tych z wykonawców, którzy wykonują usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane.
4. W przypadku, o którym mowa w ust. 3, wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają odpowiednio do oferty **oświadczenie**, z którego wynika, które usługi wykonają poszczególni wykonawcy (wzór załącznik nr 7 do SWZ).
5. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, są oni zobowiązani, na wezwanie Zamawiającego, do złożenia dokumentów i oświadczeń, o których mowa w rozdziale VII ust. 6 SWZ, przy czym:
 - 1) dokumenty i oświadczenia, o których mowa w rozdziale VII ust. 6 pkt 1 SWZ składa każdy z nich;
 - 2) dokumenty i oświadczenia, o których mowa w rozdziale VII ust. 6 pkt 2-3 SWZ składa Wykonawca, który wykazuje spełnianie warunku, o których mowa w rozdziale VI ust. 6 pkt 2-3 SWZ.
6. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, Zamawiający przed podpisaniem umowy może zażądać kopii umowy regulującej współpracę tych Wykonawców.

X. INFORMACJE O ŚRODKACH KOMUNIKACJI ELEKTRONICZNEJ, PRZY UŻYCIU KTÓRYCH ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE KOMUNIKOWAŁ SIĘ Z WYKONAWCAMI, SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO Z WYKONAWCAMI ORAZ PRZEKAZYWANIA OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW; OSOBY UPRAWNIONE DO POROZUMIEWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI

1. Postępowanie prowadzone jest w języku polskim przy użyciu środków komunikacji elektronicznej **wyłącznie za pośrednictwem Platformy** pod adresem: <https://platformazakupowa.pl/transakcja/967769> . Korzystanie z Platformy jest bezpłatne.
2. Komunikacja między Wykonawcami a Zamawiającym, w tym wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje, przekazywane są w formie elektronicznej za pośrednictwem Platformy i formularza „Wyślij wiadomość” znajdującego się na stronie danego postępowania. Za datę przekazania (wpływu) oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz informacji przyjmuje się datę ich przesłania za pośrednictwem Platformy poprzez kliknięcie przycisku „wyślij wiadomość”, **po których pojawi się komunikat, że wiadomość została wysłana do Zamawiającego.**
3. Informacje publiczne, dotyczące w szczególności: odpowiedzi na pytania, zmiany SWZ, zmiany terminu składania i otwarcia ofert, Zamawiający będzie zamieszczał w formie elektronicznej na stronie internetowej prowadzonego postępowania tj. Platformie w sekcji „Komunikaty”.
4. Korespondencja, której adresatem jest konkretny Wykonawca będzie przekazywana w formie elektronicznej za pośrednictwem Platformy do tego konkretnego Wykonawcy. Domniemywa się, iż pismo wysłane przez Zamawiającego na ostatni znany adres Wykonawcy, zostało mu doręczone w sposób umożliwiający zapoznanie się z tym pismem.
5. Osobami upoważnionymi do kontaktowania się z Wykonawcami są:
 - 1) w sprawach związanych z procedurą przetargową pracownicy Działu Zakupów i Zamówień Publicznych, dostępni pod numerem tel. 52 374 92 06, 52 374 92 56, 52 374 92 71 w dni robocze, od poniedziałku do piątku, w godzinach 8:00–14:30;

- 2) w sprawach związanych z obsługą Platformy pracownicy Centrum Wsparcia Klienta platformy zakupowej Open Nexus sp. z o.o., dostępni pod numerem tel. 22 101 02 02 w dni robocze, od poniedziałku do piątku, w godzinach 8:00–17:00.
6. Zamawiający, zgodnie z Rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 30.12.2020 r. w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie (Dz.U. 2020r. poz. 2452), określa niezbędne wymagania sprzętowo-aplikacyjne umożliwiające pracę na Platformie, tj.:
 - 1) stały dostęp do sieci Internet o gwarantowanej przepustowości nie mniejszej niż 512 kb/s,
 - 2) komputer klasy PC lub MAC o następującej konfiguracji: pamięć min. 2 GB Ram, procesor Intel IV 2 GHZ lub jego nowsza wersja, jeden z systemów operacyjnych - MS Windows 7, Mac Os x 10 4, Linux, lub ich nowsze wersje,
 - 3) zainstalowana dowolna przeglądarka internetowa, w przypadku Internet Explorer minimalnie wersja 10 0.,
 - 4) włączona obsługa JavaScript,
 - 5) zainstalowany program Adobe Acrobat Reader lub inny obsługujący format plików .pdf,
 - 6) Platformazakupowa.pl działa według standardu przyjętego w komunikacji sieciowej - kodowanie UTF8,
 - 7) Oznaczenie czasu odbioru danych przez platformę zakupową stanowi datę oraz dokładny czas (hh:mm:ss) generowany wg. czasu lokalnego serwera synchronizowanego z zegarem Głównego Urzędu Miar.
7. Wykonawca, przystępując do niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego:
 - 1) akceptuje warunki korzystania z platformazakupowa.pl określone w Regulaminie zamieszczonym na stronie internetowej w zakładce „Regulamin” oraz uznaje go za wiążący,
 - 2) zapoznał i stosuje się do Instrukcji składania ofert/wniosek dostępnej na stronie internetowej.
8. Formaty plików wykorzystywanych przez Wykonawców powinny być zgodne z Obwieszczeniem Prezesa Rady Ministrów z 09.11.2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych.
 - 1) Zamawiający rekomenduje wykorzystanie formatów: .pdf .doc .xls .jpg (.jpeg),
 - 2) W celu ewentualnej kompresji danych Zamawiający rekomenduje wykorzystanie jednego z formatów: .zip i .7Z.
9. Ofertę i oświadczenie, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp, a także inne dokumenty składane wraz z ofertą składa się, pod rygorem nieważności w formie elektronicznej (tj. przy użyciu kwalifikowanego podpisu elektronicznego) lub w postaci elektronicznej, opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.
10. Podmiotowe środki dowodowe oraz inne dokumenty lub oświadczenia, o których mowa w rozporządzeniu Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 23 grudnia 2020 r. w sprawie podmiotowych środków dowodowych oraz innych dokumentów lub oświadczeń, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy i wymagane zapisami SWZ składa się w formie elektronicznej

- (tj. przy użyciu kwalifikowanego podpisu elektronicznego) lub w postaci elektronicznej, opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.
11. Podpisy kwalifikowane wykorzystywane przez wykonawców do podpisywania wszelkich plików muszą spełniać "Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie identyfikacji elektronicznej i usług zaufania w odniesieniu do transakcji elektronicznych na rynku wewnętrznym (eIDAS) (UE) nr 910/2014 - od 1 lipca 2016 roku".
 12. W przypadku wykorzystania formatu podpisu XAdES zewnętrzny. Zamawiający wymaga dołączenia odpowiedniej ilości plików tj. podpisywanych plików z danymi oraz plików podpisu w formacie XAdES.
 13. Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy Pzp, nie ujawnia się informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa, w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. Na platformie w formularzu składania oferty znajduje się miejsce wyznaczone do dołączenia części oferty stanowiącej tajemnicę przedsiębiorstwa. W celu wykazania przesłanek objęcia informacji tajemnicą przedsiębiorstwa uzasadnienie (w postaci dowodów mających postać np. oświadczenia uzasadniającego, dlaczego określone informacje mają przedmiot tajemnicy przedsiębiorstwa, np. wyciągu z umów z kontrahentami zawierających postanowienia o zachowaniu określonych okoliczności w poufności) należy załączyć do oferty, wczytując odrębny plik.
 14. Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za złożenie oferty w sposób niezgodny z Instrukcją korzystania z platformazakupowa.pl, w szczególności za sytuację, gdy zamawiający zapozna się z treścią oferty przed upływem terminu składania ofert (np. złożenie oferty w zakładce „Wyślij wiadomość do zamawiającego”). Taka oferta zostanie uznana przez Zamawiającego za ofertę handlową i nie będzie brana pod uwagę w przedmiotowym postępowaniu ponieważ nie został spełniony obowiązek narzucony w art. 221 ustawy Pzp.
 15. Zamawiający informuje, że instrukcje korzystania z platformazakupowa.pl dotyczące w szczególności logowania, składania wniosków o wyjaśnienie treści SWZ, składania ofert oraz innych czynności podejmowanych w niniejszym postępowaniu przy użyciu platformazakupowa.pl znajdują się w zakładce „Instrukcje dla Wykonawców" na stronie internetowej pod adresem: <https://platformazakupowa.pl/strona/45-instrukcje>
 16. Zgodnie z definicją dokumentu elektronicznego z art. 3 ust. 2 Ustawy o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne, opatrzenie pliku zawierającego skompresowane dane kwalifikowanym podpisem elektronicznym jest jednoznaczne z podpisaniem oryginału dokumentu, z wyjątkiem kopii poświadczonych odpowiednio przez innego wykonawcę ubiegającego się wspólnie z nim o udzielenie zamówienia, przez podmiot, na którego zdolnościach lub sytuacji polega wykonawca, albo przez podwykonawcę.
 17. Maksymalny rozmiar jednego pliku przesyłanego za pośrednictwem dedykowanych formularzy do: złożenia, zmiany, wycofania oferty wynosi 150 MB natomiast przy komunikacji wielkość pliku to maksymalnie 500 MB.
 18. Składając ofertę zaleca się zaplanowanie złożenia jej z wyprzedzeniem, aby zdążyć w terminie przewidzianym na jej złożenie w przypadku siły wyższej, jak np. awaria internetu, problemy techniczne, związane z brakiem np. aktualnej przeglądarki, itp.

19. Zamawiający zwraca uwagę na ograniczenia wielkości plików podpisywanych profilem zaufanym, który wynosi max 10MB, oraz na ograniczenie wielkości plików podpisywanych w aplikacji eDoApp służącej do składania podpisu osobistego, który wynosi max 5MB.

XI. SPOSÓB UDZIELANIA WYJAŚNIEŃ I ZMIANY TREŚCI SWZ

1. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego z wnioskiem o wyjaśnienie treści niniejszej SWZ. Zamawiający prosi o przekazywanie pytań również w formie edytowalnej, gdyż skróci to czas udzielania wyjaśnień.
2. Zamawiający jest zobowiązany do udzielenia wyjaśnień niezwłocznie, nie później niż na dwa (2) dni przed upływem terminu składania ofert, jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści SWZ wpłynął do Zamawiającego nie później niż na cztery (4) dni przed upływem terminu składania ofert.
3. Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści SWZ wpłynął po terminie określonym w punkcie poprzedzającym, Zamawiający może udzielić wyjaśnień lub pozostawić wniosek bez rozpoznania.
4. Treść zapytań (bez ujawniania ich źródła) wraz z wyjaśnieniami udostępniona zostanie na stronie internetowej prowadzonego postępowania, na której zamieszczona jest SWZ.
5. Zamawiający jest uprawniony (w uzasadnionych przypadkach) do zmiany treści SWZ. Dokonana zmiana zostanie opublikowana na stronie internetowej prowadzonego postępowania.
6. W przypadku rozbieżności pomiędzy treścią niniejszej SWZ, a treścią udzielonych odpowiedzi jako obowiązującą należy przyjąć treść pisma zawierającego późniejsze oświadczenie Zamawiającego.
7. Jeżeli w wyniku zmiany treści SWZ niezbędny będzie dodatkowy czas na wprowadzenie zmian w ofertach oraz w przypadku dokonywania zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych, Zamawiający przedłuży termin składania ofert oraz opublikuje tę informację na stronie internetowej prowadzonego postępowania. Informacja o nowym terminie składania ofert zamieszczona zostanie również w Biuletynie Zamówień Publicznych.
8. Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosków o wyjaśnienie treści SWZ.
9. Informacje udzielone w trybie innym niż przewidziany w niniejszym rozdziale (w szczególności udzielone telefonicznie przez osoby uprawnione do kontaktu z Wykonawcami) nie mają waloru wyjaśnień, o których mowa w art. 284 ustawy Pzp.

XII. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM

Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium przez Wykonawcę.

XIII. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ

1. Wykonawca związany jest ofertą przez **30 dni** licząc od upływu terminu składania ofert. Bieg terminu związania z ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert, a kończy **z dniem 21.09.2024 r.**
2. W przypadku gdy wybór najkorzystniejszej oferty nie nastąpi przed upływem terminu związania ofertą określonego w SWZ, Zamawiający przed upływem terminu związania ofertą zwróci się jednokrotnie do Wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o wskazywany przez niego okres, nie dłuższy niż 30 dni.

3. Przedłużenie terminu związania ofertą, o którym mowa w ust. 2, wymaga złożenia przez Wykonawcę pisemnego oświadczenia o wyrażeniu zgody na przedłużenie terminu związania ofertą.
4. Oferta Wykonawcy, który nie wyrazi pisemnej zgody na przedłużenie terminu związania ofertą, zostanie odrzucona na podstawie art. 226 ust 1 pkt. 12.

XIV. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWYWANIA OFERT

1. Wykonawca ma prawo złożyć tylko jedną ofertę. Złożenie większej liczby ofert lub oferty alternatywnej będzie skutkowało odrzuceniem wszystkich ofert złożonych przez Wykonawcę. Ofertę zaleca się sporządzić według wzoru stanowiącego załącznik nr 1, 1a, 1b do SWZ (formularz oferty i kalkulacje szczegółowe).
2. Pod rygorem nieważności oferta (w tym również wszelkie dokumenty i oświadczenia składane na wezwanie) musi być:
 - 1) sporządzona w języku polskim;
 - 2) **złożona w formie elektronicznej (opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym) lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem osobistym** przez właściwe osoby ze względu na rodzaj dokumentu (odpowiednio wykonawca, współkonsorcjant, podwykonawca, inny podmiot używający zasoby, reprezentant banku lub ubezpieczyciel itp.). W procesie składania oferty za pośrednictwem Platformy Wykonawca może złożyć podpis w następujący sposób:
 - a) bezpośrednio na dokumencie przesłanym za pośrednictwem Platformy;
 - b) dla całego pakietu dokumentów w kroku 2 Formularza składania oferty (po kliknięciu w przycisk „Przejdź do podsumowania”), z zastrzeżeniem, że dla dokumentów i oświadczeń, dla których jest wymagany podpis innych podmiotów (np. gwarancja wadialna, oświadczenie podmiotu udostępniającego zasoby), dokumenty i oświadczenia muszą być osobno podpisane przez te podmioty;
 - 3) złożona **za pośrednictwem Platformy** dostępnej pod adresem <https://platformazakupowa.pl/transakcja/967769>.
3. Oferta musi być podpisana **kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem zaufanym lub podpisem osobistym**, przez osobę/osoby uprawnioną/uprawnione do reprezentacji Wykonawcy. Jeżeli upoważnienie nie wynika wprost z odpowiednich dokumentów rejestrowych Wykonawcy do oferty należy dołączyć odpowiednie pełnomocnictwa lub inne dokumenty potwierdzające umocowanie do reprezentowania Wykonawcy.
4. Pełnomocnictwo powinno zostać złożone w formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym, lub podpisem osobistym.
5. Dopuszcza się również przedłożenie elektronicznej kopii dokumentu poświadczonej za zgodność z oryginałem przez notariusza, tj. podpisanej kwalifikowanym podpisem elektronicznym osoby posiadającej uprawnienia notariusza lub przez osoby, które tego pełnomocnictwa udzieliły.
UWAGA! W przypadku przekazywania przez Wykonawcę dokumentu elektronicznego w formacie poddającym dane kompresji, opatrzenie pliku zawierającego skompresowane dane kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem zaufanym lub podpisem osobistym, jest równoznaczne z poświadczeniem przez wykonawcę za zgodność z oryginałem wszystkich

- elektronicznych kopii dokumentów zawartych w tym pliku, z wyjątkiem kopii poświadczonych odpowiednio przez innego wykonawcę ubiegającego się wspólnie z nim o udzielenie zamówienia, przez podmiot, na którego zdolnościach lub sytuacji polega wykonawca, albo przez podwykonawcę.
6. Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy Pzp, nie ujawnia się informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa, w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (nieujawnione do wiadomości publicznej informacje techniczne, technologiczne, organizacyjne przedsiębiorstwa lub inne informacje posiadające wartość gospodarczą, co do których przedsiębiorca podjął niezbędne działania w celu zachowania ich poufności), jeżeli Wykonawca, nie później niż w terminie składania ofert, w sposób niebudzący wątpliwości zastrzegł, że nie mogą być one udostępniane oraz wykazał, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa. Informacje takie powinny zostać opatrzone przez Wykonawcę klauzulą „**informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa**”. W celu wykonania przesłanek objęcia informacji tajemnicą przedsiębiorstwa przesłanki utajnienia należy załączyć do oferty **w formie odrębnego pliku**. Brak jednoznacznego wskazania, które informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa oznaczać będzie, że wszelkie oświadczenia i zaświadczenia składane w trakcie niniejszego postępowania są jawne bez zastrzeżeń.
 7. Dokumenty sporządzone w języku obcym należy złożyć razem z tłumaczeniem na język polski, chyba że, w odniesieniu do konkretnego dokumentu, wyraźnie określono inaczej.
 8. Zamawiający zaleca, aby przy sporządzaniu oferty Wykonawca korzystał ze wzorów przygotowanych przez Zamawiającego. Wykonawca może przedstawić ofertę na swoich formularzach z zastrzeżeniem, że muszą one zawierać wszystkie informacje określone przez Zamawiającego w przygotowanych wzorach.
 9. **Do wypełnionego formularza oferty i kalkulacji szczegółowej** (wzór – załącznik nr 1, 1a, 1b do SWZ) należy dołączyć:
 - 1) **oświadczenie** dotyczące przesłanek wykluczenia z postępowania (wzór – załącznik nr 2 do SWZ);
 - 2) **oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu** (wzór – załącznik nr 3 do SWZ);jeżeli dotyczy:
 - 3) **pełnomocnictwo** upoważniające do reprezentowania Wykonawcy, jeżeli umocowanie nie wynika wprost z dokumentów rejestrowych lub bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, o ile Wykonawca dostarczył dane umożliwiające dostęp do tych dokumentów;
 - 4) **pełnomocnictwo** do reprezentowania wszystkich **Wykonawców wspólnie ubiegających się** o udzielenie zamówienia;
 - 5) **oświadczenie dotyczące przesłanek wykluczenia z postępowania** wszystkich podmiotów wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (wzór – załącznik nr 2 do SWZ) – dla każdego z podmiotów oddzielnie;
 - 6) **oświadczenie dotyczące spełniania warunków udziału w postępowaniu** dla podmiotów wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, w zakresie w jakim wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu (wzór – załącznik nr 3A do SWZ);
 - 7) **oświadczenie** z którego wynika, które usługi wykonają poszczególni Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia (wzór – załącznik nr 7 do SWZ);

- 8) **oświadczenie z art. 125 ust 5, dotyczące przesłanek wykluczenia z postępowania** podmiotów udostępniających zasoby (wzór – załącznik nr 2A do SWZ) podpisane przez te podmioty;
 - 9) **oświadczenie z art. 125 ust 5, o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu**, podmiotu który wykazuje spełnianie warunku udziału w postępowaniu (wzór – załącznik nr 3B do SWZ), podpisane przez ten podmiot;
 - 10) **zobowiązanie podmiotów udostępniających zasoby**, jeśli Wykonawca korzysta z zasobów tych podmiotów na podstawie art. 118 ustawy Pzp (wzór – załącznik nr 6 do SWZ).
10. Zamawiający, przed udzieleniem zamówienia, w wyznaczonym terminie, wezwie Wykonawcę, którego oferta zostanie uznana za najwyższej ocenioną w danej części do złożenia, wskazania dostępności w formie elektronicznej w ogólnodostępnej i bezpłatnej bazie danych lub wskazania faktu posiadania przez Zamawiającego wraz z podaniem numeru postępowania, aktualnych na dzień złożenia dokumentów lub oświadczeń wymienionych w rozdziale VII ust. 6 SWZ.
 11. Wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty ponosi Wykonawca.
 12. Wykonawca, za pośrednictwem Platformy, ma prawo przed upływem terminu do składania ofert zmienić lub wycofać ofertę. Sposób dokonywania zmiany lub wycofania oferty zamieszczono w instrukcji zamieszczonej pod adresem <https://platformazakupowa.pl/strona/45-instrukcje>.
 13. Szczegółowa instrukcja dla Wykonawców dotycząca złożenia oferty znajduje się na stronie internetowej pod adresami: <https://platformazakupowa.pl/strona/1-regulamin> oraz <https://platformazakupowa.pl/strona/45-instrukcje>
 14. Zgodnie z art. 223 ust 2 ustawy Pzp Zamawiający jest zobowiązany poprawić w ofercie:
 - 1) oczywiste omyłki pisarskie;
 - 2) oczywiste omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek;
 - 3) inne omyłki polegające na niezgodności oferty z SWZ, niepowodujące istotnych zmian w treści oferty. Zamawiający wyznaczy Wykonawcy odpowiedni termin na wyrażenie zgody na poprawienie w ofercie omyłki lub zakwestionowanie sposobu jej poprawienia. Brak odpowiedzi w wyznaczonym terminie uznaje się za wyrażenie zgody na poprawienie omyłki.

XV. SPOSÓB I TERMIN SKŁADANIA OFERT

1. Oferty wraz z wymaganymi dokumentami należy umieścić na Platformie pod adresem: <https://platformazakupowa.pl/transakcja/967769>
2. **Termin składania ofert: do 23.08.2024 r., do godz. 10:00.**
3. Po wypełnieniu Formularza składania oferty i załadowaniu wszystkich wymaganych załączników należy kliknąć przycisk „Przejdź do podsumowania”. Za datę złożenia oferty przyjmuje się datę jej przekazania w systemie (Platformie) wraz z wgraniem paczki w formacie XML w drugim kroku składania oferty poprzez kliknięcie przycisku „Złóż ofertę” i wyświetlaniu komunikatu, że oferta została złożona. Zamawiający zaleca złożenie oferty ze stosownym wyprzedzeniem.

XVI. TERMIN OTWARCIA OFERT

1. Otwarcie ofert nastąpi 23.08.2024 r., o godz. 10:20

2. W przypadku ewentualnej awarii systemu, który spowoduje brak możliwości otwarcia ofert w terminie, otwarcie nastąpi niezwłocznie po usunięciu awarii. Zamawiający poinformuje o zmianie terminu otwarcia na stronie internetowej prowadzonego postępowania.
3. Najpóźniej przed otwarciem ofert Zamawiający udostępni na stronie internetowej prowadzonego postępowania, kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.
4. Niezwłocznie po otwarciu ofert Zamawiający udostępni na stronie internetowej prowadzonego postępowania, w zakładce „Komunikaty” informacje o:
 - 1) nazwach albo imionach i nazwiskach oraz siedzibach lub miejscach prowadzonej działalności gospodarczej albo miejscach zamieszkania Wykonawców, których oferty zostały otwarte;
 - 2) cenach lub kosztach zawartych w ofertach.

XVII. OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY

1. Cena podana przez Wykonawcę w formularzu oferty dla każdej części oddzielnie (wg wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do SWZ) jest całkowitym wynagrodzeniem za zrealizowanie całości zamówienia objętego niniejszym postępowaniem. Cena łączna brutto jest sumą iloczynów cen jednostkowych i ilości poszczególnych czynności serwisowych określonych w formularzu cenowym. W cenie uwzględnia się podatek od towarów i usług oraz ewentualnie inne podatki, jeżeli odpowiednie przepisy tego wymagają.
2. Wykonawca zobowiązany jest podać cenę w złotych polskich (**z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku**) liczbą. Zasada zaokrąglania – końcówkę poniżej 5 należy pominąć, równe i powyżej 5 należy zaokrąglić w górę. Podaną cenę należy rozumieć jako cenę w rozumieniu Ustawy z dnia 9 maja 2014 r. o informowaniu o cenach towarów i usług (Dz.U. z 2017 r. poz. 1830).
3. Jeżeli ofertę składa osoba fizyczna nieprowadząca działalności gospodarczej, cena oferty powinna zawierać wszystkie dodatkowe obciążenia, w tym podatek od czynności cywilno–prawnych, zaliczkę na podatek dochodowy oraz wszelkie należne składki, które w wyniku wyboru oferty jako najkorzystniejszej Zamawiający, zgodnie z obowiązującymi przepisami, będzie zobowiązany odprowadzić. Tym samym taki wykonawca wyraża zgodę na pomniejszenie swojej należności o zaliczki i składki, które Zamawiający będzie zobowiązany naliczyć i odprowadzić w związku z realizacją umowy. Należność wypłacona bezpośrednio takiemu wykonawcy nie będzie wówczas równa cenie oferty.
4. Zamawiający jest czynnym podatnikiem podatku VAT. Jeżeli złożono ofertę, której wybór prowadziłby do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, Wykonawca zgodnie z art. 225 ustawy Pzp **ma obowiązek poinformować** czy wybór jego oferty będzie prowadził **do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego**, wskazując nazwę (rodzaj) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie będzie prowadzić do jego powstania, wskazując ich wartość bez kwoty podatku oraz wskazując stawkę podatku od towarów i usług, która zgodnie z wiedzą wykonawcy, będzie miała zastosowanie. Zamawiający w celu oceny (porównania) takiej oferty doliczy do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek rozliczyć zgodnie z tymi przepisami.

W powyższym przypadku Wykonawca w formularzu oferty zobowiązany jest zamieścić odpowiednią adnotację np. „wewnętrzne nabycie towarów”. Brak złożenia

ww. informacji będzie postrzegany jako brak powstania obowiązku podatkowego u zamawiającego.

XVIII. OPIS KRYTERIÓW, KTÓRYMI ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE SIĘ KIEROWAŁ PRZY WYBORZE OFERTY, WRAZ Z PODANIEM WAG TYCH KRYTERIÓW I SPOSOBU OCENY OFERT

1. Przy wyborze oferty najkorzystniejszej Zamawiający dla każdej z części, będzie kierował się kryterium cena – waga 100 pkt.
2. Liczba punktów w kryterium **cena oferty**, zostanie wyliczona za pomocą następującego wzoru:

$$Pc = \frac{\text{najniższa zaoferowana cena}}{\text{cena badanej oferty}} \times 100$$

UWAGA! Cena musi być określona z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.

3. Najkorzystniejsza oferta to oferta z najniższą łączną ceną brutto.
4. Jeżeli nie można wybrać najkorzystniejszej oferty z uwagi na to, że dwie lub więcej ofert przedstawia taki sam bilans punktowy Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie określonym przez Zamawiającego ofert dodatkowych zawierających nową cenę.

XIX. WYBÓR OFERTY; INFORMACJE O FORMALNOŚCIACH, JAKIE POWINNY ZOSTAĆ DOPEŁNIONE PO WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY

1. Zamawiający wybiera najkorzystniejszą ofertę w terminie związania ofertą określonym w dokumentach zamówienia. Jeżeli termin związania ofertą upłynie przed wyborem najkorzystniejszej oferty, Zamawiający wezwie Wykonawcę, którego oferta otrzymała najwyższą ocenę, do wyrażenia, w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie, pisemnej zgody na wybór jego oferty. W przypadku braku zgody, Zamawiający zwróci się o wyrażenie takiej zgody do kolejnego Wykonawcy, którego oferta została najwyżej oceniona, chyba że zachodzą przesłanki do unieważnienia postępowania.
2. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta nie podlega odrzuceniu i którego oferta została uznana przez Zamawiającego za najkorzystniejszą w oparciu o kryteria oceny ofert podane w ogłoszeniu o zamówieniu oraz w niniejszej SWZ.
3. Zamawiający poinformuje niezwłocznie wszystkich Wykonawców, którzy złożyli oferty, podając uzasadnienie faktyczne i prawne o:
 - 1) wyborze najkorzystniejszej oferty;
 - 2) Wykonawcach, których oferty zostały odrzucone;
 - 3) o unieważnieniu postępowania;– o ile dane zdarzenie wystąpi.
4. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty lub/oraz o unieważnieniu postępowania zostanie zamieszczona na stronie internetowej prowadzonego postępowania.
5. Umowa zostanie zawarta w terminach określonych zgodnie z art. 308 ust. 2 i 3 ustawy Pzp.

6. Jeżeli najkorzystniejszą ofertę złożyli Wykonawcy wspólnie ubiegający się o zamówienie, Zamawiający może zażądać (jeszcze przed zawarciem umowy w sprawie udzielenia zamówienia publicznego) kopii umowy regulującej współpracę Wykonawców. Umowa taka winna określić strony umowy, cel działania, sposób współdziałania, zakres prac przewidzianych do wykonania przez każdego z nich, solidarną odpowiedzialność za wykonanie części, oznaczenie czasu trwania (obejmującego okres realizacji przedmiotu zamówienia, gwarancji jakości i rękojmi), wykluczenie możliwości wypowiedzenia umowy przez któregokolwiek z wykonawców do czasu wykonania zamówienia).
7. Wykonawca przed podpisaniem umowy przekaże Zamawiającemu:
 - 1) informacje dotyczące osób podpisujących umowę oraz osób upoważnionych do kontaktów w związku z realizacją umowy;
 - 2) pełnomocnictwo, jeżeli umowę podpisze pełnomocnik (najpóźniej w dniu zawarcia umowy).

XX. WYMAGANIA DOTYCZĄCE ZABEZPIECZENIA NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY

Zamawiający nie wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

XXI. PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY I JEJ ZMIANY

1. Wzór umowy

Zamawiający wymaga od Wykonawcy, aby zawarł z nim umowę w sprawie zamówienia publicznego, której wzór stanowi załącznik nr 4 do SWZ - projektowane postanowienia umowy. Projektowane postanowienia umowy zawarte we wzorze nie podlegają negocjacom.

2. Podwykonawstwo oraz zmiany umowy o udzielenie zamówienia publicznego w zakresie podwykonawstwa

Umowa o udzielenie zamówienia publicznego będzie określała zakres zamówienia, które Wykonawca będzie wykonywał osobiście, które zaś za pomocą podwykonawców.

Zamawiający może dopuścić zmianę podwykonawcy i/lub zakresu zamówienia powierzonego podwykonawcom w trakcie realizacji zamówienia na wniosek Wykonawcy. Zmiana wymaga uprzedniej zgody Zamawiającego. Zgoda ta może być udzielona, jeżeli konieczność takiej zmiany jest spowodowana okolicznościami, na które Wykonawca nie miał wpływu, w szczególności śmierć lub likwidacja dotychczasowego podwykonawcy, utrata przez dotychczasowego podwykonawcę możliwości prawidłowego i terminowego zrealizowania powierzonej mu części zamówienia itp.

3. Zmiany umowy

Zamawiający przewiduje możliwość wprowadzenia następujących zmian:

- 1) zmiany, które nie mają charakteru istotnego w rozumieniu art. 454 ust. 2 ustawy Pzp;
- 2) zmiany na zasadach określonych w art. 455 ust 1 pkt 2-4 oraz ust 2 ustawy Pzp;
- 3) zmiany przewidziane w załączniku nr 4 projektowanych postanowień umowy;

Wszelkie zmiany umowy, pod rygorem nieważności, mogą być dokonywane na warunkach określonych przez przepisy prawa, wyłącznie za zgodą obu Stron, w formie pisemnej z uwzględnieniem przepisu art. 455 ustawy Pzp.

4. Forma i termin zawarcia umowy

Umowa w sprawie zamówienia publicznego zawarta w formie innej niż pisemna jest nieważna. Zgodnie z Kodeksem cywilnym (art. 781 § 1 Kc) oświadczenie woli złożone w formie elektronicznej

jest równoważne z oświadczeniem woli złożonym w formie pisemnej. Zamawiający dopuszcza zawarcie umowy w formie elektronicznej. Elektroniczna forma czynności prawnej wymaga złożenia oświadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go kwalifikowanym podpisem elektronicznym. Do zawarcia takiej umowy dochodzi po jej obustronnym podpisaniu, wobec tego termin zawarcia będzie liczony od daty złożenia podpisu przez ostatnią ze Stron.

XXII. POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ PRZYSŁUGUJĄCYCH WYKONAWCY W TOKU POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

1. Wykonawcom oraz innym podmiotom, którzy mają lub mieli interes w uzyskaniu zamówienia oraz ponieśli lub mogą ponieść szkodę w wyniku naruszenia przepisów Prawa zamówień publicznych, przysługuje **odwołanie**.
2. W niniejszym postępowaniu odwołanie przysługuje na:
 - 1) niezgodną z przepisami ustawy czynność Zamawiającego, podjętą w niniejszym postępowaniu o udzielenie zamówienia, w tym na projektowane postanowienie umowy;
 - 2) zaniechanie czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia, do której Zamawiający był obowiązany na podstawie ustawy;
 - 3) zaniechanie przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia lub zorganizowania konkursu na podstawie ustawy, mimo że zamawiający był do tego obowiązany.
3. Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w terminie 5 dni od dnia przestania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia – jeżeli informacja została przekazana przy użyciu środków komunikacji elektronicznej lub 10 dni, jeżeli informacja została przekazana w inny sposób.
4. Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, a także wobec postanowień niniejszej SWZ wnosi się w terminie 5 dni od dnia zamieszczenia ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych lub SWZ na stronie internetowej prowadzonego postępowania.
5. Odwołanie wobec innych czynności wnosi się w terminie 5 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.
6. Od rozstrzygnięcia odwołania przez Krajową Izbę Odwoławczą przysługuje skarga do Sądu Okręgowego w Warszawie
7. Skargę wnosi się za pośrednictwem Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w terminie 14 dni od dnia doręczenia orzeczenia Krajowej Izby Odwoławczej.

XXIII. Do spraw nieuregulowanych w SWZ mają zastosowanie przepisy ustawy z 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. poz. 2019 ze zm.).

Załączniki:

1. Formularz oferty – wzór zał. nr 1, 1a, 1b;
2. Oświadczenie dotyczące braku podstaw wykluczenia z postępowania – wzór zał. nr 2 i 2A;
3. Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu – wzór zał. nr 3, 3A i 3B;
4. Projektowane postanowienia umowy – wzór umowy zał. nr 4;
5. Wykaz usług – wzór zał. nr 5;
6. Zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby – wzór zał. nr 6;

7. Oświadczenie z którego wynika, które usługi wykonają poszczególni Wykonawcy – wzór zał. nr 7;
8. Wykaz osób – wzór zał. nr 8;
9. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia – zał. nr 9.

FORMULARZ OFERTY

Zamawiający:

Politechnika Bydgoska

im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich

Al. prof. S. Kaliskiego 7

85-796 Bydgoszcz

Nazwa Wykonawcy (lub Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia):

.....

Adres

Województwo

Nr KRS (jeżeli dotyczy)

NIP

Wykonawca jest: (zaznaczyć właściwe)

- mikro przedsiębiorstwem⁶
- małym przedsiębiorstwem
- średnim przedsiębiorstwem
- osobą fizyczną nieprowadzącą działalności
- osobą prowadzącą jednoosobową działalność gospodarczą
- inny (proszę wskazać)

Wykonawca JEST NIE JEST (zaznaczyć właściwe) dużym przedsiębiorcą w rozumieniu art. 4 pkt 6 ustawy o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych.

Osoba do kontaktu

Nr telefonu

Adres poczty elektronicznej

Adres do korespondencji z Zamawiającym (jeżeli inny niż podany wyżej)

⁶ Zgodnie z zaleceniem Komisji z dnia 6 maja 2003 r. dotyczącym definicji mikroprzedsiębiorstw oraz małych i średnich przedsiębiorstw (Dz. Urz. UE L 124 z 20.5.2003, str. 36):

- mikroprzedsiębiorstwo to przedsiębiorstwo, które zatrudnia mniej niż 10 osób i którego roczny obrót lub roczna suma bilansowa nie przekracza 2 milionów EUR;
- małe przedsiębiorstwo to przedsiębiorstwo, które zatrudnia mniej niż 50 osób i którego roczny obrót lub roczna suma bilansowa nie przekracza 10 milionów EUR.
- średnie przedsiębiorstwa: przedsiębiorstwa, które nie są mikroprzedsiębiorstwami ani małymi przedsiębiorstwami i które zatrudniają mniej niż 250 osób i których roczny obrót nie przekracza 50 milionów EUR lub roczna suma bilansowa nie przekracza 43 milionów EUR.

W odpowiedzi na ogłoszenie o zamówieniu publicznym pn. „Przeglądy serwisowe urządzeń wentylacyjnych i chłodniczych Politechniki Bydgoskiej im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich” nr RZP.243.35.2024 składamy ofertę na wykonanie przedmiotu zamówienia w zakresie określonym w specyfikacji warunków zamówienia na następujących warunkach:

Część nr 1 cena łączna BRUTTO: złotych groszy (z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku)

Szczegółowa kalkulacja cenowa stanowi załącznik nr 1a do niniejszej oferty.

Część nr 2 cena łączna BRUTTO: złotych groszy (z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku)

Szczegółowa kalkulacja cenowa stanowi załącznik nr 1b do niniejszej oferty.

Oświadczamy, że:

- 1) zapoznaliśmy się ze specyfikacją warunków zamówienia i nie wnosimy do niej żadnych zastrzeżeń;
- 2) posiadamy wszystkie informacje niezbędne do prawidłowego przygotowania i złożenia niniejszej oferty;
- 3) jesteśmy związani niniejszą ofertą przez okres 30 dni od dnia upływu terminu składania ofert;
- 4) zapoznaliśmy się z postanowieniami wzoru umowy, określonymi w specyfikacji warunków zamówienia i zobowiązujemy się, w przypadku wyboru naszej oferty, do zawarcia umowy zgodnej z niniejszą ofertą, na warunkach określonych w specyfikacji warunków zamówienia, w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego;
- 5) zapewniamy wystarczające gwarancje wdrożenia odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych, aby przetwarzanie danych osobowych spełniało wymogi wynikające z obowiązujących przepisów o ochronie danych osobowych oraz przepisów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) – dalej „RODO”, mających zastosowanie i chroniło prawa osób, których dane dotyczą;
- 6) znane nam są obowiązki wynikające z obowiązujących przepisów o ochronie danych osobowych i przepisów RODO mających zastosowanie, które zobowiązany jest wykonywać podmiot przetwarzający dane osobowe na zlecenie administratora danych;
- 7) dopełniliśmy wszelkich obowiązków w stosunku do osób, których dane przekazujemy oraz w stosunku do Zamawiającego wynikających z przepisów o ochronie danych osobowych i przepisów RODO;
- 8) oświadczam(y), że *jestem (jesteśmy)*/nie jestem (nie jesteście)** autoryzowanym serwisem urządzeń firmy VTS (*niepotrzebne skreślić)⁷;

⁷ Dotyczy wyłącznie części nr 1. W zakresie realizacji Serwisu poz. 35, 36, 37, 38, 39 i 40.

- 9) oświadczam(y), że *jestem (jesteśmy)*/nie jestem (nie jesteście)** autoryzowanym serwisem urządzeń firmy FUJITSU (*niepotrzebne skreślić)⁸;
- 10) Oświadczam(y), że *jestem (jesteśmy)*/nie jestem (nie jesteście)** autoryzowanym serwisem urządzeń firmy DAIKIN (*niepotrzebne skreślić)⁹;
- 11) oświadczamy, że przedmiot zamówienia w zakresie zamierzamy zrealizować **SIŁAMI WŁASNYMI / PRZY UDZIALE PODWYKONAWCÓW**¹⁰. Jeżeli Wykonawca zamierza zrealizować przedmiot zamówienia przy udziale podwykonawców proszę wypełnić tabelę poniżej:

Część 1	
Nazwa i adres podwykonawcy <i>(o ile jest znane Wykonawcy)</i>	
Zakres zamówienia jaki zostanie powierzony podwykonawcy	
Wartość lub procentowa część zamówienia jaka zostanie powierzona podwykonawcy	
Część 2	
Nazwa i adres podwykonawcy <i>(o ile jest znane Wykonawcy)</i>	
Zakres zamówienia jaki zostanie powierzony podwykonawcy	
Wartość lub procentowa część zamówienia jaka zostanie powierzona podwykonawcy	

Nazwa i adres podwykonawcy <i>(o ile jest znane Wykonawcy)</i>	
Zakres zamówienia jaki zostanie powierzony podwykonawcy	

Pozostały zakres zamówienia wykonamy osobiście

⁸ Dotyczy wyłącznie części nr 2. W zakresie realizacji Serwisu poz. 24, 25, 26, 27, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 169, 170, 171, 172, 173, 174, 175, 176, 177 i 178.

⁹ Dotyczy wyłącznie części nr 2. W zakresie realizacji Serwisu poz. 97, 98.

¹⁰ Niepotrzebne skreślić.

- 12) Oświadczamy, że w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu i/lub kryteriów selekcji określonych przez Zamawiającego w SWZ część nr, polegamy na zdolności technicznej lub zawodowej lub sytuacji ekonomicznej lub finansowej innych podmiotów udostępniających zasoby, w celu spełniania warunków udziału w postępowaniu TAK NIE¹¹

Jeżeli TAK proszę załączyć załącznik nr 6 do SWZ.

Pełna nazwę/firmę podmiotu udostępniającego zasoby, adres, a także w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG)

Zakres w jakim Wykonawca polega na zasobach lub sytuacji podmiotu udostępniającego zasoby

Wraz z ofertą składamy:

1. Kalkulacja szczegółowa – część nr
2. Oświadczenie/a dotyczące braku podstaw wykluczenia z postępowania.
3. Oświadczenie/a o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu.
4.

FORMULARZ NALEŻY PODPISAĆ KWALIFIKOWANYM PODPISEM ELEKTRONICZNYM
LUB PODPISEM ZAUFANYM LUB PODPISEM OSOBISTYM
PRZEZ OSOBĘ/OSOBY UPOWAŻNIONE DO REPREZENTOWANIA

¹¹ Zaznaczyć właściwe.

SZCZEGÓŁOWA KALKULACJA CENOWA

Część nr 1: Usługa w zakresie przeglądów serwisowych urządzeń wentylacyjnych

Lp.	Urządzenie objęte serwisem	Częstotliwość przeglądu lub wykonania innych czynności serwisowych	Liczba kompletów urządzeń	Liczba przeglądów dla 1 urządzenia w czasie trwania umowy	CENA NETTO za jeden komplet urządzeń za jeden przegląd	CENA NETTO za wszystkie urządzenia i wszystkie przeglądy (DxExF)
	Lokalizacja					
	Określenie zakresu czynności					
A	B	C	D	E	F	G
1.	Centrala wentylacyjna nawiewno-wywiewna z nagrzewnicą wodną CLIMA PRODUKT S/N: 17949/14	Raz w roku. Terminy: 30 dni po podpisaniu umowy w 2024r., czerwiec 2025 i czerwiec 2026	1	3		
	Budynek A Pom. T3 (REKTORAT) ul. Kaliskiego 7					
	Przegląd serwisowy					
2.	Centrala wentylacyjna nawiewno-wywiewna z nagrzewnicą wodną VBW BD S/N: C49196/19	Raz w roku. Terminy: 30 dni po podpisaniu umowy w 2024r., czerwiec 2025 i czerwiec 2026	1	3		
	Budynek I DACH ul. Kaliskiego 7					
	Przegląd serwisowy					
3.	Centrala wentylacyjna nawiewno-wywiewna z nagrzewnicą wodną VBW BD S/N: C49195/19	Raz w roku. Terminy: 30 dni po podpisaniu umowy w 2024r., czerwiec 2025 i czerwiec 2026	1	3		
	Budynek I DACH ul. Kaliskiego 7					
	Przegląd serwisowy					
4.	Centrala wentylacyjna nawiewno-wywiewna z nagrzewnicą wodną VBW BD	Raz w roku. Terminy: 30 dni po podpisaniu umowy	1	3		

	S/N: C49197/19	w 2024r., czerwiec 2025 i czerwiec 2026				
	Budynek I DACH ul. Kaliskiego 7					
	Przeгляд serwisowy					
5.	Regulatory przepływu SMAY	Raz w roku. Terminy: 30 dni po podpisaniu umowy w 2024r., czerwiec 2025 i czerwiec 2026	4	3		
	Budynek I ul. Kaliskiego 7					
	Przeгляд serwisowy					
6.	Centrala wentylacyjna nawiewno-wywiewna z nagrzewnicą wodną i chłodnicą wodną NW1 Clima Product	Raz w roku. Terminy: 30 dni po podpisaniu umowy w 2024r., czerwiec 2025 i czerwiec 2026	1	3		
	Budynek RCI DACH nad częścią A ul. Kaliskiego 7					
	Przeгляд serwisowy					
7.	Centrala wentylacyjna nawiewno-wywiewna z nagrzewnicą wodną i chłodnicą wodną NW2 Clima Product S/N: 4746/06	Raz w roku. Terminy: 30 dni po podpisaniu umowy w 2024r., czerwiec 2025 i czerwiec 2026	1	3		
	Budynek RCI Piwnica część B ul. Kaliskiego 7					
	Przeгляд serwisowy					
8.	Centrala wentylacyjna nawiewno-wywiewna z nagrzewnicą wodną i chłodnicą wodną NW3 Clima Product S/N: 4747/06	Raz w roku. Terminy: 30 dni po podpisaniu umowy w 2024r., czerwiec 2025 i czerwiec 2026	1	3		
	Budynek RCI Piwnica część A ul. Kaliskiego 7					
	Przeгляд serwisowy					
9.	Centrala wentylacyjna nawiewno-wywiewna z nagrzewnicą wodną i chłodnicą wodną NW4 Clima Product S/N: 4744/06	Raz w roku. Terminy: 30 dni po podpisaniu umowy w 2024r., czerwiec	1	3		

	Budynek RCI Piwnica część A ul. Kaliskiego 7	2025 i czerwiec 2026				
	Przeгляд serwisowy					
10.	Centrala wentylacyjna nawiewno-wywiewna z nagrzewnicą wodną i chłodnicą wodną NW5 Clima Product S/N: 4745/06	Raz w roku. Terminy: 30 dni po podpisaniu umowy w 2024r., czerwiec 2025 i czerwiec 2026	1	3		
	Budynek RCI Piwnica część B ul. Kaliskiego 7					
	Przeгляд serwisowy					
11.	Centrala wentylacyjna nawiewno-wywiewna z nagrzewnicą wodną i chłodnicą wodną N1/W1 Luft Gold	Raz w roku. Terminy: 30 dni po podpisaniu umowy w 2024r., czerwiec 2025 i czerwiec 2026	1	3		
	Budynek AN Wejście z poziomu parteru ul. Kaliskiego 7					
	Przeгляд serwisowy					
12.	Centrala wentylacyjna nawiewno-wywiewna z nagrzewnicą wodną i chłodnicą wodną N2/W2 Luft Gold S/N: 651151	Raz w roku. Terminy: 30 dni po podpisaniu umowy w 2024r., czerwiec 2025 i czerwiec 2026	1	3		
	Budynek AN Wejście z poziomu parteru ul. Kaliskiego 7					
	Przeгляд serwisowy					
13.	Centrala wentylacyjna nawiewno-wywiewna z nagrzewnicą wodną i chłodnicą wodną N3/W3 Luft Gold S/N: 651144	Raz w roku. Terminy: 30 dni po podpisaniu umowy w 2024r., czerwiec 2025 i czerwiec 2026	1	3		
	Budynek AN Wejście z poziomu parteru ul. Kaliskiego 7					
	Przeгляд serwisowy					

14.	Centrala wentylacyjna nawiewno-wywiewna z nagrzewnicą wodną i chłodnicą wodną N4/W4 Luft Gold S/N: 642650	Raz w roku. Terminy: 30 dni po podpisaniu umowy w 2024r., czerwiec 2025 i czerwiec 2026	1	3		
	Budynek AN Wejście z poziomu parteru ul. Kaliskiego 7					
	Przeгляд serwisowy					
15.	Centrala wentylacyjna nawiewno-wywiewna VBW	Raz w roku. Terminy: 30 dni po podpisaniu umowy w 2024r., czerwiec 2025 i czerwiec 2026	1	3		
	Budynek ul.Sucha 9_C DACH					
	Przeгляд serwisowy					
16.	Centrala wentylacyjna nawiewna VBW (wyrównanie ciśnienia w pomieszczeniu dygestoriów)	Raz w roku. Terminy: 30 dni po podpisaniu umowy w 2024r., czerwiec 2025 i czerwiec 2026	1	3		
	Budynek ul.Sucha 9_C DACH					
	Przeгляд serwisowy					
17.	Centrala wentylacyjna higieniczna nawiewna VTS S/N: 8-A10-19-1V030-00380	Raz w roku. Terminy: 30 dni po podpisaniu umowy w 2024r., czerwiec 2025 i czerwiec 2026	1	3		
	Budynek ul.Mazowiecka 28 Na zewnątrz – dostęp z poziomu terenu					
	Przeгляд serwisowy					
18.	Centrala wentylacyjna nawiewna z nagrzewnicą wodną N1 ROTOR VENT LS S/N: L21-1134	Raz w roku. Terminy: 30 dni po podpisaniu umowy w 2024r., czerwiec 2025 i czerwiec 2026	1	3		
	Budynek ul.Seminaryjna 3 Piwnica (na prawo) Wentylatornia W1					
	Przeгляд serwisowy					

19.	Centrala wentylacyjna nawiewna z nagrzewnicą wodną N2 VBW typ BS S/N: C16961/08	Raz w roku. Terminy: czerwiec 2025 i czerwiec 2026 (w 2024 planowana wymiana automatyki)	1	2		
	Budynek ul.Seminaryjna 3 Piwnica (na prawo) Wentylatornia W1					
	Przeгляд serwisowy					
20.	Centrala wentylacyjna nawiewna z nagrzewnicą wodną NW1 VTS VENTUS S/N: 8-A10-17-2V040-00183 (symbol projekt: lab 03 NW1)	Raz w roku. Terminy: 30 dni po podpisaniu umowy w 2024r., czerwiec 2025 i czerwiec 2026	1	3		
	Budynek ul.Seminaryjna 3 Piwnica (na lewo) Wentylatornia W2					
	Przeгляд serwisowy					
21.	Centrala wentylacyjna nawiewno – wywiewna z nagrzewnicą wodną NW2 VTS VENTUS S/N: 8-A10-17-2V030-00177 (symbol	Raz w roku. Terminy: 30 dni po podpisaniu umowy w 2024r., czerwiec 2025 i czerwiec 2026	1	3		
	Budynek ul.Seminaryjna 3 Piwnica (na lewo) Wentylatornia W2					
	Przeгляд serwisowy					
22.	Centrala wentylacyjna nawiewno – wywiewna z nagrzewnicą wodną NW3 VTS VENTUS (podwieszana)	Raz w roku. Terminy: 30 dni po podpisaniu umowy w 2024r., czerwiec 2025 i czerwiec 2026	1	3		
	Budynek ul.Seminaryjna 3 Piwnica (na lewo) Wentylatornia W2					
	Przeгляд serwisowy					

23.	Centrala wentylacyjna nawiewna z nagrzewnicą wodną N8 VBW typ BS S/N: C16974/08	Raz w roku. Terminy: czerwiec 2025 i czerwiec 2026 (w 2024 planowana wymiana automatyki i nagrzewnicy)	1	2		
	Budynek ul.Seminaryjna 3 Piwnica (na lewo) Wentylatornia W2					
	Przeгляд serwisowy					
24.	Centrala wentylacyjna W1 wywiewna VBW typ BS	Raz w roku. Terminy: czerwiec 2025 i czerwiec 2026 (w 2024 planowana naprawa urządzenia)	1	2		
	Budynek ul.Seminaryjna 3 Poddasze Wentylatornia W6					
	Przeгляд serwisowy					
25.	Centrala wentylacyjna nawiewna z nagrzewnicą wodną VTS VENTUS N"X" (centrala z nowym panelem)	Raz w roku. Terminy: 30 dni po podpisaniu umowy w 2024r., czerwiec 2025 i czerwiec 2026	1	3		
	Budynek ul.Seminaryjna 3 Poddasze Wentylatornia W6					
	Przeгляд serwisowy					
26.	Centrala wentylacyjna wywiewna z nagrzewnicą wodną VTS VENTUS W"X" (centrala z nowym panelem wspólnym z centralą j.w.)	Raz w roku. Terminy: 30 dni po podpisaniu umowy w 2024r., czerwiec 2025 i czerwiec 2026	1	3		
	Budynek ul.Seminaryjna 3 Poddasze Wentylatornia W6					
	Przeгляд serwisowy					
27.	Centrala wentylacyjna wywiewna VBW typ BS	Raz w roku. Terminy:	1	2		

	W8A (obsługuje pom. dygestorium) S/N: C16960/08	czerwiec 2025 i czerwiec 2026 (w 2024 planowana naprawa urządzenia)				
	Budynek ul.Seminaryjna 3 Poddasze Wentylatornia W6					
	Przeгляд serwisowy					
28.	Centrala wentylacyjna wywiewna VBW typ BS W8A (obsługuje pom. dygestorium) S/N: Brak	Raz w roku. Terminy: czerwiec 2025 i czerwiec 2026 (w 2024 planowana naprawa urządzenia)	1	2		
	Budynek ul.Seminaryjna 3 Poddasze Wentylatornia W6					
	Przeгляд serwisowy					
29.	Centrala wentylacyjna wywiewna VBW typ BS W8 S/N: C16975/08	Raz w roku. Terminy: czerwiec 2025 i czerwiec 2026 (w 2024 planowana naprawa urządzenia)	1	2		
	Budynek ul.Seminaryjna 3 Poddasze Wentylatornia W6					
	Przeгляд serwisowy					
30.	Centrala wentylacyjna wywiewna VBW typ BS W XVI-D S/N: C16970/08	Raz w roku. Terminy: 30 dni po podpisaniu umowy w 2024r., czerwiec 2025 i czerwiec 2026	1	3		
	Budynek ul.Seminaryjna 3 Poddasze Wentylatornia W6					
	Przeгляд serwisowy					
31.	Centrala wentylacyjna nawiewno – wywiewna z nagrzewnicą wodną NW4 VTS VENTUS S/N: 8-A10-18-2V075-00030 (symbol projekt: lab 163 NW4)	Raz w roku. Terminy: 30 dni po podpisaniu umowy w 2024r., czerwiec 2025 i czerwiec 2026	1	3		

	Budynek ul.Seminaryjna 3 Poddasze Wentylatornia W6 Przeгляд serwisowy					
32.	Centrala wentylacyjna nawiewno – wywiewna z nagrzewnicą wodną NW5 VTS VENTUS S/N: 8-A10-18-2V021- 00087 (symbol projekt: lab. 227) Budynek ul.Seminaryjna 3 Poddasze Wentylatornia W6 Przeгляд serwisowy	Raz w roku. Terminy: 30 dni po podpisaniu umowy w 2024r., czerwiec 2025 i czerwiec 2026	1	3		
33.	Centrala wentylacyjna nawiewno – wywiewna z nagrzewnicą wodną NW6 VTS VENTUS S/N: 8-A10-18-2V055- 00057 (symbol projekt: lab 214 NW6) Budynek ul.Seminaryjna 3 Poddasze Wentylatornia W6 Przeгляд serwisowy	Raz w roku. Terminy: 30 dni po podpisaniu umowy w 2024r., czerwiec 2025 i czerwiec 2026	1	3		
34.	Centrala wentylacyjna nawiewno – wywiewna z nagrzewnicą wodną NW7 VTS VENTUS S/N: 8-A10-18-2V040- 00063 (symbol projekt: lab 211 NW7) Budynek ul.Seminaryjna 3 Poddasze Wentylatornia W6 Przeгляд serwisowy	Raz w roku. Terminy: 30 dni po podpisaniu umowy w 2024r., czerwiec 2025 i czerwiec 2026	1	3		
35.	Centrala wentylacyjna VTS	Dwa razy w roku. Terminy:	1	6		

	8-A10-22-2V030-00832	maj 2024 lub 30 dni po podpisaniu umowy i listopad 2024r., maj i listopad 2025, maj i listopad 2026				
	Budynek ACS Dach ul. Kaliskiego 7					
	AUTORYZOWANY przegląd serwisowy firmy VTS (GWARANCJA). Wymagane protokoły firmy VTS					
36.	Centrala wentylacyjna VTS 8-A10-22-2V055-00552	Dwa razy w roku. Terminy: maj 2024 lub 30 dni po podpisaniu umowy i listopad 2024r., maj i listopad 2025, maj i listopad 2026	1	6		
	Budynek ACS Dach ul. Kaliskiego 7					
	AUTORYZOWANY przegląd serwisowy firmy VTS (GWARANCJA). Wymagane protokoły firmy VTS					
37.	Centrala wentylacyjna VTS 8-A10-22-2V040-00533	Dwa razy w roku. Terminy: maj 2024 lub 30 dni po podpisaniu umowy i listopad 2024r., maj i listopad 2025, maj i listopad 2026	1	6		
	Budynek ACS Dach ul. Kaliskiego 7					
	AUTORYZOWANY przegląd serwisowy firmy VTS (GWARANCJA). Wymagane protokoły firmy VTS					
38.	Centrala wentylacyjna NW4 8-A10-22-1V180-00069	Dwa razy w roku. Terminy: maj 2024 lub 30 dni po podpisaniu umowy i listopad 2024r., maj i listopad 2025, maj i listopad 2026	1	6		
	Budynek ACS Dach ul. Kaliskiego 7					
	AUTORYZOWANY przegląd serwisowy firmy VTS (GWARANCJA). Wymagane protokoły firmy VTS					

39.	Kurtyny powietrzne WING	Dwa razy w roku. Terminy: maj 2024 lub 30 dni po podpisaniu umowy i listopad 2024r., maj i listopad 2025, maj i listopad 2026	4	6		
	Budynek ACS PARTER ul. Kaliskiego 7					
	AUTORYZOWANY przegląd serwisowy firmy VTS (GWARANCJA). Wymagane protokoły firmy VTS					
40.	Kurtyny powietrzne WING	AUTORYZOWANY przegląd serwisowy firmy VTS (GWARANCJA). Wymagane protokoły firmy VTS	2	3		
	Budynek A ul.Kaliskiego 7					
	AUTORYZOWANY przegląd serwisowy firmy VTS (GWARANCJA). Wymagane protokoły firmy VTS					
41.	Kurtyna powietrzna ELIS-C-E-150	Raz w roku. Terminy: listopad 2024r., listopad 2025 i listopad 2026	1	3		
	Budynek K (Hamownia) ul.Kaliskiego 7					
	Przeład serwisowy					
42.	Centrala wentylacyjna nawiewno-wywiewna podwieszana z nagrzewnicą elektryczną KOMFOVENT VERSO-CF-1000-F-E-R1-F7/M5-C5.1 S/N: 003231	Raz w roku. Terminy: 30 dni po podpisaniu umowy w 2024r., czerwiec 2025 i czerwiec 2026	1	3		
	Budynek K (Hamownia) ul.Kaliskiego 7					
	Przeład serwisowy					
RAZEM NETTO						
VAT						
RAZEM BRUTTO						

SZCZEGÓŁOWA KALKULACJA CENOWA

Część nr 2: Usługa w zakresie przeglądów serwisowych dla urządzeń chłodniczych.

Lp.	Urządzenie objęte serwisem	Częstotliwość przeglądu lub wykonania innych czynności serwisowych	Liczba kompletów urządzeń	Liczba przeglądów dla 1 urządzenia w czasie trwania umowy	CENA NETTO za jeden komplet urządzeń za jeden przegląd	CENA NETTO za wszystkie urządzenia i wszystkie przeglądy (DxExF)
	Lokalizacja					
	Określenie zakresu czynności					
A	B	C	D	E	F	G
1.	Klimatyzatory kasetonowe Daikin FXFQ63AVEB	Raz w roku. Terminy: 30 dni po podpisaniu umowy w 2024r., kwiecień 2025 i kwiecień 2026	2	3		
	Budynek A Pom. A26 ul. Kaliskiego 7					
	Przegląd serwisowy					
2.	Klimatyzatory kasetonowe Daikin FXFQ63AVEB	Raz w roku. Terminy: 30 dni po podpisaniu umowy w 2024r., kwiecień 2025 i kwiecień 2026	2	3		
	Budynek A Pom. A27 ul. Kaliskiego 7					
	Przegląd serwisowy					
3.	Klimatyzator kasetonowy Daikin FXFQ63AVEB	Raz w roku. Terminy: 30 dni po podpisaniu umowy w 2024r., kwiecień 2025 i kwiecień 2026	1	3		
	Budynek A Pom. A18 ul. Kaliskiego 7					
	Przegląd serwisowy					
4.	Klimatyzator ścienny Midea MA-18NXDO-X1	Raz w roku. Terminy: 30 dni po podpisaniu umowy w 2024r., kwiecień 2025 i kwiecień 2026	1	3		
	Budynek A Pom. A33 ul. Kaliskiego 7					
	Przegląd serwisowy					
5.	Klimatyzator ścienny Midea MA-18NXDO-1	Raz w roku. Terminy: 30 dni po podpisaniu umowy w 2024r., kwiecień 2025 i kwiecień 2026	1	3		
	Budynek A Pom. A32 ul. Kaliskiego 7					
	Przegląd serwisowy					

6.	Klimatyzator ścienny Midea MA-12NXDO-X1	Raz w roku. Terminy: 30 dni po podpisaniu umowy w 2024r., kwiecień 2025 i kwiecień 2026	1	3		
	Budynek A Pom. A32a ul. Kaliskiego 7					
	Przegląd serwisowy					
7.	Klimatyzator ścienny Midea MA-18NXDO-1	Raz w roku. Terminy: 30 dni po podpisaniu umowy w 2024r., kwiecień 2025 i kwiecień 2026	1	3		
	Budynek A Pom. A31 ul. Kaliskiego 7					
	Przegląd serwisowy					
8.	Klimatyzator ścienny Samsung AMO28JMVDKH	Raz w roku. Terminy: 30 dni po podpisaniu umowy w 2024r., kwiecień 2025 i kwiecień 2026	1	3		
	Budynek A Pom. A35 ul. Kaliskiego 7					
	Przegląd serwisowy					
9.	Klimatyzator kasetonowy Samsung AM056FN2DEH	Raz w roku. Terminy: 30 dni po podpisaniu umowy w 2024r., kwiecień 2025 i kwiecień 2026	1	3		
	Budynek A Pom. A36 ul. Kaliskiego 7					
	Przegląd serwisowy					
10.	Klimatyzator kasetonowy Samsung AM056FN2DEH	Raz w roku. Terminy: 30 dni po podpisaniu umowy w 2024r., kwiecień 2025 i kwiecień 2026	1	3		
	Budynek A Pom. A37 ul. Kaliskiego 7					
	Przegląd serwisowy					
11.	Agregat chłodniczy Samsung (Kwestura Dział Księgowości) – jednostka zewnętrzna model AM060NXMDER/EU S/N: BW9AP3GN30006H	Raz w roku. Terminy: maj 2024 lub 30 dni po podpisaniu umowy w 2024r. , maj 2025 i maj 2026	1	3		
	Budynek A DACH ul. Kaliskiego 7					
	przegląd serwisowy z kontrolą szczelności. Wymagane protokoły dla CRO (ustawa F-gazowa)					
12.	Klimatyzator ścienny Midea MA-12NXDO-X1	Raz w roku. Terminy: 30 dni po podpisaniu umowy	1	3		
	Budynek A Pom. R12/7					

	ul. Kaliskiego 7	w 2024r., kwiecień				
	Przeгляд serwisowy	2025 i kwiecień 2026				
13.	Klimatyzator ścienny Midea MA-12NXDO-X1	Raz w roku.	1	3		
	Budynek A	Terminy:				
	Pom. R12/9 ul. Kaliskiego 7	30 dni po podpisaniu umowy w 2024r., kwiecień 2025 i kwiecień 2026				
	Przeгляд serwisowy					
14.	Klimatyzator ścienny Midea MA-12NXDO-X1	Raz w roku.	1	3		
	Budynek A	Terminy:				
	Pom. R12/10 ul. Kaliskiego 7	30 dni po podpisaniu umowy w 2024r., kwiecień 2025 i kwiecień 2026				
	Przeгляд serwisowy					
15.	Klimatyzator ścienny Daikin FXAQ40PAV1	Raz w roku.	1	3		
	Budynek A	Terminy:				
	Pom. A21 ul. Kaliskiego 7	30 dni po podpisaniu umowy w 2024r., kwiecień 2025 i kwiecień 2026				
	Przeгляд serwisowy					
16.	Klimatyzator ścienny Daikin FXAQ40PAV1	Raz w roku.	1	3		
	Budynek A	Terminy:				
	Pom. A22 ul. Kaliskiego 7	30 dni po podpisaniu umowy w 2024r., kwiecień 2025 i kwiecień 2026				
	Przeгляд serwisowy					
17.	Klimatyzator kasetonowy Daikin FXFQ63AVEB	Raz w roku.	1	3		
	Budynek A	Terminy:				
	Pom. A23 ul. Kaliskiego 7	30 dni po podpisaniu umowy w 2024r., kwiecień 2025 i kwiecień 2026				
	Przeгляд serwisowy					
18.	Klimatyzator ścienny LG USNW186M4A1	Raz w roku.	1	3		
	Budynek A	Terminy:				
	Pom. A001 ul. Kaliskiego 7	30 dni po podpisaniu umowy w 2024r., kwiecień 2025 i kwiecień 2026				
	Przeгляд serwisowy					
19.	Klimatyzatory ścienne multisplit (1 jednostka zewnętrzna +2 wewnętrzne) Samsung AR12NXPXBWKN	Raz w roku.	1	3		
	Budynek A	Terminy:				
		30 dni po podpisaniu umowy w 2024r., kwiecień				

	Pom. A5 Kanclerz i A5 Kwestor ul. Kaliskiego 7	2025 i kwiecień 2026				
	Przeгляд serwisowy					
20.	Klimatyzatory ściennie multisplit (1 jednostka zewnętrzna +2 wewnętrzne) Samsung AR12NXPXBWKN	Raz w roku. Terminy: 30 dni po podpisaniu umowy w 2024r., kwiecień 2025 i kwiecień 2026	1	3		
	Budynek A Pom. A5 Sekretariat i A5 Z-ca Kwestora ul. Kaliskiego 7					
	Przeгляд serwisowy					
21.	Klimatyzator ścienny Midea MA-12NXDO-X1	Raz w roku. Terminy: 30 dni po podpisaniu umowy w 2024r., kwiecień 2025 i kwiecień 2026	1	3		
	Budynek A Pom. A12 ul. Kaliskiego 7					
	Przeгляд serwisowy					
22.	Klimatyzator ścienny Midea MA-12NXDO-X1	Raz w roku. Terminy: 30 dni po podpisaniu umowy w 2024r., kwiecień 2025 i kwiecień 2026	1	3		
	Budynek A Pom. A12/6 ul. Kaliskiego 7					
	Przeгляд serwisowy					
23.	Klimatyzator ścienny LG LS-Q096ABL	Raz w roku. Terminy: 30 dni po podpisaniu umowy w 2024r., kwiecień 2025 i kwiecień 2026	1	3		
	Budynek B Pom. B111a ul. Kaliskiego 7					
	Przeгляд serwisowy					
24.	Klimatyzatory ściennie jednostki wewnętrzne VRF FUJITSU	Dwa razy w roku. Terminy: 30 dni po podpisaniu umowy i październik 2024r., kwiecień i październik 2025, kwiecień i październik 2026	2	6		
	Budynek B Pom. 221 ul. Kaliskiego 7					
	AUTORYZOWANY przeгляд serwisowy firmy Fujitsu (GWARANCJA)					
25.	Klimatyzator ścienny jednostka wewnętrzna VRF FUJITSU	Dwa razy w roku. Terminy: 30 dni po podpisaniu umowy i październik	1	6		
	Budynek B Pom. 223 ul. Kaliskiego 7					

	AUTORYZOWANY przegląd serwisowy firmy Fujitsu (GWARANCJA)	2024r., kwiecień i październik 2025, kwiecień i październik 2026				
26.	Klimatyzatory kasetonowe jednostki wewnętrzne VRF FUJITSU	Dwa razy w roku. Terminy: 30 dni po podpisaniu umowy i październik 2024r., kwiecień i październik 2025, kwiecień i październik 2026	3	6		
	Budynek B Pom. 216 ul. Kaliskiego 7					
	AUTORYZOWANY przegląd serwisowy firmy Fujitsu (GWARANCJA)					
27.	Agregat chłodniczy VRF Fujitsu – jednostka zewnętrzna model AJY090GALBH S/N: R000220	Dwa razy w roku. Terminy: czerwiec 2024 lub 30 dni po podpisaniu umowy i październik 2024r., kwiecień i październik 2025, kwiecień i październik 2026	1	6		
	Budynek B DACH ul. Kaliskiego 7					
	AUTORYZOWANY przegląd serwisowy z kontrolą szczelności firmy Fujitsu (GWARANCJA). Wymagane protokoły dla CRO (ustawa F-gazowa)					
28.	Klimatyzator ścienny Fuji Elektrik RSA24LCC	Raz w roku. Terminy: 30 dni po podpisaniu umowy w 2024r., kwiecień 2025 i kwiecień 2026	1	3		
	Budynek C Pom. C314 ul. Kaliskiego 7					
	Przeгляд serwisowy					
29.	Klimatyzator ścienny Daikin FTY226V1B	Raz w roku. Terminy: 30 dni po podpisaniu umowy w 2024r., kwiecień 2025 i kwiecień 2026	1	3		
	Budynek C Pom. C105 ul. Kaliskiego 7					
	Przeгляд serwisowy					
30.	Klimatyzator przypodłogowy Daikin FVY223D7V1	Raz w roku. Terminy: 30 dni po podpisaniu umowy w 2024r., kwiecień 2025 i kwiecień 2026	1	3		
	Budynek C Pom. C105a ul. Kaliskiego 7					
	Przeгляд serwisowy					
31.	Klimatyzatory przypodłogowe Daikin FVY223D7V1	Raz w roku. Terminy:	2	3		

	Budynek C Pom. C106 ul. Kaliskiego 7	30 dni po podpisaniu umowy w 2024r., kwiecień 2025 i kwiecień 2026					
	Przeгляд serwisowy						
32.	Klimatyzator ścienny Daikin FT45GV1B	Raz w roku. Terminy: 30 dni po podpisaniu umowy w 2024r., kwiecień 2025 i kwiecień 2026	1	3			
	Budynek C Pom. C106 ul. Kaliskiego 7						
	Przeгляд serwisowy						
33.	Klimatyzator ścienny Daikin FT45GV1B	Raz w roku. Terminy: 30 dni po podpisaniu umowy w 2024r., kwiecień 2025 i kwiecień 2026	1	3			
	Budynek C Pom. C104 ul. Kaliskiego 7						
	Przeгляд serwisowy						
34.	Klimatyzatory ścienne Rotenso split V50XiR14/V50XOR14 (jedn. zewnętrzna na dachu – wejście z korytarza na IIIp.)	Raz w roku. Terminy: 30 dni po podpisaniu umowy w 2024r., kwiecień 2025 i kwiecień 2026	2	3			
	Budynek C Pom. C010 ul. Kaliskiego 7						
	Przeгляд serwisowy						
35.	Klimatyzatory ścienne Rotenso split V50XiR14/V50XOR14 (jedn. zewnętrzna na dachu – wejście z korytarza na IIIp.)	Raz w roku. Terminy: 30 dni po podpisaniu umowy w 2024r., kwiecień 2025 i kwiecień 2026	2	3			
	Budynek C Pom. C011 ul. Kaliskiego 7						
	Przeгляд serwisowy						
36.	Klimatyzatory ścienne Rotenso split V50XiR14/V50XOR14 (jedn. zewnętrzna na dachu – wejście z korytarza na IIIp.)	Raz w roku. Terminy: 30 dni po podpisaniu umowy w 2024r., kwiecień 2025 i kwiecień 2026	2	3			
	Budynek C Pom. C012 ul. Kaliskiego 7						
	Przeгляд serwisowy						
37.	Klimatyzatory ścienne Rotenso split V50XiR14/V50XOR14	Raz w roku. Terminy:	2	3			

	(jedn. zewnętrzna na dachu – wejście z korytarza na IIIp.)	30 dni po podpisaniu umowy w 2024r., kwiecień 2025 i kwiecień 2026				
	Budynek C Pom. C013 ul. Kaliskiego 7					
	Przeгляд serwisowy					
38.	Klimatyzator ścienny Haier split AS50TDDHRA-CL	Raz w roku. Terminy: 30 dni po podpisaniu umowy w 2024r., kwiecień 2025 i kwiecień 2026	1	3		
	Budynek D Pom. D315 ul. Kaliskiego 7					
	Przeгляд serwisowy					
39.	Klimatyzator MDV split MSR1-18HRN1QB8	Raz w roku. Terminy: 30 dni po podpisaniu umowy w 2024r., kwiecień 2025 i kwiecień 2026	1	3		
	Budynek E Pom. E312 ul. Kaliskiego 7					
	Przeгляд serwisowy					
40.	Klimatyzator MDV split MSR1-18HRDN1-QC2	Raz w roku. Terminy: 30 dni po podpisaniu umowy w 2024r., kwiecień 2025 i kwiecień 2026	1	3		
	Budynek E Pom. E316 ul. Kaliskiego 7					
	Przeгляд serwisowy					
41.	Klimatyzator ścienny McQuay MWM015G-ACIAC-R	Raz w roku. Terminy: 30 dni po podpisaniu umowy w 2024r., kwiecień 2025 i kwiecień 2026	1	3		
	Budynek F Pom. F211 ul. Kaliskiego 7					
	Przeгляд serwisowy					
42.	Klimatyzator ścienny McQuay MWM015G-ACIAC-R	Raz w roku. Terminy: 30 dni po podpisaniu umowy w 2024r., kwiecień 2025 i kwiecień 2026	1	3		
	Budynek F Pom. F211a ul. Kaliskiego 7					
	Przeгляд serwisowy					
43.	Klimatyzator ścienny McQuay MWM015G-ACIAC-R (brak tabliczki znamionowej)	Raz w roku. Terminy: 30 dni po podpisaniu umowy w 2024r., kwiecień 2025 i kwiecień 2026	1	3		
	Budynek F Pom. F211b ul. Kaliskiego 7					
	Przeгляд serwisowy					

44.	Klimatyzator ścienny McQuay MWM015G- ACIAC-R	Raz w roku. Terminy: 30 dni po podpisaniu umowy w 2024r., kwiecień 2025 i kwiecień 2026	1	3		
	Budynek F Pom. F212 ul. Kaliskiego 7					
	Przeгляд serwisowy					
45.	Klimatyzator ścienny McQuay MWM015G- ACIAC-R	Raz w roku. Terminy: 30 dni po podpisaniu umowy w 2024r., kwiecień 2025 i kwiecień 2026	1	3		
	Budynek F Pom. F213 ul. Kaliskiego 7					
	Przeгляд serwisowy					
46.	Klimatyzator ścienny SANYO SAP-K127GHS5A	Raz w roku. Terminy: 30 dni po podpisaniu umowy w 2024r., kwiecień 2025 i kwiecień 2026	1	3		
	Budynek F Pom. F222a ul. Kaliskiego 7					
	Przeгляд serwisowy					
47.	Klimatyzator ścienny LG LS-Q096ABL	Raz w roku. Terminy: 30 dni po podpisaniu umowy w 2024r., kwiecień 2025 i kwiecień 2026	1	3		
	Budynek F Pom. F222b ul. Kaliskiego 7					
	Przeгляд serwisowy					
48.	Klimatyzator ścienny Daikin FTYN35GXV1B	Raz w roku. Terminy: 30 dni po podpisaniu umowy w 2024r., kwiecień 2025 i kwiecień 2026	1	3		
	Budynek F Pom. F309 ul. Kaliskiego 7					
	Przeгляд serwisowy					
49.	Klimatyzator ścienny Kaisai KEX-09KTAI	Raz w roku. Terminy: 30 dni po podpisaniu umowy w 2024r., kwiecień 2025 i kwiecień 2026	1	3		
	Budynek F Pom. F305 ul. Kaliskiego 7					
	Przeгляд serwisowy					
50.	Klimatyzator ścienny MDV MSR1-24HRN1- QB8W	Raz w roku. Terminy: 30 dni po podpisaniu umowy w 2024r., kwiecień 2025 i kwiecień 2026	1	3		
	Budynek F Pom. F306a ul. Kaliskiego 7					
	Przeгляд serwisowy					
51.	Klimatyzator ścienny Kaisai KEX-12KTAI	Raz w roku. Terminy:	1	3		

	Budynek F Pom. F310 ul. Kaliskiego 7	30 dni po podpisaniu umowy w 2024r., kwiecień 2025 i kwiecień 2026				
	Przeгляд serwisowy					
52.	Klimatyzator ścienny Kaisai KEX-12KTAI	Raz w roku. Terminy: 30 dni po podpisaniu umowy w 2024r., kwiecień 2025 i kwiecień 2026	1	3		
	Budynek F Pom. F311 ul. Kaliskiego 7					
	Przeгляд serwisowy					
53.	Klimatyzator ścienny Kaisai KEX-12KTAI	Raz w roku. Terminy: 30 dni po podpisaniu umowy w 2024r., kwiecień 2025 i kwiecień 2026	1	3		
	Budynek F Pom. F312 ul. Kaliskiego 7					
	Przeгляд serwisowy					
54.	Klimatyzator ścienny Kaisai KEX-12KTAI	Raz w roku. Terminy: 30 dni po podpisaniu umowy w 2024r., kwiecień 2025 i kwiecień 2026	1	3		
	Budynek F Pom. F313 ul. Kaliskiego 7					
	Przeгляд serwisowy					
55.	Klimatyzator ścienny Kaisai KEX-12KTAI	Raz w roku. Terminy: 30 dni po podpisaniu umowy w 2024r., kwiecień 2025 i kwiecień 2026	1	3		
	Budynek F Pom. F314 ul. Kaliskiego 7					
	Przeгляд serwisowy					
56.	Klimatyzator ścienny Kaisai KEX-12KTAI	Raz w roku. Terminy: 30 dni po podpisaniu umowy w 2024r., kwiecień 2025 i kwiecień 2026	1	3		
	Budynek F Pom. F316 ul. Kaliskiego 7					
	Przeгляд serwisowy					
57.	Klimatyzator ścienny Kaisai KEX-12KTAI	Raz w roku. Terminy: 30 dni po podpisaniu umowy w 2024r., kwiecień 2025 i kwiecień 2026	1	3		
	Budynek F Pom. F317a ul. Kaliskiego 7					
	Przeгляд serwisowy					
58.	Klimatyzator ścienny Kaisai KEX-12KTAI	Raz w roku. Terminy: 30 dni po podpisaniu umowy w 2024r., kwiecień	1	3		
	Budynek F Pom. F318 ul. Kaliskiego 7					

	Przeгляд serwisowy	2025 i kwiecień 2026				
59.	Klimatyzator ścienny Kaisai KEX-12KTAI	Raz w roku. Terminy: 30 dni po podpisaniu umowy w 2024r., kwiecień 2025 i kwiecień 2026	1	3		
	Budynek F Pom. F319 ul. Kaliskiego 7					
	Przeгляд serwisowy					
60.	Klimatyzator ścienny Kaisai KEX-12KTAI	Raz w roku. Terminy: 30 dni po podpisaniu umowy w 2024r., kwiecień 2025 i kwiecień 2026	1	3		
	Budynek F Pom. F320 ul. Kaliskiego 7					
	Przeгляд serwisowy					
61.	Klimatyzator ścienny Daikin FTYN35GXV1B	Raz w roku. Terminy: 30 dni po podpisaniu umowy w 2024r., kwiecień 2025 i kwiecień 2026	1	3		
	Budynek F Pom. F321 ul. Kaliskiego 7					
	Przeгляд serwisowy					
62.	Klimatyzator ścienny Kaisai KEX-12KTAI	Raz w roku. Terminy: 30 dni po podpisaniu umowy w 2024r., kwiecień 2025 i kwiecień 2026	1	3		
	Budynek F Pom. F322 ul. Kaliskiego 7					
	Przeгляд serwisowy					
63.	Klimatyzator ścienny Kaisai KEX-12KTAI	Raz w roku. Terminy: 30 dni po podpisaniu umowy w 2024r., kwiecień 2025 i kwiecień 2026	1	3		
	Budynek F Pom. F323 ul. Kaliskiego 7					
	Przeгляд serwisowy					
64.	Klimatyzator ścienny Kaisai KEX-12KTAI	Raz w roku. Terminy: 30 dni po podpisaniu umowy w 2024r., kwiecień 2025 i kwiecień 2026	1	3		
	Budynek F Pom. F324 ul. Kaliskiego 7					
	Przeгляд serwisowy					
65.	Klimatyzator ścienny GREE GWH24QE-K6DNB2C/I	Raz w roku. Terminy: 30 dni po podpisaniu umowy w 2024r., kwiecień 2025 i kwiecień 2026	1	3		
	Budynek G Pom. G010 (klucz w G317) ul. Kaliskiego 7					
	Przeгляд serwisowy					

66.	Klimatyzator ścienny Rotenso S35VI	Raz w roku. Terminy: 30 dni po podpisaniu umowy w 2024r., kwiecień 2025 i kwiecień 2026	1	3		
	Budynek G Pom. G101 ul. Kaliskiego 7					
	Przeгляд serwisowy					
67.	Klimatyzator ścienny Kaisai KEX-12KTAI	Raz w roku. Terminy: 30 dni po podpisaniu umowy w 2024r., kwiecień 2025 i kwiecień 2026	1	3		
	Budynek G Pom. G210 ul. Kaliskiego 7					
	Przeгляд serwisowy					
68.	Klimatyzator ścienny Kaisai KWX-12HRDI	Raz w roku. Terminy: 30 dni po podpisaniu umowy w 2024r., kwiecień 2025 i kwiecień 2026	1	3		
	Budynek G Pom. G317 ul. Kaliskiego 7					
	Przeгляд serwisowy					
69.	Klimatyzator ścienny Kaisai KEX-09KTAI	Raz w roku. Terminy: 30 dni po podpisaniu umowy w 2024r., kwiecień 2025 i kwiecień 2026	1	3		
	Budynek H Pom. HD 008 ul. Kaliskiego 7					
	Przeгляд serwisowy					
70.	Klimatyzator ścienny Kaisai KEX-12KTAI	Raz w roku. Terminy: 30 dni po podpisaniu umowy w 2024r., kwiecień 2025 i kwiecień 2026	1	3		
	Budynek H Pom. HD 010 ul. Kaliskiego 7					
	Przeгляд serwisowy					
71.	Klimatyzator ścienny Kaisai KEX-09KTAI	Raz w roku. Terminy: 30 dni po podpisaniu umowy w 2024r., kwiecień 2025 i kwiecień 2026	1	3		
	Budynek H Pom. HD 011 ul. Kaliskiego 7					
	Przeгляд serwisowy					
72.	Klimatyzator ścienny LG LSQ096ABL	Raz w roku. Terminy: 30 dni po podpisaniu umowy w 2024r., kwiecień 2025 i kwiecień 2026	1	3		
	Budynek H Pom. HD 012 ul. Kaliskiego 7					
	Przeгляд serwisowy					
73.	Klimatyzator ścienny Samsung AR12NXPXBWKN	Raz w roku. Terminy:	1	3		

	Budynek H Pom. HD 012 ul. Kaliskiego 7	30 dni po podpisaniu umowy w 2024r., kwiecień 2025 i kwiecień 2026				
	Przeгляд serwisowy					
74.	Klimatyzator ścienny LG S24EQNSK	Raz w roku. Terminy: 30 dni po podpisaniu umowy w 2024r., kwiecień 2025 i kwiecień 2026	1	3		
	Budynek H Pom. HD 104 ul. Kaliskiego 7					
	Przeгляд serwisowy					
75.	Klimatyzator ścienny LG S24EQ NSK S3NW24K23BA	Raz w roku. Terminy: 30 dni po podpisaniu umowy w 2024r., kwiecień 2025 i kwiecień 2026	2	3		
	Budynek H Pom. HD 107 ul. Kaliskiego 7					
	Przeгляд serwisowy					
76.	Klimatyzator ścienny Samsung AQ18TSBN	Raz w roku. Terminy: 30 dni po podpisaniu umowy w 2024r., kwiecień 2025 i kwiecień 2026	1	3		
	Budynek H Pom. HB 008 ul. Kaliskiego 7					
	Przeгляд serwisowy					
77.	Klimatyzator ścienny MDV MSR1-18HRN1-QB8	Raz w roku. Terminy: 30 dni po podpisaniu umowy w 2024r., kwiecień 2025 i kwiecień 2026	1	3		
	Budynek H Pom. HB 004 ul. Kaliskiego 7					
	Przeгляд serwisowy					
78.	Klimatyzator kasetonowy MDV HUB-24HRN2	Raz w roku. Terminy: 30 dni po podpisaniu umowy w 2024r., kwiecień 2025 i kwiecień 2026	1	3		
	Budynek H Pom. HA 003 ul. Kaliskiego 7					
	Przeгляд serwisowy					
79.	Klimatyzator ścienny Daikin FTXF35A5V1B	Raz w roku. Terminy: 30 dni po podpisaniu umowy w 2024r., kwiecień 2025 i kwiecień 2026	1	3		
	Budynek H Pom. HB105/205C ul. Kaliskiego 7					
	Przeгляд serwisowy					
80.	Klimatyzator kasetonowy Daikin FHYC71FJ7V1	Raz w roku. Terminy: 30 dni po podpisaniu umowy w 2024r., kwiecień	1	3		
	Budynek H Pom. HB 106 ul. Kaliskiego 7					

	Przeгляд serwisowy	2025 i kwiecień 2026				
81.	Klimatyzator ścienny Fujitsu ASYUSBCW	Raz w roku. Terminy: 30 dni po podpisaniu umowy w 2024r., kwiecień 2025 i kwiecień 2026	1	3		
	Budynek I Pom. I 009 ul. Kaliskiego 7					
	Przeгляд serwisowy					
82.	Klimatyzator ścienny Rotenso R50Wi/oR11	Raz w roku. Terminy: 30 dni po podpisaniu umowy w 2024r., kwiecień 2025 i kwiecień 2026	1	3		
	Budynek I Pom. I 009 ul. Kaliskiego 7					
	Przeгляд serwisowy					
83.	Klimatyzator ścienny Rotenso S50Vi	Raz w roku. Terminy: 30 dni po podpisaniu umowy w 2024r., kwiecień 2025 i kwiecień 2026	1	3		
	Budynek I Pom. I 013 ul. Kaliskiego 7					
	Przeгляд serwisowy					
84.	Klimatyzator ścienny Whiropool AMD03211	Raz w roku. Terminy: 30 dni po podpisaniu umowy w 2024r., kwiecień 2025 i kwiecień 2026	1	3		
	Budynek I Pom. I 034 ul. Kaliskiego 7					
	Przeгляд serwisowy					
85.	Klimatyzator ścienny LG LS-Q096ABL	Raz w roku. Terminy: 30 dni po podpisaniu umowy w 2024r., kwiecień 2025 i kwiecień 2026	1	3		
	Budynek I Pom. I 036 ul. Kaliskiego 7					
	Przeгляд serwisowy					
86.	Klimatyzatory ściennie Rotenso R35Wi/oR11	Raz w roku. Terminy: 30 dni po podpisaniu umowy w 2024r., kwiecień 2025 i kwiecień 2026	2	3		
	Budynek I Pom. I 037 ul. Kaliskiego 7					
	Przeгляд serwisowy					
87.	Klimatyzator ścienny Samsung ARO9HSFSBWK	Raz w roku. Terminy: 30 dni po podpisaniu umowy w 2024r., kwiecień 2025 i kwiecień 2026	1	3		
	Budynek I Pom. I 048 ul. Kaliskiego 7					
	Przeгляд serwisowy					

88.	Klimatyzator ścienny Samsung LS-Q096ABL	Raz w roku. Terminy: 30 dni po podpisaniu umowy w 2024r., kwiecień 2025 i kwiecień 2026	1	3		
	Budynek I Pom. I 150 ul. Kaliskiego 7					
	Przegląd serwisowy					
89.	Agregat VRF Midea MDV- V400W/DRN1(A)	Raz w roku. Terminy: 30 dni po podpisaniu umowy w 2024r., kwiecień 2025 i kwiecień 2026	1	3		
	Budynek I Dach ul. Kaliskiego 7					
	Przegląd serwisowy					
90.	Agregat chłodniczy Midea (dla chłodnicy centrali wentylacyjnej) MDV-V400W/DRN1(A)	Raz w roku. Terminy: 30 dni po podpisaniu umowy w 2024r., kwiecień 2025 i kwiecień 2026	1	3		
	Budynek I Dach ul. Kaliskiego 7					
	Przegląd serwisowy					
91.	Klimatyzator ścienny Midea MI2-71GDN1	Raz w roku. Terminy: 30 dni po podpisaniu umowy w 2024r., kwiecień 2025 i kwiecień 2026	1	3		
	Budynek I Pom. I 114 ul. Kaliskiego 7					
	Przegląd serwisowy					
92.	Klimatyzator ścienny Midea MI2-12N8D6I	Raz w roku. Terminy: 30 dni po podpisaniu umowy w 2024r., kwiecień 2025 i kwiecień 2026	1	3		
	Budynek I Pom. I 109 ul. Kaliskiego 7					
	Przegląd serwisowy					
93.	Klimatyzator ścienny Midea MI2-45GDN1	Raz w roku. Terminy: 30 dni po podpisaniu umowy w 2024r., kwiecień 2025 i kwiecień 2026	1	3		
	Budynek I Pom. I 109 ul. Kaliskiego 7					
	Przegląd serwisowy					
94.	Klimatyzatory ścienne Midea MI2-45GDN1	Raz w roku. Terminy: 30 dni po podpisaniu umowy w 2024r., kwiecień 2025 i kwiecień 2026	2	3		
	Budynek I Pom. I 120 ul. Kaliskiego 7					
	Przegląd serwisowy					

95.	Klimatyzatory ściennie Midea MI2-56GDN1	Raz w roku. Terminy: 30 dni po podpisaniu umowy w 2024r., kwiecień 2025 i kwiecień 2026	2	3		
	Budynek I Pom. I 101 ul. Kaliskiego 7					
	Przegląd serwisowy					
96.	Klimatyzator ścienny Midea MI2-22GDN1	Raz w roku. Terminy: 30 dni po podpisaniu umowy w 2024r., kwiecień 2025 i kwiecień 2026	1	3		
	Budynek I Pom. I 121 ul. Kaliskiego 7					
	Przegląd serwisowy					
97.	Agregat wody lodowej (chiller) Daikin EUROPE EUWA30HDZW1	Raz w roku. Terminy: 30 dni po podpisaniu umowy w 2024r., kwiecień 2025 i kwiecień 2026	1	3		
	Budynek RCI Dach (wejście wyłazem w cz.B) ul. Kaliskiego 7					
	Autoryzowany przegląd serwisowy (wymagany serwisant z licencją producenta urządzenia)					
98.	Agregat wody lodowej (chiller) Daikin EWAP160MBYNN-B	Raz w roku. Terminy: 30 dni po podpisaniu umowy w 2024r., kwiecień 2025 i kwiecień 2026	1	3		
	Budynek RCI Dach (wejście wyłazem w cz.A) ul. Kaliskiego 7					
	Autoryzowany przegląd serwisowy (wymagany serwisant z licencją producenta urządzenia)					
99.	Klimatyzator ścienny Daikin FTK835D3VMW	Raz w roku. Terminy: 30 dni po podpisaniu umowy w 2024r., kwiecień 2025 i kwiecień 2026	1	3		
	Budynek RCI Pom. RCI A008 ul. Kaliskiego 7					
	Przegląd serwisowy					
100.	Klimatyzator ścienny Daikin FTKS50EV1B	Raz w roku. Terminy: 30 dni po podpisaniu umowy w 2024r., kwiecień 2025 i kwiecień 2026	1	3		
	Budynek RCI Pom. RCI A011 ul. Kaliskiego 7					
	Przegląd serwisowy					

101.	Klimatyzator ścienny LG E24SQ	Raz w roku. Terminy: 30 dni po podpisaniu umowy w 2024r., kwiecień 2025 i kwiecień 2026	1	3		
	Budynek RCI Pom. RCI A012 ul. Kaliskiego 7					
	Przegląd serwisowy					
102.	Klimatyzatory kasetonowe Haier AB122MCERA	Raz w roku. Terminy: 30 dni po podpisaniu umowy w 2024r., kwiecień 2025 i kwiecień 2026	9	3		
	Budynek ul. Sucha 9_C					
	Przegląd serwisowy					
103.	Klimatyzatory kasetonowe Haier AB18CS2ERA (S)	Raz w roku. Terminy: 30 dni po podpisaniu umowy w 2024r., kwiecień 2025 i kwiecień 2026	2	3		
	Budynek ul. Sucha 9_C					
	Przegląd serwisowy					
104.	Klimatyzatory kasetonowe Haier AB092MCERA	Raz w roku. Terminy: 30 dni po podpisaniu umowy w 2024r., kwiecień 2025 i kwiecień 2026	3	3		
	Budynek ul. Sucha 9_C					
	Przegląd serwisowy					
105.	Klimatyzator ścienny Haier AS092MGERA	Raz w roku. Terminy: 30 dni po podpisaniu umowy w 2024r., kwiecień 2025 i kwiecień 2026	1	3		
	Budynek ul. Sucha 9_C					
	Przegląd serwisowy					
106.	Agregat chłodniczy Haier AV161MSEVA S/N: AA3063E2900AZKIN0004	Raz w roku. Terminy: kwiecień 2024 lub 30 dni po podpisaniu umowy w 2024r., kwiecień 2025 i kwiecień 2026	1	3		
	Budynek uL.Sucha 9_C DACH					
	Przegląd serwisowy z kontrolą szczelności Wymagane protokoły dla CRO (ustawa F-gazowa)					
107.	Klimatyzator ścienny AIFORCE GWHN12CBNK3A2A/I	Raz w roku. Terminy: 30 dni po podpisaniu umowy w 2024r., kwiecień	1	3		
	Budynek ul.Sucha 9 I piętro pom.18					

	Przeгляд serwisowy	2025 i kwiecień 2026				
108.	Klimatyzator ścienny GREE KFR50G/NA11	Raz w roku. Terminy: 30 dni po podpisaniu umowy w 2024r., kwiecień 2025 i kwiecień 2026	1	3		
	Budynek ul.Seminaryjna 3 pom. 46					
	Przeгляд serwisowy					
109.	Klimatyzator ścienny Mithubishi MSC-GA35VB	Raz w roku. Terminy: 30 dni po podpisaniu umowy w 2024r., kwiecień 2025 i kwiecień 2026	1	3		
	Budynek ul.Seminaryjna 3 pom. 47					
	Przeгляд serwisowy					
110.	Klimatyzator ścienny MDV MSG-18HRN2	Raz w roku. Terminy: 30 dni po podpisaniu umowy w 2024r., kwiecień 2025 i kwiecień 2026	1	3		
	Budynek ul.Seminaryjna 3 pom. 54					
	Przeгляд serwisowy					
111.	Klimatyzator ścienny Midea MSMACV-18HRFN1-QDOGW	Raz w roku. Terminy: 30 dni po podpisaniu umowy w 2024r., kwiecień 2025 i kwiecień 2026	1	3		
	Budynek ul.Seminaryjna 3 pom. 55E					
	Przeгляд serwisowy					
112.	Klimatyzator ścienny MDV MSR23-24HRDN1-QC2W	Raz w roku. Terminy: 30 dni po podpisaniu umowy w 2024r., kwiecień 2025 i kwiecień 2026	1	3		
	Budynek ul.Seminaryjna 3 pom. 59					
	Przeгляд serwisowy					
113.	Klimatyzator ścienny GREE	Raz w roku. Terminy: 30 dni po podpisaniu umowy w 2024r., kwiecień 2025 i kwiecień 2026	1	3		
	Budynek ul.Seminaryjna 3 pom. 135					
	Przeгляд serwisowy					
114.	Klimatyzator ścienny AVX ASW-H12B4/EFR1	Raz w roku. Terminy: 30 dni po podpisaniu umowy w 2024r., kwiecień 2025 i kwiecień 2026	1	3		
	Budynek ul.Seminaryjna 5 pom. 1					
	Przeгляд serwisowy					

115.	Klimatyzator ścienny AVX ASW-H12B4/EFR1	Raz w roku. Terminy: 30 dni po podpisaniu umowy w 2024r., kwiecień 2025 i kwiecień 2026	1	3		
	Budynek ul.Seminaryjna 5 pom. 3					
	Przegląd serwisowy					
116.	Klimatyzator ścienny AVX ASW-H12B4/EFR1	Raz w roku. Terminy: 30 dni po podpisaniu umowy w 2024r., kwiecień 2025 i kwiecień 2026	1	3		
	Budynek ul.Seminaryjna 5 pom. 4					
	Przegląd serwisowy					
117.	Klimatyzator przenośny Zibro P125	Raz w roku. Terminy: 30 dni po podpisaniu umowy w 2024r., kwiecień 2025 i kwiecień 2026	1	3		
	Budynek ul.Seminaryjna 5 pom. 14					
	Przegląd serwisowy					
118.	Klimatyzator ścienny GREE KFR-45G/NAJ11-K	Raz w roku. Terminy: 30 dni po podpisaniu umowy w 2024r., kwiecień 2025 i kwiecień 2026	1	3		
	Budynek ul.Bernardyńska 6 pom. 107					
	Przegląd serwisowy					
119.	Klimatyzator ścienny (kolejny w tym samym pomieszczeniu) Daikin S-00007455	Raz w roku. Terminy: 30 dni po podpisaniu umowy w 2024r., kwiecień 2025 i kwiecień 2026	1	3		
	Budynek ul.Bernardyńska 6 pom. 107					
	Przegląd serwisowy					
120.	Klimatyzator ścienny Cold Point SEV-240H CW 24C-SEV/HP	Raz w roku. Terminy: 30 dni po podpisaniu umowy w 2024r., kwiecień 2025 i kwiecień 2026	1	3		
	Budynek ul.Bernardyńska 6 pom. 119					
	Przegląd serwisowy					
121.	Klimatyzator ścienny RCOOL TAC-12	Raz w roku. Terminy: 30 dni po podpisaniu umowy w 2024r., kwiecień 2025 i kwiecień 2026	1	3		
	Budynek ul.Bernardyńska 6 pom. 309					
	Przegląd serwisowy					
122.	Klimatyzator ścienny Fujitsu ASYA18LEC	Raz w roku. Terminy:	1	3		

	Budynek ul. Bernardyńska 6 pom. 007	30 dni po podpisaniu umowy w 2024r., kwiecień 2025 i kwiecień 2026				
	Przeгляд serwisowy					
123.	Klimatyzator ścienny Huundai HRP-18CL	Raz w roku. Terminy: 30 dni po podpisaniu umowy w 2024r., kwiecień 2025 i kwiecień 2026	1	3		
	Budynek ul. Bernardyńska 6 pom. 008					
	Przeгляд serwisowy					
124.	Klimatyzator ścienny Kaisai KEX-18KTAI	Raz w roku. Terminy: 30 dni po podpisaniu umowy w 2024r., kwiecień 2025 i kwiecień 2026	1	3		
	Budynek ul. Mazowiecka 28 pom. 18					
	Przeгляд serwisowy					
125.	Chłodnia TECHNO B.S.V.L STX075V301	Raz w roku. Terminy: 30 dni po podpisaniu umowy w 2024r., kwiecień 2025 i kwiecień 2026	1	3		
	Budynek ul. Mazowiecka 28 pom. 18					
	Przeгляд serwisowy					
126.	Klimatyzator ścienny Samsung AM056KNQDEH	Raz w roku. Terminy: 30 dni po podpisaniu umowy w 2024r., kwiecień 2025 i kwiecień 2026	1	3		
	Budynek ul. Mazowiecka 28 pom. 24					
	Przeгляд serwisowy					
127.	Klimatyzator ścienny Samsung AM028KNQDEH	Raz w roku. Terminy: 30 dni po podpisaniu umowy w 2024r., kwiecień 2025 i kwiecień 2026	1	3		
	Budynek ul. Mazowiecka 28 pom. 24					
	Przeгляд serwisowy					
128.	Klimatyzator ścienny Electra WMN-A9RC	Raz w roku. Terminy: 30 dni po podpisaniu umowy w 2024r., kwiecień 2025 i kwiecień 2026	1	3		
	Budynek ul. Mazowiecka 28 pom. 34					
	Przeгляд serwisowy					
129.	Klimatyzatory ścienne Samsung AM036NNNDEH/EV	Raz w roku. Terminy: 30 dni po podpisaniu umowy w 2024r., kwiecień	2	3		
	Budynek ul. Mazowiecka 28 pom. 35					

	Przeгляд serwisowy	2025 i kwiecień 2026				
130.	Klimatyzator ścienny Samsung AM056KNQDEH	Raz w roku. Terminy: 30 dni po podpisaniu umowy w 2024r., kwiecień 2025 i kwiecień 2026	1	3		
	Budynek ul.Mazowiecka 28 pom. 36					
	Przeгляд serwisowy					
131.	Klimatyzator ścienny Daikin FTXN35MV1B	Raz w roku. Terminy: 30 dni po podpisaniu umowy w 2024r., kwiecień 2025 i kwiecień 2026	1	3		
	Budynek ul.Mazowiecka 28 pom. 37					
	Przeгляд serwisowy					
132.	Klimatyzator ścienny Daikin FTXN35MV1B	Raz w roku. Terminy: 30 dni po podpisaniu umowy w 2024r., kwiecień 2025 i kwiecień 2026	1	3		
	Budynek ul.Mazowiecka 28 pom. 38					
	Przeгляд serwisowy					
133.	Klimatyzator ścienny Daikin FTXN60MV1B	Raz w roku. Terminy: 30 dni po podpisaniu umowy w 2024r., kwiecień 2025 i kwiecień 2026	1	3		
	Budynek ul.Mazowiecka 28 pom. 38					
	Przeгляд serwisowy					
134.	Klimatyzator ścienny Samsung AM028KNQDEH	Raz w roku. Terminy: 30 dni po podpisaniu umowy w 2024r., kwiecień 2025 i kwiecień 2026	1	3		
	Budynek ul.Mazowiecka 28 pom. 109					
	Przeгляд serwisowy					
135.	Klimatyzator ścienny Samsung AM028KNQDEH	Raz w roku. Terminy: 30 dni po podpisaniu umowy w 2024r., kwiecień 2025 i kwiecień 2026	1	3		
	Budynek ul.Mazowiecka 28 pom. 109a					
	Przeгляд serwisowy					
136.	Klimatyzator ścienny Samsung AM028KNQDEH	Raz w roku. Terminy: 30 dni po podpisaniu umowy w 2024r., kwiecień 2025 i kwiecień 2026	1	3		
	Budynek ul.Mazowiecka 28 pom. 110					
	Przeгляд serwisowy					

137.	Klimatyzatory ściennie Samsung AM028KNQDEH	Raz w roku. Terminy: 30 dni po podpisaniu umowy w 2024r., kwiecień 2025 i kwiecień 2026	2	3		
	Budynek ul.Mazowiecka 28 pom. 111					
	Przegląd serwisowy					
138.	Klimatyzator ścienny Samsung AM036KNQDEH	Raz w roku. Terminy: 30 dni po podpisaniu umowy w 2024r., kwiecień 2025 i kwiecień 2026	2	3		
	Budynek ul.Mazowiecka 28 pom. 112					
	Przegląd serwisowy					
139.	Klimatyzator ścienny Vesser WGN12D	Raz w roku. Terminy: 30 dni po podpisaniu umowy w 2024r., kwiecień 2025 i kwiecień 2026	1	3		
	Budynek ul.Mazowiecka 28 pom. 116a					
	Przegląd serwisowy					
140.	Klimatyzator ścienny Vesser WGN12D	Raz w roku. Terminy: 30 dni po podpisaniu umowy w 2024r., kwiecień 2025 i kwiecień 2026	1	3		
	Budynek ul.Mazowiecka 28 pom. 116b					
	Przegląd serwisowy					
141.	Klimatyzator ścienny Vesser WGN12D	Raz w roku. Terminy: 30 dni po podpisaniu umowy w 2024r., kwiecień 2025 i kwiecień 2026	1	3		
	Budynek ul.Mazowiecka 28 pom. 116c					
	Przegląd serwisowy					
142.	Klimatyzator ścienny Vesser WGN24D	Raz w roku. Terminy: 30 dni po podpisaniu umowy w 2024r., kwiecień 2025 i kwiecień 2026	1	3		
	Budynek ul.Mazowiecka 28 pom. 118a					
	Przegląd serwisowy					
143.	Klimatyzator ścienny Electra IVECFXL45	Raz w roku. Terminy: 30 dni po podpisaniu umowy w 2024r., kwiecień 2025 i kwiecień 2026	1	3		
	Budynek ul.Mazowiecka 28 pom. 129a					
	Przegląd serwisowy					
144.	Klimatyzator ścienny GREE GWHN24DCNK3A1A/I	Raz w roku. Terminy:	1	3		

	Budynek ul.Mazowiecka 28 pom. 317	30 dni po podpisaniu umowy w 2024r., kwiecień 2025 i kwiecień 2026				
	Przeгляд serwisowy					
145.	Klimatyzator ścienny Celcia HSR1N-12HRDN1- QRCHW	Raz w roku. Terminy: 30 dni po podpisaniu umowy w 2024r., kwiecień 2025 i kwiecień 2026	1	3		
	Budynek ul.Mazowiecka 28 pom. 318					
	Przeгляд serwisowy					
146.	Klimatyzator ścienny Whirlpool AC18KCH/IV	Raz w roku. Terminy: 30 dni po podpisaniu umowy w 2024r., kwiecień 2025 i kwiecień 2026	1	3		
	Budynek ul.Mazowiecka 28 pom. 319					
	Przeгляд serwisowy					
147.	Klimatyzator ścienny VESSER WGN09D	Raz w roku. Terminy: 30 dni po podpisaniu umowy w 2024r., kwiecień 2025 i kwiecień 2026	1	3		
	Budynek ul.Mazowiecka 28 pom. 428					
	Przeгляд serwisowy					
148.	Klimatyzator ścienny VESSER WGN12D	Raz w roku. Terminy: 30 dni po podpisaniu umowy w 2024r., kwiecień 2025 i kwiecień 2026	1	3		
	Budynek ul.Mazowiecka 28 pom. 429					
	Przeгляд serwisowy					
149.	Klimatyzator ścienny VESSER WGN12D	Raz w roku. Terminy: 30 dni po podpisaniu umowy w 2024r., kwiecień 2025 i kwiecień 2026	1	3		
	Budynek ul.Mazowiecka 28 pom. 430					
	Przeгляд serwisowy					
150.	Klimatyzator ścienny VESSER WGN09D	Raz w roku. Terminy: 30 dni po podpisaniu umowy w 2024r., kwiecień 2025 i kwiecień 2026	1	3		
	Budynek ul.Mazowiecka 28 pom. 431					
	Przeгляд serwisowy					
151.	Agregat chłodniczy Samsung model AM080FXMDGH/EU S/N: 0APHPAOMC00022K	Raz w roku. Terminy: kwiecień 2024 lub	1	3		

	Budynek ul.Mazowiecka 28 DACH	30 dni po podpisaniu umowy w 2024r., kwiecień 2025 i kwiecień 2026				
	Przeгляд serwisowy z kontrolą szczelności Wymagane protokoły dla CRO (ustawa F-gazowa)					
152.	Agregat chłodniczy Samsung model AM080FXMDGH/EU S/N: 0APHPAOMC00003M	Raz w roku. Terminy: kwiecień 2024 lub 30 dni po podpisaniu umowy w 2024r., kwiecień 2025 i kwiecień 2026	1	3		
	Budynek ul.Mazowiecka 28 DACH					
	Przeгляд serwisowy z kontrolą szczelności Wymagane protokoły dla CRO (ustawa F-gazowa)					
153.	Klimatyzator ścienny Samsung AQ24TS8N	Raz w roku. Terminy: 30 dni po podpisaniu umowy w 2024r., kwiecień 2025 i kwiecień 2026	1	3		
	Budynek ul.Fordońska 430 pom. 216					
	Przeгляд serwisowy					
154.	Klimatyzator ścienny Samsung AQ24TS8N	Raz w roku. Terminy: 30 dni po podpisaniu umowy w 2024r., kwiecień 2025 i kwiecień 2026	1	3		
	Budynek ul.Fordońska 430 pom. 308					
	Przeгляд serwisowy					
155.	Klimatyzator ścienny Samsung AQ24TS8N	Raz w roku. Terminy: 30 dni po podpisaniu umowy w 2024r., kwiecień 2025 i kwiecień 2026	1	3		
	Budynek ul.Fordońska 430 pom. 312					
	Przeгляд serwisowy					
156.	Klimatyzator ścienny Samsung AQ24TS8N	Raz w roku. Terminy: 30 dni po podpisaniu umowy w 2024r., kwiecień 2025 i kwiecień 2026	1	3		
	Budynek ul.Fordońska 430 pom. 313					
	Przeгляд serwisowy					
157.	Agregat wody lodowej (chiller) TRANE	Raz w roku. Terminy: 30 dni po podpisaniu umowy w 2024r., kwiecień 2025 i kwiecień 2026	1	3		
	Budynek AN Dach ul. Kaliskiego 7					
	Przeгляд serwisowy					

158.	Agregat chłodniczy Fujitsu (AG1 dla centrali wentylacyjnej NW1) Model: AJY126LELDH S/N: R000233	Dwa razy w roku. Terminy: 23 maj 2024 lub 30 dni po podpisaniu umowy i listopad 2024r., 23 maj i listopad 2025, 23 maj i listopad 2026	1	6		
	Budynek ACS Dach ul. Kaliskiego 7					
	AUTORYZOWANY przegląd serwisowy z kontrolą szczelności firmy Fujitsu (GWARANCJA). Wymagane protokoły dla CRO (ustawa F-gazowa)					
159.	Agregat chłodniczy Fujitsu (AG2 dla centrali wentylacyjnej NW1) Model: AJY126LELDH S/N: R000239	Dwa razy w roku. Terminy: 23 maj 2024 lub 30 dni po podpisaniu umowy i listopad 2024r., 23 maj i listopad 2025, 23 maj i listopad 2026	1	6		
	Budynek ACS Dach ul. Kaliskiego 7					
	AUTORYZOWANY przegląd serwisowy z kontrolą szczelności firmy Fujitsu (GWARANCJA). Wymagane protokoły dla CRO (ustawa F-gazowa)					
160.	Agregat chłodniczy Fujitsu (AG3 dla centrali wentylacyjnej NW1) Model: AJY126LELDH S/N: R000207	Dwa razy w roku. Terminy: 23 maj 2024 lub 30 dni po podpisaniu umowy i listopad 2024r., 23 maj i listopad 2025, 23 maj i listopad 2026	1	6		
	Budynek ACS Dach ul. Kaliskiego 7					
	AUTORYZOWANY przegląd serwisowy z kontrolą szczelności firmy Fujitsu (GWARANCJA). Wymagane protokoły dla CRO (ustawa F-gazowa)					
161.	Agregat chłodniczy Fujitsu (AG1 dla centrali wentylacyjnej NW2) Model: AJY126LELDH S/N: R000300	Dwa razy w roku. Terminy: 23 maj 2024 lub 30 dni po podpisaniu umowy i listopad 2024r., 23 maj i listopad 2025, 23 maj i listopad 2026	1	6		
	Budynek ACS Dach ul. Kaliskiego 7					
	AUTORYZOWANY przegląd serwisowy z					

	kontrolą szczelności firmy Fujitsu (GWARANCJA). Wymagane protokoły dla CRO (ustawa F-gazowa)					
162.	Agregat chłodniczy Fujitsu (AG1 dla centrali wentylacyjnej NW3) Model: AJY126LELDH S/N: R000136	Dwa razy w roku. Terminy: 23 maj 2024 lub 30 dni po podpisaniu umowy i listopad 2024r., 23 maj i listopad 2025, 23 maj i listopad 2026	1	6		
	Budynek ACS Dach ul. Kaliskiego 7					
	AUTORYZOWANY przeгляд serwisowy z kontrolą szczelności firmy Fujitsu (GWARANCJA). Wymagane protokoły dla CRO (ustawa F-gazowa)					
163.	Agregat chłodniczy Fujitsu (AG1 dla centrali wentylacyjnej NW4) Model: AOYG54KATA S/N: T000599	Dwa razy w roku. Terminy: 23 maj 2024 lub 30 dni po podpisaniu umowy i listopad 2024r., 23 maj i listopad 2025, 23 maj i listopad 2026	1	6		
	Budynek ACS Dach ul. Kaliskiego 7					
	AUTORYZOWANY przeгляд serwisowy z kontrolą szczelności firmy Fujitsu (GWARANCJA)					
164.	Agregat chłodniczy Fujitsu (VRF – BIURA) Model: AJY072LELDH S/N: R000958	Dwa razy w roku. Terminy: 23 maj 2024 lub 30 dni po podpisaniu umowy i listopad 2024r., 23 maj i listopad 2025, 23 maj i listopad 2026	1	6		
	Budynek ACS Dach ul. Kaliskiego 7					
	AUTORYZOWANY przeгляд serwisowy z kontrolą szczelności firmy Fujitsu (GWARANCJA). Wymagane protokoły dla CRO (ustawa F-gazowa)					
165.	Agregat chłodniczy Fujitsu (VRF – SALE GIMNASTYCZNE) Model: AJY126LELDH S/N: R000244	Dwa razy w roku. Terminy: 23 maj 2024 lub 30 dni po podpisaniu umowy i listopad 2024r., 23 maj i listopad 2025,	1	6		
	Budynek ACS Dach ul. Kaliskiego 7					

	AUTORYZOWANY przegląd serwisowy z kontrolą szczelności firmy Fujitsu (GWARANCJA). Wymagane protokoły dla CRO (ustawa F-gazowa)	23 maj i listopad 2026				
166.	Klimatyzator ścienny VRF Fujitsu	Dwa razy w roku. Terminy: maj 2024 lub 30 dni po podpisaniu umowy i listopad 2024r., maj i listopad 2025, maj i listopad 2026	1	6		
	Budynek ACS Pom. 302 ul. Kaliskiego 7					
	AUTORYZOWANY przegląd serwisowy z firmy Fujitsu (GWARANCJA)					
167.	Klimatyzator ścienny VRF Fujitsu	Dwa razy w roku. Terminy: maj 2024 lub 30 dni po podpisaniu umowy i listopad 2024r., maj i listopad 2025, maj i listopad 2026	1	6		
	Budynek ACS Pom. 303 ul. Kaliskiego 7					
	AUTORYZOWANY przegląd serwisowy z firmy Fujitsu (GWARANCJA)					
168.	Klimatyzator ścienny VRF Fujitsu	Dwa razy w roku. Terminy: maj 2024 lub 30 dni po podpisaniu umowy i listopad 2024r., maj i listopad 2025, maj i listopad 2026	1	6		
	Budynek ACS Pom. 304 ul. Kaliskiego 7					
	AUTORYZOWANY przegląd serwisowy z firmy Fujitsu (GWARANCJA)					
169.	Klimatyzator ścienny VRF Fujitsu	Dwa razy w roku. Terminy: maj 2024 lub 30 dni po podpisaniu umowy i listopad 2024r., maj i listopad 2025, maj i listopad 2026	1	6		
	Budynek ACS Pom. 305 ul. Kaliskiego 7					
	AUTORYZOWANY przegląd serwisowy z firmy Fujitsu (GWARANCJA)					
170.	Klimatyzator ścienny VRF Fujitsu	Dwa razy w roku. Terminy: maj 2024 lub 30 dni po podpisaniu umowy i listopad 2024r., maj i listopad 2025, maj i listopad 2026	1	6		
	Budynek ACS Pom. 306 ul. Kaliskiego 7					
	AUTORYZOWANY przegląd serwisowy z firmy Fujitsu (GWARANCJA)					

171.	Klimatyzator ścienny VRF Fujitsu	Dwa razy w roku. Terminy: maj 2024 lub 30 dni po podpisaniu umowy i listopad 2024r., maj i listopad 2025, maj i listopad 2026	1	6		
	Budynek ACS Pom. 307 ul. Kaliskiego 7					
	AUTORYZOWANY przegląd serwisowy z firmy Fujitsu (GWARANCJA)					
172.	Klimatyzator ścienny VRF Fujitsu	Dwa razy w roku. Terminy: maj 2024 lub 30 dni po podpisaniu umowy i listopad 2024r., maj i listopad 2025, maj i listopad 2026	1	6		
	Budynek ACS Pom. 308 ul. Kaliskiego 7					
	AUTORYZOWANY przegląd serwisowy z firmy Fujitsu (GWARANCJA)					
173.	Klimatyzatory kasetonowe VRF Fujitsu	Dwa razy w roku. Terminy: maj 2024 lub 30 dni po podpisaniu umowy i listopad 2024r., maj i listopad 2025, maj i listopad 2026	2	6		
	Budynek ACS Pom. 4.17 ul. Kaliskiego 7					
	AUTORYZOWANY przegląd serwisowy z firmy Fujitsu (GWARANCJA)					
174.	Klimatyzatory kasetonowe VRF Fujitsu	Dwa razy w roku. Terminy: maj 2024 lub 30 dni po podpisaniu umowy i listopad 2024r., maj i listopad 2025, maj i listopad 2026	2	6		
	Budynek ACS Pom. 4.18 ul. Kaliskiego 7					
	AUTORYZOWANY przegląd serwisowy z firmy Fujitsu (GWARANCJA)					
175.	Klimatyzatory kasetonowe VRF Fujitsu	Dwa razy w roku. Terminy: maj 2024 lub 30 dni po podpisaniu umowy i listopad 2024r., maj i listopad 2025, maj i listopad 2026	2	6		
	Budynek ACS Pom. 4.19 ul. Kaliskiego 7					
	AUTORYZOWANY przegląd serwisowy z firmy Fujitsu (GWARANCJA)					
176.	Klimatyzatory kasetonowe VRF Fujitsu	Dwa razy w roku. Terminy: maj 2024 lub 30 dni po podpisaniu umowy i listopad	2	6		
	Budynek ACS Pom. 4.20 ul. Kaliskiego 7					

	AUTORYZOWANY przegląd serwisowy z firmy Fujitsu (GWARANCJA)	2024r., maj i listopad 2025, maj i listopad 2026				
177.	Klimatyzator ścienny split Fujitsu 1+1 (jedn. wewn. i jedn. zewn.)	Dwa razy w roku. Terminy: maj 2024 lub 30 dni po podpisaniu umowy i listopad 2024r., maj i listopad 2025, maj i listopad 2026	2	6		
	Budynek ACS Pom. 2.19 ul. Kaliskiego 7					
	AUTORYZOWANY przegląd serwisowy z firmy Fujitsu (GWARANCJA)					
178.	Klimatyzator ścienny split Fujitsu 1+1 (jedn. wewn. i jedn. zewn.)	Dwa razy w roku. Terminy: maj 2024 lub 30 dni po podpisaniu umowy i listopad 2024r., maj i listopad 2025, maj i listopad 2026	2	6		
	Budynek ACS Pom. 2.34 ul. Kaliskiego 7					
	AUTORYZOWANY przegląd serwisowy z firmy Fujitsu (GWARANCJA)					
179.	Klimatyzator ścienny split Midea 1+1 (jedn. wewn. model: MA-12NXD0-I i jedn. zewn. model: MA-12N8D0-O)	Raz w roku. Terminy: 30 dni po podpisaniu umowy w 2024r., kwiecień 2025 i kwiecień 2026	1	3		
	Budynek K (Hamownia) ul. Kaliskiego 7					
	Przeгляд serwisowy					
180.	Klimatyzatory sufitowe split firmy LG (sterowniki na ścianie przy wejściu do pomieszczenia)	Raz w roku. Terminy: 30 dni po podpisaniu umowy w 2024r., kwiecień 2025 i kwiecień 2026	4	3		
	Budynek A Aula A2 ul. Kaliskiego 7					
	Przeгляд serwisowy					
RAZEM NETTO						
VAT						
RAZEM BRUTTO						

Nazwa Wykonawcy

Adres

NIP

Dokumenty rejestrowe (Podmiotowe środki dowodowe) mogą zostać bezpłatnie uzyskane z bazy danych państwa członkowskiego UE:

<https://ekrs.ms.gov.pl/web/wyszukiwarka-krs/strona-glowna/>

<https://prod.ceidg.gov.pl/CEIDG/CEIDG.Public.UI/Search.aspx>

inny (proszę wpisać)

nie dotyczy

reprezentowany przez:

(imię, nazwisko, stanowisko/podstawa do reprezentacji)

**OŚWIADCZENIE WYKONAWCY/WYKONAWCY WSPÓLNIE UBIEGAJĄCEGO SIĘ O UDZIELENIE
ZAMÓWIENIA¹²**

składane na podstawie art. 125 ust. 1 z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych
(dalej jako: ustawa Pzp)

DOTYCZĄCE PRZESŁANEK WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA

uwzględniające przesłanki wykluczenia z art. 7 ust. 1 ustawy o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego

Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Przeglądy serwisowe urządzeń wentylacyjnych i chłodniczych Politechniki Bydgoskiej im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich” nr RZP.243.35.2024, oświadczam, co następuje:

1. Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 108 ust. 1 pkt. 1-6 ustawy Pzp; oraz art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp.
2. Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz. U. z 2022 r. poz. 835; zwana dalej ustawą).
3. Oświadczam, że zachodzą w stosunku do mnie podstawy wykluczenia z postępowania na podstawie art. ustawy Pzp (podać mającą zastosowanie podstawę wykluczenia spośród wymienionych w art. 108 ust. 1 pkt. 1-6 ustawy Pzp; oraz 109 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp). Jednocześnie oświadczam, że w związku z ww. okolicznością, na podstawie art. 110 ust. 2 ustawy Pzp podjąłem następujące środki naprawcze:

¹² Jeżeli dotyczy Oświadczenie składa Wykonawca, każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Niepotrzebne skreślić.

4. Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach są aktualne i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia Zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji.

OŚWIADCZENIE NALEŻY PODPISAĆ KWALIFIKOWANYM PODPISEM ELEKTRONICZNYM
LUB PODPISEM ZAUFANYM LUB PODPISEM OSOBISTYM
PRZEZ OSOBE/OSOBY UPOWAŻNIONE DO REPREZENTOWANIA

Nazwa Wykonawcy

Adres

NIP

Dokumenty rejestrowe (Podmiotowe środki dowodowe) mogą zostać bezpłatnie uzyskane z bazy danych państwa członkowskiego UE:

<https://ekrs.ms.gov.pl/web/wyszukiwarka-krs/strona-glowna/>

<https://prod.ceidg.gov.pl/CEIDG/CEIDG.Public.UI/Search.aspx>

inny (proszę wpisać)

nie dotyczy

reprezentowany przez:

(imię, nazwisko, stanowisko/podstawa do reprezentacji)

OŚWIADCZENIE PODMIOTU UDOSTEPNIAJĄCEGO ZASOBY

składane na podstawie art. 125 ust. 5 z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (dalej jako ustawa Pzp) DOTYCZĄCE PRZESŁANEK WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA uwzględniające przesłanki wykluczenia z art. 7 ust. 1 ustawy o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego

Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Przeglądy serwisowe urządzeń wentylacyjnych i chłodniczych Politechniki Bydgoskiej im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich” nr RZP.243.35.2024, w oświadczam, co następuje:

1. Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 108 ust. 1 pkt. 1-6 ustawy Pzp; oraz 109 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp.
2. Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz. U. z 2022 r. poz. 835; zwana dalej ustawą).
3. Oświadczam, że zachodzą w stosunku do mnie podstawy wykluczenia z postępowania na podstawie art. ustawy Pzp (podać mającą zastosowanie podstawę wykluczenia spośród wymienionych w art. 108 ust. 1 pkt. 1-6 ustawy Pzp; oraz 109 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp). Jednocześnie oświadczam, że w związku z ww. okolicznością, na podstawie art. 110 ust. 2 ustawy Pzp podjąłem następujące środki naprawcze:
4. Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach są aktualne i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia Zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji.

OŚWIADCZENIE NALEŻY PODPISĄĆ KWALIFIKOWANYM PODPISEM ELEKTRONICZNYM

LUB PODPISEM ZAUFANYM LUB PODPISEM OSOBISTYM

PRZEZ OSOBĘ/OSOBY UPOWAŻNIONE DO REPREZENTOWANIA

Nazwa Wykonawcy

Adres

NIP

reprezentowany przez:

(imię, nazwisko, stanowisko/podstawa do reprezentacji)

Oświadczenie wykonawcy

składane na podstawie art. 125 ust. 1 z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych
DOTYCZĄCE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Przeglądy serwisowe urządzeń wentylacyjnych i chłodniczych Politechniki Bydgoskiej im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich” nr RZP.243.35.2024 oświadczam, że spełniam warunki udziału w postępowaniu określone przez Zamawiającego w rozdziale VI SWZ.

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODANYCH INFORMACJI

Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach są aktualne i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji.

**OŚWIADCZENIE NALEŻY PODPISAĆ KWALIFIKOWANYM PODPISEM ELEKTRONICZNYM
LUB PODPISEM ZAUFANYM LUB PODPISEM OSOBISTYM
PRZEZ OSOBĘ/OSOBY UPOWAŻNIONE DO REPREZENTOWANIA**

Nazwa Wykonawcy

Adres

NIP

reprezentowany przez:

(imię, nazwisko, stanowisko/podstawa do reprezentacji)

Oświadczenie wykonawcy wspólnie ubiegającego się o udzielenie zamówienia
składane na podstawie art. 125 ust. 1 z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych
DOTYCZĄCE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Przeglądy serwisowe urządzeń wentylacyjnych i chłodniczych Politechniki Bydgoskiej im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich” nr RZP.243.35.2024 oświadczam, że spełniam warunki udziału w postępowaniu określone przez Zamawiającego w rozdziale VI SWZ w następującym zakresie.....

.....
(wskazać zakres w jakim spełnia warunek)

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODANYCH INFORMACJI

Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach są aktualne i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji.

OŚWIADCZENIE NALEŻY PODPISAĆ KWALIFIKOWANYM PODPISEM ELEKTRONICZNYM
LUB PODPISEM ZAUFANYM LUB PODPISEM OSOBISTYM
PRZEZ OSOBĘ/OSOBY UPOWAŻNIONE DO REPREZENTOWANIA

Nazwa Wykonawcy

Adres

NIP

reprezentowany przez:

(imię, nazwisko, stanowisko/podstawa do reprezentacji)

OŚWIADCZENIE PODMIOTU UDOSTEPNIAJĄCEGO ZASOBY

składane na podstawie art. 125 ust. 5 z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych
DOTYCZĄCE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Przeglądy serwisowe urządzeń wentylacyjnych i chłodniczych Politechniki Bydgoskiej im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich” nr RZP.243.35.2024 oświadczam, że spełniam warunki udziału w postępowaniu określone przez Zamawiającego w rozdziale VI SWZ w następującym zakresie

(wskazać zakres w jakim spełnia warunek)

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODANYCH INFORMACJI

Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach są aktualne i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji.

**OŚWIADCZENIE NALEŻY PODPISAĆ KWALIFIKOWANYM PODPISEM ELEKTRONICZNYM
LUB PODPISEM ZAUFANYM LUB PODPISEM OSOBISTYM
PRZEZ OSOBĘ/OSOBY UPOWAŻNIONE DO REPREZENTOWANIA**

WYKAZ USŁUG
(RZP.243.35.2024)

Nazwa Wykonawcy

Adres

NIP

reprezentowany przez:

(imię, nazwisko, stanowisko/podstawa do reprezentacji)

Lp.	Podmiot na rzecz którego zamówienie było wykonane ¹³	Przedmiot zamówienia	Data wykonania zamówienia ¹⁴	Wartość zamówienia brutto ¹⁵
Część nr 1				
1				
2				
Część nr 2				
1				
2				

Do niniejszego wykazu usług załączam/my **dokumenty potwierdzające należyte ich wykonanie**¹⁶.

Wykonawca, który polega na zdolnościach podmiotów udostępniających zasoby musi udowodnić Zamawiającemu, że realizując zamówienie będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia.

WYKAZ NALEŻY PODPISAĆ KWALIFIKOWANYM PODPISEM ELEKTRONICZNYM
LUB PODPISEM ZAUFANYM LUB PODPISEM OSOBISTYM
PRZEZ OSOBE/OSOBY UPOWAŻNIONE DO REPREZENTOWANIA

¹³ Należy wskazać dane identyfikacyjne w tym co najmniej nazwę i adres siedziby podmiotu.

¹⁴ Należy wskazać termin rozpoczęcia i zakończenia w formacie dzień, miesiąc, rok.

¹⁵ W przypadku przedstawienia przez Wykonawcę usług obejmujących szerszy zakres niż wskazany w warunku zdolności technicznej lub zawodowej (doświadczenia), Wykonawca powinien podać wartość całkowitą usług oraz podać wartość usług w zakresie wymaganym warunkiem. Ponadto w przypadku przedstawienia przez Wykonawcę usług nadal wykonywanych, Wykonawca powinien podać wartość całkowitą usług oraz podać wartość usług wykonanych aktualnie.

¹⁶ W przypadku świadczeń nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające należyte wykonywanie muszą być wystawione w okresie ostatnich 3 miesięcy

**ZOBOWIĄZANIE PODMIOTU UDOSTĘPNIAJĄCEGO ZASOBY
do oddania Wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów
(RZP.243.35.2024)**

Nazwa podmiotu udostępniającego zasoby

Adres

NIP

reprezentowany przez:

(imię, nazwisko, stanowisko/podstawa do reprezentacji)

Zobowiązuję się do oddania swoich zasobów zdolności technicznej lub zawodowej

..... (określenie zasobu)

do dyspozycji Wykonawcy: (nazwa Wykonawcy) przy wykonywaniu

zamówienia pn. „Przeglądy serwisowe urządzeń wentylacyjnych i chłodniczych Politechniki Bydgoskiej

im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich” oświadczam, że:

a) udostępniam Wykonawcy ww. zasoby, w następującym zakresie:

b) sposób wykorzystania udostępnionych przeze mnie zasobów będzie następujący:

c) zakres mojego udziału przy wykonywaniu zamówienia będzie następujący:

d) okres mojego udziału przy wykonywaniu zamówienia będzie następujący:

e) udostępniając Wykonawcy zdolności w postaci wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia będę realizował usługi, których dotyczą udostępnione zdolności:

TAK/NIE *

UWAGA!

Zamiast niniejszego Zobowiązania Wykonawca może przedstawić inny podmiotowy środek dowodowy potwierdzający, że Wykonawca realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami podmiotów udostępniających zasoby w zakresie określonym w art. 118 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. 2019 r. poz. 2019 ze zm.), jeżeli Wykonawca w celu wykazania spełnienia warunków udziału w postępowaniu polega na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej podmiotów udostępniających zasoby.

ZOBOWIĄZANIE NALEŻY PODPISAĆ KWALIFIKOWANYM PODPISEM ELEKTRONICZNYM

LUB PODPISEM ZAUFANYM LUB PODPISEM OSOBISTYM

PRZEZ OSOBE/OSOBY UPOWAŻNIONE DO REPREZENTOWANIA

PODMIOTU ODDAJĄCEGO DO DYSPOZYCJI NIEZBĘDNE ZASOBY

OŚWIADCZENIE WYKONAWCÓW WSPÓLNIE UBIEGAJĄCYCH SIĘ O ZAMÓWIENIE
(RZP.243.35.2024)

W związku z ubieganiem się o udzielenie zamówienia publicznego w ramach postępowania prowadzonego w trybie podstawowym pn. „Przeglądy serwisowe urządzeń wentylacyjnych i chłodniczych Politechniki Bydgoskiej im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich”, niniejszym oświadczam, że poszczególni Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia wykonają następujące usługi:

L.p.	Nazwa i adres Wykonawcy	Zakres wykonywanych usług
Część nr 1		
Część nr 2		

UWAGA!

Należy dostosować ilość wierszy do ilości Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.

OŚWIADCZENIE NALEŻY PODPISAĆ KWALIFIKOWANYM PODPISEM ELEKTRONICZNYM
LUB PODPISEM ZAUFANYM LUB PODPISEM OSOBISTYM
PRZEZ OSOBĘ/OSOBY UPOWAŻNIONE DO REPREZENTOWANIA

WYKAZ OSÓB SKIEROWANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ DO REALIZACJI ZAMÓWIENIA
(RZP.243.35.2024)

Nazwa Wykonawcy

Adres

NIP

reprezentowany przez:

(imię, nazwisko, stanowisko/podstawa do reprezentacji)

L.p.	Imię i nazwisko	Zakres wykonywanych czynności (rola)	Wykształcenie i uprawnienia	Podstawa dysponowania tymi osobami ¹⁷

Wykonawca, który polega na zdolnościach podmiotów udostępniających zasoby musi udowodnić Zamawiającemu, że realizując zamówienie będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia.

WYKAZ NALEŻY PODPISAĆ KWALIFIKOWANYM PODPISEM ELEKTRONICZNYM
LUB PODPISEM ZAUFANYM LUB PODPISEM OSOBISTYM
PRZEZ OSOBE/OSOBY UPOWAŻNIONE DO REPREZENTOWANIA

¹⁷ Należy wpisać podstawę dysponowania, przykładowo umowa o pracę, umowa współpracy, zobowiązanie innego podmiotu.

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA**Część nr 1: Usługa w zakresie przeglądów serwisowych urządzeń wentylacyjnych.**

1. Przedmiotem zamówienia jest usługa w zakresie przeglądów serwisowych **urządzeń wentylacyjnych** należących do Politechniki Bydgoskiej im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich wymienionych poniżej:

Tabela 1 Wykonanie przeglądów serwisowych – urządzenia wentylacyjne

Lp.	Urządzenie objęte serwisem	Lokalizacja	Określenie zakresu czynności	Częstotliwość przeglądu lub wykonania innych czynności serwisowych	Liczba kompletów urządzeń	Liczba przeglądów dla 1 urządzenia w czasie trwania umowy
A	B	C	D	E	F	G
1.	Centrala wentylacyjna nawiewno-wywiewna z nagrzewnicą wodną CLIMA PRODUKT S/N: 17949/14	Budynek A Pom. T3 (REKTORAT) ul. Kaliskiego 7	Przegląd serwisowy	Raz w roku. Terminy: 30 dni po podpisaniu umowy w 2024r., czerwiec 2025 i czerwiec 2026	1	3
2.	Centrala wentylacyjna nawiewno-wywiewna z nagrzewnicą wodną VBW BD S/N: C49196/19	Budynek I DACH ul. Kaliskiego 7	Przegląd serwisowy	Raz w roku. Terminy: 30 dni po podpisaniu umowy w 2024r., czerwiec 2025 i czerwiec 2026	1	3
3.	Centrala wentylacyjna nawiewno-wywiewna z nagrzewnicą wodną VBW BD S/N: C49195/19	Budynek I DACH ul. Kaliskiego 7	Przegląd serwisowy	Raz w roku. Terminy: 30 dni po podpisaniu umowy w 2024r., czerwiec 2025 i czerwiec 2026	1	3
4.	Centrala wentylacyjna nawiewno-wywiewna z nagrzewnicą wodną VBW BD S/N: C49197/19	Budynek I DACH ul. Kaliskiego 7	Przegląd serwisowy	Raz w roku. Terminy: 30 dni po podpisaniu umowy w 2024r., czerwiec 2025 i czerwiec 2026	1	3

5.	Regulatory przepływu SMAY	Budynek I ul. Kaliskiego 7	Przeгляд serwisowy	Raz w roku. Terminy: 30 dni po podpisaniu umowy w 2024r., czerwiec 2025 i czerwiec 2026	4	3
6.	Centrala wentylacyjna nawiewno-wywiewna z nagrzewnicą wodną i chłodnicą wodną NW1 Clima Product	Budynek RCI DACH nad częścią A ul. Kaliskiego 7	Przeгляд serwisowy	Raz w roku. Terminy: 30 dni po podpisaniu umowy w 2024r., czerwiec 2025 i czerwiec 2026	1	3
7.	Centrala wentylacyjna nawiewno-wywiewna z nagrzewnicą wodną i chłodnicą wodną NW2 Clima Product S/N: 4746/06	Budynek RCI Piwnica część B ul. Kaliskiego 7	Przeгляд serwisowy	Raz w roku. Terminy: 30 dni po podpisaniu umowy w 2024r., czerwiec 2025 i czerwiec 2026	1	3
8.	Centrala wentylacyjna nawiewno-wywiewna z nagrzewnicą wodną i chłodnicą wodną NW3 Clima Product S/N: 4747/06	Budynek RCI Piwnica część A ul. Kaliskiego 7	Przeгляд serwisowy	Raz w roku. Terminy: 30 dni po podpisaniu umowy w 2024r., czerwiec 2025 i czerwiec 2026	1	3
9.	Centrala wentylacyjna nawiewno-wywiewna z nagrzewnicą wodną i chłodnicą wodną NW4 Clima Product S/N: 4744/06	Budynek RCI Piwnica część A ul. Kaliskiego 7	Przeгляд serwisowy	Raz w roku. Terminy: 30 dni po podpisaniu umowy w 2024r., czerwiec 2025 i czerwiec 2026	1	3
10.	Centrala wentylacyjna nawiewno-wywiewna z nagrzewnicą wodną i chłodnicą wodną NW5 Clima Product S/N: 4745/06	Budynek RCI Piwnica część B ul. Kaliskiego 7	Przeгляд serwisowy	Raz w roku. Terminy: 30 dni po podpisaniu umowy w 2024r., czerwiec 2025 i czerwiec 2026	1	3

11.	Centrala wentylacyjna nawiewno-wywiewna z nagrzewnicą wodną i chłodnicą wodną N1/W1 Luft Gold	Budynek AN Wejście z poziomu parteru ul. Kaliskiego 7	Przeгляд serwisowy	Raz w roku. Terminy: 30 dni po podpisaniu umowy w 2024r., czerwiec 2025 i czerwiec 2026	1	3
12.	Centrala wentylacyjna nawiewno-wywiewna z nagrzewnicą wodną i chłodnicą wodną N2/W2 Luft Gold S/N: 651151	Budynek AN Wejście z poziomu parteru ul. Kaliskiego 7	Przeгляд serwisowy	Raz w roku. Terminy: 30 dni po podpisaniu umowy w 2024r., czerwiec 2025 i czerwiec 2026	1	3
13.	Centrala wentylacyjna nawiewno-wywiewna z nagrzewnicą wodną i chłodnicą wodną N3/W3 Luft Gold S/N: 651144	Budynek AN Wejście z poziomu parteru ul. Kaliskiego 7	Przeгляд serwisowy	Raz w roku. Terminy: 30 dni po podpisaniu umowy w 2024r., czerwiec 2025 i czerwiec 2026	1	3
14.	Centrala wentylacyjna nawiewno-wywiewna z nagrzewnicą wodną i chłodnicą wodną N4/W4 Luft Gold S/N: 642650	Budynek AN Wejście z poziomu parteru ul. Kaliskiego 7	Przeгляд serwisowy	Raz w roku. Terminy: 30 dni po podpisaniu umowy w 2024r., czerwiec 2025 i czerwiec 2026	1	3
15.	Centrala wentylacyjna nawiewno-wywiewna VBW	Budynek ul.Sucha 9_C DACH	Przeгляд serwisowy	Raz w roku. Terminy: 30 dni po podpisaniu umowy w 2024r., czerwiec 2025 i czerwiec 2026	1	3
16.	Centrala wentylacyjna nawiewna VBW (wyrównanie ciśnienia w pomieszczeniu dygestoriów)	Budynek ul.Sucha 9_C DACH	Przeгляд serwisowy	Raz w roku. Terminy: 30 dni po podpisaniu umowy w 2024r., czerwiec 2025 i czerwiec 2026	1	3
17.	Centrala wentylacyjna	Budynek ul.Mazowiecka 28	Przeгляд serwisowy	Raz w roku. Terminy:	1	3

	higieniczna nawiewna VTS S/N: 8-A10-19-1V030-00380	Na zewnątrz – dostęp z poziomu terenu		30 dni po podpisaniu umowy w 2024r., czerwiec 2025 i czerwiec 2026		
18.	Centrala wentylacyjna nawiewna z nagrzewnicą wodną N1 ROTOR VENT LS S/N: L21-1134	Budynek ul.Seminaryjna 3 Piwnica (na prawo) Wentylatornia W1	Przeгляд serwisowy	Raz w roku. Terminy: 30 dni po podpisaniu umowy w 2024r., czerwiec 2025 i czerwiec 2026	1	3
19.	Centrala wentylacyjna nawiewna z nagrzewnicą wodną N2 VBW typ BS S/N: C16961/08	Budynek ul.Seminaryjna 3 Piwnica (na prawo) Wentylatornia W1	Przeгляд serwisowy	Raz w roku. Terminy: czerwiec 2025 i czerwiec 2026 (w 2024 planowana wymiana automatyki)	1	2
20.	Centrala wentylacyjna nawiewna z nagrzewnicą wodną NW1 VTS VENTUS S/N: 8-A10-17-2V040-00183 (symbol projekt: lab 03 NW1)	Budynek ul.Seminaryjna 3 Piwnica (na lewo) Wentylatornia W2	Przeгляд serwisowy	Raz w roku. Terminy: 30 dni po podpisaniu umowy w 2024r., czerwiec 2025 i czerwiec 2026	1	3
21.	Centrala wentylacyjna nawiewno – wywiewna z nagrzewnicą wodną NW2 VTS VENTUS S/N: 8-A10-17-2V030-00177 (symbol projekt: lab 155)	Budynek ul.Seminaryjna 3 Piwnica (na lewo) Wentylatornia W2	Przeгляд serwisowy	Raz w roku. Terminy: 30 dni po podpisaniu umowy w 2024r., czerwiec 2025 i czerwiec 2026	1	3
22.	Centrala wentylacyjna nawiewno – wywiewna z nagrzewnicą wodną NW3 VTS VENTUS (podwieszana)	Budynek ul.Seminaryjna 3 Piwnica (na lewo) Wentylatornia W2	Przeгляд serwisowy	Raz w roku. Terminy: 30 dni po podpisaniu umowy w 2024r., czerwiec 2025 i czerwiec 2026	1	3
23.	Centrala wentylacyjna	Budynek ul.Seminaryjna 3	Przeгляд serwisowy	Raz w roku. Terminy:	1	2

	nawiewna z nagrzewnicą wodną N8 VBW typ BS S/N: C16974/08	Piwnica (na lewo) Wentylatornia W2		czerwiec 2025 i czerwiec 2026 (w 2024 planowana wymiana automatyki i nagrzewnicy)		
24.	Centrala wentylacyjna W1 wywiewna VBW typ BS	Budynek ul.Seminaryjna 3 Poddasze Wentylatornia W6	Przeгляд serwisowy	Raz w roku. Terminy: czerwiec 2025 i czerwiec 2026 (w 2024 planowana naprawa urządzenia)	1	2
25.	Centrala wentylacyjna nawiewna z nagrzewnicą wodną VTS VENTUS N"X" (centrala z nowym panelem)	Budynek ul.Seminaryjna 3 Poddasze Wentylatornia W6	Przeгляд serwisowy	Raz w roku. Terminy: 30 dni po podpisaniu umowy w 2024r., czerwiec 2025 i czerwiec 2026	1	3
26.	Centrala wentylacyjna wywiewna z nagrzewnicą wodną VTS VENTUS W"X" (centrala z nowym panelem wspólnym z centralą j.w.)	Budynek ul.Seminaryjna 3 Poddasze Wentylatornia W6	Przeгляд serwisowy	Raz w roku. Terminy: 30 dni po podpisaniu umowy w 2024r., czerwiec 2025 i czerwiec 2026	1	3
27.	Centrala wentylacyjna wywiewna VBW typ BS W8A (obsługuje pom. dygestorium) S/N: C16960/08	Budynek ul.Seminaryjna 3 Poddasze Wentylatornia W6	Przeгляд serwisowy	Raz w roku. Terminy: czerwiec 2025 i czerwiec 2026 (w 2024 planowana naprawa urządzenia)	1	2
28.	Centrala wentylacyjna wywiewna VBW typ BS W8A (obsługuje pom. dygestorium) S/N: Brak	Budynek ul.Seminaryjna 3 Poddasze Wentylatornia W6	Przeгляд serwisowy	Raz w roku. Terminy: czerwiec 2025 i czerwiec 2026 (w 2024 planowana naprawa urządzenia)	1	2
29.	Centrala wentylacyjna wywiewna VBW typ BS W8	Budynek ul.Seminaryjna 3 Poddasze Wentylatornia W6	Przeгляд serwisowy	Raz w roku. Terminy: czerwiec 2025 i czerwiec 2026 (w 2024 planowana	1	2

	S/N: C16975/08			naprawa urządzenia)		
30.	Centrala wentylacyjna wywiewna VBW typ BS W XVI-D S/N: C16970/08	Budynek ul.Seminaryjna 3 Poddasze Wentylatornia W6	Przeгляд serwisowy	Raz w roku. Terminy: 30 dni po podpisaniu umowy w 2024r., czerwiec 2025 i czerwiec 2026	1	3
31.	Centrala wentylacyjna nawiewno – wywiewna z nagrzewnicą wodną NW4 VTS VENTUS S/N: 8-A10-18-2V075-00030 (symbol projekt: lab 163 NW4)	Budynek ul.Seminaryjna 3 Poddasze Wentylatornia W6	Przeгляд serwisowy	Raz w roku. Terminy: 30 dni po podpisaniu umowy w 2024r., czerwiec 2025 i czerwiec 2026	1	3
32.	Centrala wentylacyjna nawiewno – wywiewna z nagrzewnicą wodną NW5 VTS VENTUS S/N: 8-A10-18-2V021-00087 (symbol projekt: lab. 227)	Budynek ul.Seminaryjna 3 Poddasze Wentylatornia W6	Przeгляд serwisowy	Raz w roku. Terminy: 30 dni po podpisaniu umowy w 2024r., czerwiec 2025 i czerwiec 2026	1	3
33.	Centrala wentylacyjna nawiewno – wywiewna z nagrzewnicą wodną NW6 VTS VENTUS S/N: 8-A10-18-2V055-00057 (symbol projekt: lab 214 NW6)	Budynek ul.Seminaryjna 3 Poddasze Wentylatornia W6	Przeгляд serwisowy	Raz w roku. Terminy: 30 dni po podpisaniu umowy w 2024r., czerwiec 2025 i czerwiec 2026	1	3
34.	Centrala wentylacyjna nawiewno – wywiewna z nagrzewnicą wodną NW7 VTS VENTUS S/N: 8-A10-18-2V040-00063	Budynek ul.Seminaryjna 3 Poddasze Wentylatornia W6	Przeгляд serwisowy	Raz w roku. Terminy: 30 dni po podpisaniu umowy w 2024r., czerwiec 2025 i czerwiec 2026	1	3

	(symbol projekt: lab 211 NW7)					
35.	Centrala wentylacyjna VTS 8-A10-22-2V030-00832	Budynek ACS Dach ul. Kaliskiego 7	AUTORYZOWANA przełąd serwisowy firmy VTS (GWARANCJA) . Wymagane protokoły firmy VTS	Dwa razy w roku. Terminy: maj 2024 lub 30 dni po podpisaniu umowy i listopad 2024r., maj i listopad 2025, maj i listopad 2026	1	6
36.	Centrala wentylacyjna VTS 8-A10-22-2V055-00552	Budynek ACS Dach ul. Kaliskiego 7	AUTORYZOWANA przełąd serwisowy firmy VTS (GWARANCJA) . Wymagane protokoły firmy VTS	Dwa razy w roku. Terminy: maj 2024 lub 30 dni po podpisaniu umowy i listopad 2024r., maj i listopad 2025, maj i listopad 2026	1	6
37.	Centrala wentylacyjna VTS 8-A10-22-2V040-00533	Budynek ACS Dach ul. Kaliskiego 7	AUTORYZOWANA przełąd serwisowy firmy VTS (GWARANCJA) . Wymagane protokoły firmy VTS	Dwa razy w roku. Terminy: maj 2024 lub 30 dni po podpisaniu umowy i listopad 2024r., maj i listopad 2025, maj i listopad 2026	1	6
38.	Centrala wentylacyjna NW4 8-A10-22-1V180-00069	Budynek ACS Dach ul. Kaliskiego 7	AUTORYZOWANA przełąd serwisowy firmy VTS (GWARANCJA) . Wymagane protokoły firmy VTS	Dwa razy w roku. Terminy: maj 2024 lub 30 dni po podpisaniu umowy i listopad 2024r., maj i listopad 2025, maj i listopad 2026	1	6
39.	Kurtyny powietrzne WING	Budynek ACS PARTER ul. Kaliskiego 7	AUTORYZOWANA przełąd serwisowy firmy VTS (GWARANCJA) . Wymagane protokoły firmy VTS	Dwa razy w roku. Terminy: maj 2024 lub 30 dni po podpisaniu umowy i listopad 2024r., maj i listopad 2025, maj i listopad 2026	4	6
40.	Kurtyny powietrzne WING	Budynek A ul. Kaliskiego 7	AUTORYZOWANA przełąd serwisowy firmy VTS (GWARANCJA) . Wymagane protokoły firmy VTS	Raz w roku. Terminy: listopad 2024 lub 2024r., listopad 2025, listopad 2026	2	3
41.	Kurtyna powietrzna ELIS-C-E-150	Budynek K (Hamownia)	Przełąd serwisowy	Raz w roku. Terminy:	1	3

		ul.Kaliskiego 7		listopad 2024r., listopad 2025 i listopad 2026		
42.	Centrala wentylacyjna nawiewno-wywiewna podwieszana z nagrzewnicą elektryczną KOMFOVENT VERSO-CF-1000-F-E-R1-F7/M5-C5.1 S/N: 003231	Budynek K (Hamownia) ul.Kaliskiego 7	Przeгляд serwisowy	Raz w roku. Terminy: 30 dni po podpisaniu umowy w 2024r., czerwiec 2025 i czerwiec 2026	1	3

2. W ramach przeglądów serwisowych Wykonawca dokona czynności niezbędne do prawidłowej pracy urządzenia, m.in.:
 - 1) przegląd serwisowy urządzeń zgodnie z wymaganiami producenta,
 - 2) kontrola poprawności pracy urządzenia, sprawdzeniu prawidłowego funkcjonowania poszczególnych trybów pracy urządzenia,
 - 3) sprawdzenie stanu urządzeń i poszczególnych elementów,
 - 4) sprawdzenie kompletności urządzenia i automatyki,
 - 5) pomiary prądów,
 - 6) wykrycie potencjalnych wad i usterek,
 - 7) **zakup, dostawa i wymiana filtrów powietrza** – centrale wentylacyjne,
3. Wykonawca przed złożeniem oferty może dokonać wizji lokalnej urządzeń objętych postępowaniem w celu m.in. określenia ilości i typów filtrów powietrza podlegających wymianie w ramach przeglądów serwisowych. W przypadku stwierdzenia zamontowanych niewłaściwych filtrów należy dobrać właściwe.
 - 1) utylizacja zużytych filtrów powietrza,
 - 2) czyszczenie i mycie central wentylacyjnych od wewnątrz,
 - 3) czyszczenie czerpni i wyrzutni,
 - 4) czyszczenie filtrów na instalacji ciepła technologicznego,
 - 5) przegląd elementów elektrycznych systemu,
 - 6) wykonanie dodatkowych czynności wynikających z rewersów technicznych urządzenia,
 - 7) sporządzenie raportu stanu urządzeń i instalacji wraz z opisem centrali, wymaganymi do niej typami i wymiarami filtrów oraz zestawieniem usterek.
4. Po zawarciu umowy w ciągu 7 dni Wykonawca dostarczy Zamawiającemu harmonogram czynności serwisowych. Harmonogram wymaga zatwierdzenia przez Zamawiającego, w formie adnotacji. Odstępstwo od harmonogramu wymaga zgody pisemnej Zamawiającego (dopuszcza się postać elektroniczną).
5. Każdorazowa wizyta serwisowa powinna się odbyć z asystą pracownika Zamawiającego, przy czym odstępstwo od tej zasady jest dopuszczalne za zgodą Zamawiającego.

6. Przegląd każdej jednostki zostanie potwierdzony raportem na karcie czynności serwisowych (z zamieszczonymi wynikami pomiarów) oraz stwierdzonymi usterkami.
7. Potwierdzony przez Zamawiającego raport zbiorczy jest podstawą wystawienia rachunku lub faktury.

Część nr 2: Usługa w zakresie przeglądów serwisowych dla urządzeń chłodniczych.

1. Przedmiotem zamówienia jest usługa w zakresie przeglądów serwisowych dla **urządzeń chłodniczych** należących do Politechniki Bydgoskiej im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich wymienionych poniżej:

Tabela 1 Wykonanie przeglądów serwisowych – urządzenia chłodnicze

Lp.	Urządzenie objęte serwisem	Lokalizacja	Określenie zakresu czynności	Częstotliwość przeglądu lub wykonania innych czynności serwisowych	Liczba kompletów urządzeń	Liczba przeglądów dla 1 urządzenia w czasie trwania umowy
A	B	C	D	E	F	G
1.	Klimatyzatory kasetonowe Daikin FXFQ63AVEB	Budynek A Pom. A26 ul. Kaliskiego 7	Przegląd serwisowy	Raz w roku. Terminy: 30 dni po podpisaniu umowy w 2024r., kwiecień 2025 i kwiecień 2026	2	3
2.	Klimatyzatory kasetonowe Daikin FXFQ63AVEB	Budynek A Pom. A27 ul. Kaliskiego 7	Przegląd serwisowy	Raz w roku. Terminy: 30 dni po podpisaniu umowy w 2024r., kwiecień 2025 i kwiecień 2026	2	3
3.	Klimatyzator kasetonowy Daikin FXFQ63AVEB	Budynek A Pom. A18 ul. Kaliskiego 7	Przegląd serwisowy	Raz w roku. Terminy: 30 dni po podpisaniu umowy w 2024r., kwiecień 2025 i kwiecień 2026	1	3
4.	Klimatyzator ścienny Midea MA-18NXDO-X1	Budynek A Pom. A33 ul. Kaliskiego 7	Przegląd serwisowy	Raz w roku. Terminy: 30 dni po podpisaniu umowy w 2024r., kwiecień	1	3

				2025 i kwiecień 2026		
5.	Klimatyzator ścienny Midea MA-18NXDO-1	Budynek A Pom. A32 ul. Kaliskiego 7	Przeгляд serwisowy	Raz w roku. Terminy: 30 dni po podpisaniu umowy w 2024r., kwiecień 2025 i kwiecień 2026	1	3
6.	Klimatyzator ścienny Midea MA-12NXDO-X1	Budynek A Pom. A32a ul. Kaliskiego 7	Przeгляд serwisowy	Raz w roku. Terminy: 30 dni po podpisaniu umowy w 2024r., kwiecień 2025 i kwiecień 2026	1	3
7.	Klimatyzator ścienny Midea MA-18NXDO-1	Budynek A Pom. A31 ul. Kaliskiego 7	Przeгляд serwisowy	Raz w roku. Terminy: 30 dni po podpisaniu umowy w 2024r., kwiecień 2025 i kwiecień 2026	1	3
8.	Klimatyzator ścienny Samsung AMO28JMVDKH	Budynek A Pom. A35 ul. Kaliskiego 7	Przeгляд serwisowy	Raz w roku. Terminy: 30 dni po podpisaniu umowy w 2024r., kwiecień 2025 i kwiecień 2026	1	3
9.	Klimatyzator kasetonowy Samsung AM056FN2DEH	Budynek A Pom. A36 ul. Kaliskiego 7	Przeгляд serwisowy	Raz w roku. Terminy: 30 dni po podpisaniu umowy w 2024r., kwiecień 2025 i kwiecień 2026	1	3
10.	Klimatyzator kasetonowy Samsung AM056FN2DEH	Budynek A Pom. A37 ul. Kaliskiego 7	Przeгляд serwisowy	Raz w roku. Terminy: 30 dni po podpisaniu umowy w 2024r., kwiecień 2025 i kwiecień 2026	1	3
11.	Agregat chłodniczy Samsung (Kwestura Dział Księgowości) – jednostka zewnętrzna model AM060NXMDER/E U	Budynek A DACH ul. Kaliskiego 7	przeгляд serwisowy z kontrolą szczelności Wymagane protokoły dla CRO (ustawa F-gazowa)	Raz w roku. Terminy: maj 2024 lub 30 dni po podpisaniu umowy w 2024r. , maj 2025 i maj 2026	1	3

	S/N: BW9AP3GN30006H					
12.	Klimatyzator ścienny Midea MA-12NXDO-X1	Budynek A Pom. R12/7 ul. Kaliskiego 7	Przeгляд serwisowy	Raz w roku. Terminy: 30 dni po podpisaniu umowy w 2024r., kwiecień 2025 i kwiecień 2026	1	3
13.	Klimatyzator ścienny Midea MA-12NXDO-X1	Budynek A Pom. R12/9 ul. Kaliskiego 7	Przeгляд serwisowy	Raz w roku. Terminy: 30 dni po podpisaniu umowy w 2024r., kwiecień 2025 i kwiecień 2026	1	3
14.	Klimatyzator ścienny Midea MA-12NXDO-X1	Budynek A Pom. R12/10 ul. Kaliskiego 7	Przeгляд serwisowy	Raz w roku. Terminy: 30 dni po podpisaniu umowy w 2024r., kwiecień 2025 i kwiecień 2026	1	3
15.	Klimatyzator ścienny Daikin FXAQ40PAV1	Budynek A Pom. A21 ul. Kaliskiego 7	Przeгляд serwisowy	Raz w roku. Terminy: 30 dni po podpisaniu umowy w 2024r., kwiecień 2025 i kwiecień 2026	1	3
16.	Klimatyzator ścienny Daikin FXAQ40PAV1	Budynek A Pom. A22 ul. Kaliskiego 7	Przeгляд serwisowy	Raz w roku. Terminy: 30 dni po podpisaniu umowy w 2024r., kwiecień 2025 i kwiecień 2026	1	3
17.	Klimatyzator kasetonowy Daikin FXFQ63AVEB	Budynek A Pom. A23 ul. Kaliskiego 7	Przeгляд serwisowy	Raz w roku. Terminy: 30 dni po podpisaniu umowy w 2024r., kwiecień 2025 i kwiecień 2026	1	3
18.	Klimatyzator ścienny LG USNW186M4A1	Budynek A Pom. A001 ul. Kaliskiego 7	Przeгляд serwisowy	Raz w roku. Terminy: 30 dni po podpisaniu umowy w 2024r., kwiecień 2025 i kwiecień 2026	1	3

19.	Klimatyzatory ściennie multisplit (1 jednostka zewnętrzna +2 wewnętrzne) Samsung AR12NXPBWKN	Budynek A Pom. A5 Kanclerz i A5 Kwestor ul. Kaliskiego 7	Przeгляд serwisowy	Raz w roku. Terminy: 30 dni po podpisaniu umowy w 2024r., kwiecień 2025 i kwiecień 2026	1	3
20.	Klimatyzatory ściennie multisplit (1 jednostka zewnętrzna +2 wewnętrzne) Samsung AR12NXPBWKN	Budynek A Pom. A5 Sekretariat i A5 Z-ca Kwestora ul. Kaliskiego 7	Przeгляд serwisowy	Raz w roku. Terminy: 30 dni po podpisaniu umowy w 2024r., kwiecień 2025 i kwiecień 2026	1	3
21.	Klimatyzator ścienny Midea MA-12NXDO-X1	Budynek A Pom. A12 ul. Kaliskiego 7	Przeгляд serwisowy	Raz w roku. Terminy: 30 dni po podpisaniu umowy w 2024r., kwiecień 2025 i kwiecień 2026	1	3
22.	Klimatyzator ścienny Midea MA-12NXDO-X1	Budynek A Pom. A12/6 ul. Kaliskiego 7	Przeгляд serwisowy	Raz w roku. Terminy: 30 dni po podpisaniu umowy w 2024r., kwiecień 2025 i kwiecień 2026	1	3
23.	Klimatyzator ścienny LG LS-Q096ABL	Budynek B Pom. B111a ul. Kaliskiego 7	Przeгляд serwisowy	Raz w roku. Terminy: 30 dni po podpisaniu umowy w 2024r., kwiecień 2025 i kwiecień 2026	1	3
24.	Klimatyzatory ściennie jednostki wewnętrzne VRF FUJITSU	Budynek B Pom. 221 ul. Kaliskiego 7	AUTORYZOWANY przeгляд serwisowy firmy Fujitsu (GWARANCJA)	Dwa razy w roku. Terminy: 30 dni po podpisaniu umowy i październik 2024r., kwiecień i październik 2025, kwiecień i październik 2026	2	6
25.	Klimatyzator ścienny jednostka wewnętrzna VRF FUJITSU	Budynek B Pom. 223 ul. Kaliskiego 7	AUTORYZOWANY przeгляд serwisowy firmy Fujitsu (GWARANCJA)	Dwa razy w roku. Terminy: 30 dni po podpisaniu umowy i październik 2024r., kwiecień i październik 2025,	1	6

				kwiecień i październik 2026		
26.	Klimatyzatory kasetonowe jednostki wewnętrzne VRF FUJITSU	Budynek B Pom. 216 ul. Kaliskiego 7	AUTORYZOWANY przegląd serwisowy firmy Fujitsu (GWARANCJA)	Dwa razy w roku. Terminy: 30 dni po podpisaniu umowy i październik 2024r., kwiecień i październik 2025, kwiecień i październik 2026	3	6
27.	Agregat chłodniczy VRF Fujitsu – jednostka zewnętrzna model AJY090GALBH S/N: R000220	Budynek B DACH ul. Kaliskiego 7	AUTORYZOWANY przegląd serwisowy z kontrolą szczelności firmy Fujitsu (GWARANCJA) . Wymagane protokoły dla CRO (ustawa F-gazowa)	Dwa razy w roku. Terminy: czerwiec 2024 lub 30 dni po podpisaniu umowy i październik 2024r., kwiecień i październik 2025, kwiecień i październik 2026	1	6
28.	Klimatyzator ścienny Fuji Electric RSA24LCC	Budynek C Pom. C314 ul. Kaliskiego 7	Przegląd serwisowy	Raz w roku. Terminy: 30 dni po podpisaniu umowy w 2024r., kwiecień 2025 i kwiecień 2026	1	3
29.	Klimatyzator ścienny Daikin FTY226V1B	Budynek C Pom. C105 ul. Kaliskiego 7	Przegląd serwisowy	Raz w roku. Terminy: 30 dni po podpisaniu umowy w 2024r., kwiecień 2025 i kwiecień 2026	1	3
30.	Klimatyzator przypodłogowy Daikin FVY223D7V1	Budynek C Pom. C105a ul. Kaliskiego 7	Przegląd serwisowy	Raz w roku. Terminy: 30 dni po podpisaniu umowy w 2024r., kwiecień 2025 i kwiecień 2026	1	3
31.	Klimatyzatory przypodłogowe Daikin FVY223D7V1	Budynek C Pom. C106 ul. Kaliskiego 7	Przegląd serwisowy	Raz w roku. Terminy: 30 dni po podpisaniu umowy w 2024r., kwiecień 2025 i kwiecień 2026	2	3

32.	Klimatyzator ścienny Daikin FT45GV1B	Budynek C Pom. C106 ul. Kaliskiego 7	Przeгляд serwisowy	Raz w roku. Terminy: 30 dni po podpisaniu umowy w 2024r., kwiecień 2025 i kwiecień 2026	1	3
33.	Klimatyzator ścienny Daikin FT45GV1B	Budynek C Pom. C104 ul. Kaliskiego 7	Przeгляд serwisowy	Raz w roku. Terminy: 30 dni po podpisaniu umowy w 2024r., kwiecień 2025 i kwiecień 2026	1	3
34.	Klimatyzatory ścienne Rotenso split V50XiR14/V50XOR 14 (jedn. zewnętrzna na dachu – wejście z korytarza na IIIp.)	Budynek C Pom. C010 ul. Kaliskiego 7	Przeгляд serwisowy	Raz w roku. Terminy: 30 dni po podpisaniu umowy w 2024r., kwiecień 2025 i kwiecień 2026	2	3
35.	Klimatyzatory ścienne Rotenso split V50XiR14/V50XOR 14 (jedn. zewnętrzna na dachu – wejście z korytarza na IIIp.)	Budynek C Pom. C011 ul. Kaliskiego 7	Przeгляд serwisowy	Raz w roku. Terminy: 30 dni po podpisaniu umowy w 2024r., kwiecień 2025 i kwiecień 2026	2	3
36.	Klimatyzatory ścienne Rotenso split V50XiR14/V50XOR 14 (jedn. zewnętrzna na dachu – wejście z korytarza na IIIp.)	Budynek C Pom. C012 ul. Kaliskiego 7	Przeгляд serwisowy	Raz w roku. Terminy: 30 dni po podpisaniu umowy w 2024r., kwiecień 2025 i kwiecień 2026	2	3
37.	Klimatyzatory ścienne Rotenso split V50XiR14/V50XOR 14 (jedn. zewnętrzna na dachu – wejście z korytarza na IIIp.)	Budynek C Pom. C013 ul. Kaliskiego 7	Przeгляд serwisowy	Raz w roku. Terminy: 30 dni po podpisaniu umowy w 2024r., kwiecień 2025 i kwiecień 2026	2	3
38.	Klimatyzator ścienny Haier split AS50TDDHRA-CL	Budynek D Pom. D315 ul. Kaliskiego 7	Przeгляд serwisowy	Raz w roku. Terminy: 30 dni po podpisaniu umowy w 2024r., kwiecień	1	3

				2025 i kwiecień 2026		
39.	Klimatyzator MDV split MSR1-18HRN1QB8	Budynek E Pom. E312 ul. Kaliskiego 7	Przeгляд serwisowy	Raz w roku. Terminy: 30 dni po podpisaniu umowy w 2024r., kwiecień 2025 i kwiecień 2026	1	3
40.	Klimatyzator MDV split MSR1-18HRDN1-QC2	Budynek E Pom. E316 ul. Kaliskiego 7	Przeгляд serwisowy	Raz w roku. Terminy: 30 dni po podpisaniu umowy w 2024r., kwiecień 2025 i kwiecień 2026	1	3
41.	Klimatyzator ścienny McQuay MWM015G-ACIAC-R	Budynek F Pom. F211 ul. Kaliskiego 7	Przeгляд serwisowy	Raz w roku. Terminy: 30 dni po podpisaniu umowy w 2024r., kwiecień 2025 i kwiecień 2026	1	3
42.	Klimatyzator ścienny McQuay MWM015G-ACIAC-R	Budynek F Pom. F211a ul. Kaliskiego 7	Przeгляд serwisowy	Raz w roku. Terminy: 30 dni po podpisaniu umowy w 2024r., kwiecień 2025 i kwiecień 2026	1	3
43.	Klimatyzator ścienny McQuay MWM015G-ACIAC-R (brak tabliczki znamionowej)	Budynek F Pom. F211b ul. Kaliskiego 7	Przeгляд serwisowy	Raz w roku. Terminy: 30 dni po podpisaniu umowy w 2024r., kwiecień 2025 i kwiecień 2026	1	3
44.	Klimatyzator ścienny McQuay MWM015G-ACIAC-R	Budynek F Pom. F212 ul. Kaliskiego 7	Przeгляд serwisowy	Raz w roku. Terminy: 30 dni po podpisaniu umowy w 2024r., kwiecień 2025 i kwiecień 2026	1	3
45.	Klimatyzator ścienny McQuay MWM015G-ACIAC-R	Budynek F Pom. F213 ul. Kaliskiego 7	Przeгляд serwisowy	Raz w roku. Terminy: 30 dni po podpisaniu umowy w 2024r., kwiecień 2025 i kwiecień 2026	1	3

46.	Klimatyzator ścienny SANYO SAP-K127GHS5A	Budynek F Pom. F222a ul. Kaliskiego 7	Przeгляд serwisowy	Raz w roku. Terminy: 30 dni po podpisaniu umowy w 2024r., kwiecień 2025 i kwiecień 2026	1	3
47.	Klimatyzator ścienny LG LS-Q096ABL	Budynek F Pom. F222b ul. Kaliskiego 7	Przeгляд serwisowy	Raz w roku. Terminy: 30 dni po podpisaniu umowy w 2024r., kwiecień 2025 i kwiecień 2026	1	3
48.	Klimatyzator ścienny Daikin FTYN35GXV1B	Budynek F Pom. F309 ul. Kaliskiego 7	Przeгляд serwisowy	Raz w roku. Terminy: 30 dni po podpisaniu umowy w 2024r., kwiecień 2025 i kwiecień 2026	1	3
49.	Klimatyzator ścienny Kaisai KEX-09KTAI	Budynek F Pom. F305 ul. Kaliskiego 7	Przeгляд serwisowy	Raz w roku. Terminy: 30 dni po podpisaniu umowy w 2024r., kwiecień 2025 i kwiecień 2026	1	3
50.	Klimatyzator ścienny MDV MSR1-24HRN1-QB8W	Budynek F Pom. F306a ul. Kaliskiego 7	Przeгляд serwisowy	Raz w roku. Terminy: 30 dni po podpisaniu umowy w 2024r., kwiecień 2025 i kwiecień 2026	1	3
51.	Klimatyzator ścienny Kaisai KEX-12KTAI	Budynek F Pom. F310 ul. Kaliskiego 7	Przeгляд serwisowy	Raz w roku. Terminy: 30 dni po podpisaniu umowy w 2024r., kwiecień 2025 i kwiecień 2026	1	3
52.	Klimatyzator ścienny Kaisai KEX-12KTAI	Budynek F Pom. F311 ul. Kaliskiego 7	Przeгляд serwisowy	Raz w roku. Terminy: 30 dni po podpisaniu umowy w 2024r., kwiecień 2025 i kwiecień 2026	1	3
53.	Klimatyzator ścienny Kaisai KEX-12KTAI	Budynek F Pom. F312 ul. Kaliskiego 7	Przeгляд serwisowy	Raz w roku. Terminy:	1	3

				30 dni po podpisaniu umowy w 2024r., kwiecień 2025 i kwiecień 2026		
54.	Klimatyzator ścienny Kaisai KEX-12KTAI	Budynek F Pom. F313 ul. Kaliskiego 7	Przeгляд serwisowy	Raz w roku. Terminy: 30 dni po podpisaniu umowy w 2024r., kwiecień 2025 i kwiecień 2026	1	3
55.	Klimatyzator ścienny Kaisai KEX-12KTAI	Budynek F Pom. F314 ul. Kaliskiego 7	Przeгляд serwisowy	Raz w roku. Terminy: 30 dni po podpisaniu umowy w 2024r., kwiecień 2025 i kwiecień 2026	1	3
56.	Klimatyzator ścienny Kaisai KEX-12KTAI	Budynek F Pom. F316 ul. Kaliskiego 7	Przeгляд serwisowy	Raz w roku. Terminy: 30 dni po podpisaniu umowy w 2024r., kwiecień 2025 i kwiecień 2026	1	3
57.	Klimatyzator ścienny Kaisai KEX-12KTAI	Budynek F Pom. F317a ul. Kaliskiego 7	Przeгляд serwisowy	Raz w roku. Terminy: 30 dni po podpisaniu umowy w 2024r., kwiecień 2025 i kwiecień 2026	1	3
58.	Klimatyzator ścienny Kaisai KEX-12KTAI	Budynek F Pom. F318 ul. Kaliskiego 7	Przeгляд serwisowy	Raz w roku. Terminy: 30 dni po podpisaniu umowy w 2024r., kwiecień 2025 i kwiecień 2026	1	3
59.	Klimatyzator ścienny Kaisai KEX-12KTAI	Budynek F Pom. F319 ul. Kaliskiego 7	Przeгляд serwisowy	Raz w roku. Terminy: 30 dni po podpisaniu umowy w 2024r., kwiecień 2025 i kwiecień 2026	1	3
60.	Klimatyzator ścienny Kaisai KEX-12KTAI	Budynek F Pom. F320 ul. Kaliskiego 7	Przeгляд serwisowy	Raz w roku. Terminy: 30 dni po podpisaniu umowy w 2024r., kwiecień	1	3

				2025 i kwiecień 2026		
61.	Klimatyzator ścienny Daikin FTYN35GXV1B	Budynek F Pom. F321 ul. Kaliskiego 7	Przeгляд serwisowy	Raz w roku. Terminy: 30 dni po podpisaniu umowy w 2024r., kwiecień 2025 i kwiecień 2026	1	3
62.	Klimatyzator ścienny Kaisai KEX- 12KTAI	Budynek F Pom. F322 ul. Kaliskiego 7	Przeгляд serwisowy	Raz w roku. Terminy: 30 dni po podpisaniu umowy w 2024r., kwiecień 2025 i kwiecień 2026	1	3
63.	Klimatyzator ścienny Kaisai KEX- 12KTAI	Budynek F Pom. F323 ul. Kaliskiego 7	Przeгляд serwisowy	Raz w roku. Terminy: 30 dni po podpisaniu umowy w 2024r., kwiecień 2025 i kwiecień 2026	1	3
64.	Klimatyzator ścienny Kaisai KEX- 12KTAI	Budynek F Pom. F324 ul. Kaliskiego 7	Przeгляд serwisowy	Raz w roku. Terminy: 30 dni po podpisaniu umowy w 2024r., kwiecień 2025 i kwiecień 2026	1	3
65.	Klimatyzator ścienny GREE GWH24QE- K6DNB2C/I	Budynek G Pom. G010 (klucz w G317) ul. Kaliskiego 7	Przeгляд serwisowy	Raz w roku. Terminy: 30 dni po podpisaniu umowy w 2024r., kwiecień 2025 i kwiecień 2026	1	3
66.	Klimatyzator ścienny Rotenso S35VI	Budynek G Pom. G101 ul. Kaliskiego 7	Przeгляд serwisowy	Raz w roku. Terminy: 30 dni po podpisaniu umowy w 2024r., kwiecień 2025 i kwiecień 2026	1	3
67.	Klimatyzator ścienny Kaisai KEX- 12KTAI	Budynek G Pom. G210 ul. Kaliskiego 7	Przeгляд serwisowy	Raz w roku. Terminy: 30 dni po podpisaniu umowy w 2024r., kwiecień 2025 i kwiecień 2026	1	3

68.	Klimatyzator ścienny Kaisai KWX-12HRDI	Budynek G Pom. G317 ul. Kaliskiego 7	Przeгляд serwisowy	Raz w roku. Terminy: 30 dni po podpisaniu umowy w 2024r., kwiecień 2025 i kwiecień 2026	1	3
69.	Klimatyzator ścienny Kaisai KEX-09KTAI	Budynek H Pom. HD 008 ul. Kaliskiego 7	Przeгляд serwisowy	Raz w roku. Terminy: 30 dni po podpisaniu umowy w 2024r., kwiecień 2025 i kwiecień 2026	1	3
70.	Klimatyzator ścienny Kaisai KEX-12KTAI	Budynek H Pom. HD 010 ul. Kaliskiego 7	Przeгляд serwisowy	Raz w roku. Terminy: 30 dni po podpisaniu umowy w 2024r., kwiecień 2025 i kwiecień 2026	1	3
71.	Klimatyzator ścienny Kaisai KEX-09KTAI	Budynek H Pom. HD 011 ul. Kaliskiego 7	Przeгляд serwisowy	Raz w roku. Terminy: 30 dni po podpisaniu umowy w 2024r., kwiecień 2025 i kwiecień 2026	1	3
72.	Klimatyzator ścienny LG LSQ096ABL	Budynek H Pom. HD 012 ul. Kaliskiego 7	Przeгляд serwisowy	Raz w roku. Terminy: 30 dni po podpisaniu umowy w 2024r., kwiecień 2025 i kwiecień 2026	1	3
73.	Klimatyzator ścienny Samsung AR12NXPXBWKN	Budynek H Pom. HD 012 ul. Kaliskiego 7	Przeгляд serwisowy	Raz w roku. Terminy: 30 dni po podpisaniu umowy w 2024r., kwiecień 2025 i kwiecień 2026	1	3
74.	Klimatyzator ścienny LG S24EQNSK	Budynek H Pom. HD 104 ul. Kaliskiego 7	Przeгляд serwisowy	Raz w roku. Terminy: 30 dni po podpisaniu umowy w 2024r., kwiecień 2025 i kwiecień 2026	1	3
75.	Klimatyzator ścienny LG S24EQ NSK S3NW24K23BA	Budynek H Pom. HD 107 ul. Kaliskiego 7	Przeгляд serwisowy	Raz w roku. Terminy:	2	3

				30 dni po podpisaniu umowy w 2024r., kwiecień 2025 i kwiecień 2026		
76.	Klimatyzator ścienny Samsung AQ18TSBN	Budynek H Pom. HB 008 ul. Kaliskiego 7	Przeгляд serwisowy	Raz w roku. Terminy: 30 dni po podpisaniu umowy w 2024r., kwiecień 2025 i kwiecień 2026	1	3
77.	Klimatyzator ścienny MDV MSR1-18HRN1-QB8	Budynek H Pom. HB 004 ul. Kaliskiego 7	Przeгляд serwisowy	Raz w roku. Terminy: 30 dni po podpisaniu umowy w 2024r., kwiecień 2025 i kwiecień 2026	1	3
78.	Klimatyzator kasetonowy MDV HUB-24HRN2	Budynek H Pom. HA 003 ul. Kaliskiego 7	Przeгляд serwisowy	Raz w roku. Terminy: 30 dni po podpisaniu umowy w 2024r., kwiecień 2025 i kwiecień 2026	1	3
79.	Klimatyzator ścienny Daikin FTXF35A5V1B	Budynek H Pom. HB105/205C ul. Kaliskiego 7	Przeгляд serwisowy	Raz w roku. Terminy: 30 dni po podpisaniu umowy w 2024r., kwiecień 2025 i kwiecień 2026	1	3
80.	Klimatyzator kasetonowy Daikin FHYC71FJ7V1	Budynek H Pom. HB 106 ul. Kaliskiego 7	Przeгляд serwisowy	Raz w roku. Terminy: 30 dni po podpisaniu umowy w 2024r., kwiecień 2025 i kwiecień 2026	1	3
81.	Klimatyzator ścienny Fujitsu ASYUSBCW	Budynek I Pom. I 009 ul. Kaliskiego 7	Przeгляд serwisowy	Raz w roku. Terminy: 30 dni po podpisaniu umowy w 2024r., kwiecień 2025 i kwiecień 2026	1	3
82.	Klimatyzator ścienny Rotenso R50Wi/oR11	Budynek I Pom. I 009 ul. Kaliskiego 7	Przeгляд serwisowy	Raz w roku. Terminy: 30 dni po podpisaniu umowy w 2024r., kwiecień	1	3

				2025 i kwiecień 2026		
83.	Klimatyzator ścienny Rotenso S50Vi	Budynek I Pom. I 013 ul. Kaliskiego 7	Przeгляд serwisowy	Raz w roku. Terminy: 30 dni po podpisaniu umowy w 2024r., kwiecień 2025 i kwiecień 2026	1	3
84.	Klimatyzator ścienny Whiropool AMD03211	Budynek I Pom. I 034 ul. Kaliskiego 7	Przeгляд serwisowy	Raz w roku. Terminy: 30 dni po podpisaniu umowy w 2024r., kwiecień 2025 i kwiecień 2026	1	3
85.	Klimatyzator ścienny LG LS-Q096ABL	Budynek I Pom. I 036 ul. Kaliskiego 7	Przeгляд serwisowy	Raz w roku. Terminy: 30 dni po podpisaniu umowy w 2024r., kwiecień 2025 i kwiecień 2026	1	3
86.	Klimatyzatory ścienne Rotenso R35Wi/oR11	Budynek I Pom. I 037 ul. Kaliskiego 7	Przeгляд serwisowy	Raz w roku. Terminy: 30 dni po podpisaniu umowy w 2024r., kwiecień 2025 i kwiecień 2026	2	3
87.	Klimatyzator ścienny Samsung ARO9HSFSBWKN	Budynek I Pom. I 048 ul. Kaliskiego 7	Przeгляд serwisowy	Raz w roku. Terminy: 30 dni po podpisaniu umowy w 2024r., kwiecień 2025 i kwiecień 2026	1	3
88.	Klimatyzator ścienny Samsung LS-Q096ABL	Budynek I Pom. I 150 ul. Kaliskiego 7	Przeгляд serwisowy	Raz w roku. Terminy: 30 dni po podpisaniu umowy w 2024r., kwiecień 2025 i kwiecień 2026	1	3
89.	Agregat VRF Midea MDV-V400W/DRN1(A)	Budynek I Dach ul. Kaliskiego 7	Przeгляд serwisowy	Raz w roku. Terminy: 30 dni po podpisaniu umowy w 2024r., kwiecień 2025 i kwiecień 2026	1	3

90.	Agregat chłodniczy Midea (dla chłodnicy centrali wentylacyjnej) MDV-V400W/DRN1(A)	Budynek I Dach ul. Kaliskiego 7	Przeгляд serwisowy	Raz w roku. Terminy: 30 dni po podpisaniu umowy w 2024r., kwiecień 2025 i kwiecień 2026	1	3
91.	Klimatyzator ścienny Midea MI2-71GDN1	Budynek I Pom. I 114 ul. Kaliskiego 7	Przeгляд serwisowy	Raz w roku. Terminy: 30 dni po podpisaniu umowy w 2024r., kwiecień 2025 i kwiecień 2026	1	3
92.	Klimatyzator ścienny Midea MI2-12N8D6I	Budynek I Pom. I 109 ul. Kaliskiego 7	Przeгляд serwisowy	Raz w roku. Terminy: 30 dni po podpisaniu umowy w 2024r., kwiecień 2025 i kwiecień 2026	1	3
93.	Klimatyzator ścienny Midea MI2-45GDN1	Budynek I Pom. I 109 ul. Kaliskiego 7	Przeгляд serwisowy	Raz w roku. Terminy: 30 dni po podpisaniu umowy w 2024r., kwiecień 2025 i kwiecień 2026	1	3
94.	Klimatyzatory ścienne Midea MI2-45GDN1	Budynek I Pom. I 120 ul. Kaliskiego 7	Przeгляд serwisowy	Raz w roku. Terminy: 30 dni po podpisaniu umowy w 2024r., kwiecień 2025 i kwiecień 2026	2	3
95.	Klimatyzatory ścienne Midea MI2-56GDN1	Budynek I Pom. I 101 ul. Kaliskiego 7	Przeгляд serwisowy	Raz w roku. Terminy: 30 dni po podpisaniu umowy w 2024r., kwiecień 2025 i kwiecień 2026	2	3
96.	Klimatyzator ścienny Midea MI2-22GDN1	Budynek I Pom. I 121 ul. Kaliskiego 7	Przeгляд serwisowy	Raz w roku. Terminy: 30 dni po podpisaniu umowy w 2024r., kwiecień 2025 i kwiecień 2026	1	3
97.	Agregat wody lodowej (chiller)	Budynek RCI Dach (wejście wyłazem w cz.B)	Autoryzowany przeгляд serwisowy	Raz w roku. Terminy:	1	3

	Daikin EUROPE EUWA30HDZW1	ul. Kaliskiego 7	(wymagany serwisant z licencją producenta urządzenia)	30 dni po podpisaniu umowy w 2024r., kwiecień 2025 i kwiecień 2026		
98.	Agregat wody lodowej (chiller) Daikin EWAP160MBYNN-B	Budynek RCI Dach (wejście wyłazem w cz.A) ul. Kaliskiego 7	Autoryzowany przegląd serwisowy (wymagany serwisant z licencją producenta urządzenia)	Raz w roku. Terminy: 30 dni po podpisaniu umowy w 2024r., kwiecień 2025 i kwiecień 2026	1	3
99.	Klimatyzator ścienny Daikin FTK835D3VMW	Budynek RCI Pom. RCI A008 ul. Kaliskiego 7	Przeгляд serwisowy	Raz w roku. Terminy: 30 dni po podpisaniu umowy w 2024r., kwiecień 2025 i kwiecień 2026	1	3
100.	Klimatyzator ścienny Daikin FTKS50EV1B	Budynek RCI Pom. RCI A011 ul. Kaliskiego 7	Przeгляд serwisowy	Raz w roku. Terminy: 30 dni po podpisaniu umowy w 2024r., kwiecień 2025 i kwiecień 2026	1	3
101.	Klimatyzator ścienny LG E24SQ	Budynek RCI Pom. RCI A012 ul. Kaliskiego 7	Przeгляд serwisowy	Raz w roku. Terminy: 30 dni po podpisaniu umowy w 2024r., kwiecień 2025 i kwiecień 2026	1	3
102.	Klimatyzatory kasetonowe Haier AB122MCERA	Budynek ul. Sucha 9_C	Przeгляд serwisowy	Raz w roku. Terminy: 30 dni po podpisaniu umowy w 2024r., kwiecień 2025 i kwiecień 2026	9	3
103.	Klimatyzatory kasetonowe Haier AB18CS2ERA (S)	Budynek ul. Sucha 9_C	Przeгляд serwisowy	Raz w roku. Terminy: 30 dni po podpisaniu umowy w 2024r., kwiecień 2025 i kwiecień 2026	2	3
104.	Klimatyzatory kasetonowe Haier AB092MCERA	Budynek ul. Sucha 9_C	Przeгляд serwisowy	Raz w roku. Terminy: 30 dni po podpisaniu umowy	3	3

				w 2024r., kwiecień 2025 i kwiecień 2026		
105.	Klimatyzator ścienny Haier AS092MGERA	Budynek ul. Sucha 9_C	Przeгляд serwisowy	Raz w roku. Terminy: 30 dni po podpisaniu umowy w 2024r., kwiecień 2025 i kwiecień 2026	1	3
106.	Agregat chłodniczy Haier AV161MSEVA S/N: AA3063E2900AZKI N0004	Budynek ul.Sucha 9_C DACH	przeгляд serwisowy z kontrolą szczelności Wymagane protokoły dla CRO (ustawa F-gazowa)	Raz w roku. Terminy: kwiecień 2024 lub 30 dni po podpisaniu umowy w 2024r., kwiecień 2025 i kwiecień 2026	1	3
107.	Klimatyzator ścienny AIFORCE GWHN12CBNK3A2 A/I	Budynek ul.Sucha 9 I piętro pom.18	Przeгляд serwisowy	Raz w roku. Terminy: 30 dni po podpisaniu umowy w 2024r., kwiecień 2025 i kwiecień 2026	1	3
108.	Klimatyzator ścienny GREE KFR50G/NA11	Budynek ul.Seminaryjna 3 pom. 46	Przeгляд serwisowy	Raz w roku. Terminy: 30 dni po podpisaniu umowy w 2024r., kwiecień 2025 i kwiecień 2026	1	3
109.	Klimatyzator ścienny Mithubishi MSC-GA35VB	Budynek ul.Seminaryjna 3 pom. 47	Przeгляд serwisowy	Raz w roku. Terminy: 30 dni po podpisaniu umowy w 2024r., kwiecień 2025 i kwiecień 2026	1	3
110.	Klimatyzator ścienny MDV MSG-18HRN2	Budynek ul.Seminaryjna 3 pom. 54	Przeгляд serwisowy	Raz w roku. Terminy: 30 dni po podpisaniu umowy w 2024r., kwiecień 2025 i kwiecień 2026	1	3
111.	Klimatyzator ścienny Midea MSMACV-18HRFN1-QDOGW	Budynek ul.Seminaryjna 3 pom. 55E	Przeгляд serwisowy	Raz w roku. Terminy: 30 dni po podpisaniu umowy w 2024r., kwiecień	1	3

				2025 i kwiecień 2026		
112.	Klimatyzator ścienny MDV MSR23-24HRDN1-QC2W	Budynek ul.Seminaryjna 3 pom. 59	Przeгляд serwisowy	Raz w roku. Terminy: 30 dni po podpisaniu umowy w 2024r., kwiecień 2025 i kwiecień 2026	1	3
113.	Klimatyzator ścienny GREE	Budynek ul.Seminaryjna 3 pom. 135	Przeгляд serwisowy	Raz w roku. Terminy: 30 dni po podpisaniu umowy w 2024r., kwiecień 2025 i kwiecień 2026	1	3
114.	Klimatyzator ścienny AVX ASW-H12B4/EFR1	Budynek ul.Seminaryjna 5 pom. 1	Przeгляд serwisowy	Raz w roku. Terminy: 30 dni po podpisaniu umowy w 2024r., kwiecień 2025 i kwiecień 2026	1	3
115.	Klimatyzator ścienny AVX ASW-H12B4/EFR1	Budynek ul.Seminaryjna 5 pom. 3	Przeгляд serwisowy	Raz w roku. Terminy: 30 dni po podpisaniu umowy w 2024r., kwiecień 2025 i kwiecień 2026	1	3
116.	Klimatyzator ścienny AVX ASW-H12B4/EFR1	Budynek ul.Seminaryjna 5 pom. 4	Przeгляд serwisowy	Raz w roku. Terminy: 30 dni po podpisaniu umowy w 2024r., kwiecień 2025 i kwiecień 2026	1	3
117.	Klimatyzator przenośny Zibro P125	Budynek ul.Seminaryjna 5 pom. 14	Przeгляд serwisowy	Raz w roku. Terminy: 30 dni po podpisaniu umowy w 2024r., kwiecień 2025 i kwiecień 2026	1	3
118.	Klimatyzator ścienny GREE KFR-45G/NAJ11-K	Budynek ul.Bernardyńska 6 pom. 107	Przeгляд serwisowy	Raz w roku. Terminy: 30 dni po podpisaniu umowy w 2024r., kwiecień 2025 i kwiecień 2026	1	3

119.	Klimatyzator ścienny (kolejny w tym samym pomieszczeniu) Daikin S-00007455	Budynek ul.Bernardyńska 6 pom. 107	Przeгляд serwisowy	Raz w roku. Terminy: 30 dni po podpisaniu umowy w 2024r., kwiecień 2025 i kwiecień 2026	1	3
120.	Klimatyzator ścienny Cold Point SEV-240H CW 24C-SEV/HP	Budynek ul.Bernardyńska 6 pom. 119	Przeгляд serwisowy	Raz w roku. Terminy: 30 dni po podpisaniu umowy w 2024r., kwiecień 2025 i kwiecień 2026	1	3
121.	Klimatyzator ścienny RCOOL TAC-12	Budynek ul.Bernardyńska 6 pom. 309	Przeгляд serwisowy	Raz w roku. Terminy: 30 dni po podpisaniu umowy w 2024r., kwiecień 2025 i kwiecień 2026	1	3
122.	Klimatyzator ścienny Fujitsu ASYA18LEC	Budynek ul.Bernardyńska 6 pom. 007	Przeгляд serwisowy	Raz w roku. Terminy: 30 dni po podpisaniu umowy w 2024r., kwiecień 2025 i kwiecień 2026	1	3
123.	Klimatyzator ścienny Huundai HRP-18CL	Budynek ul.Bernardyńska 6 pom. 008	Przeгляд serwisowy	Raz w roku. Terminy: 30 dni po podpisaniu umowy w 2024r., kwiecień 2025 i kwiecień 2026	1	3
124.	Klimatyzator ścienny Kaisai KEX-18KTAI	Budynek ul.Mazowiecka 28 pom. 18	Przeгляд serwisowy	Raz w roku. Terminy: 30 dni po podpisaniu umowy w 2024r., kwiecień 2025 i kwiecień 2026	1	3
125.	Chłodnia TECHNO B.S.V.L STX075V301	Budynek ul.Mazowiecka 28 pom. 18	Przeгляд serwisowy	Raz w roku. Terminy: 30 dni po podpisaniu umowy w 2024r., kwiecień 2025 i kwiecień 2026	1	3
126.	Klimatyzator ścienny Samsung AM056KNQDEH	Budynek ul.Mazowiecka 28 pom. 24	Przeгляд serwisowy	Raz w roku. Terminy:	1	3

				30 dni po podpisaniu umowy w 2024r., kwiecień 2025 i kwiecień 2026		
127.	Klimatyzator ścienny Samsung AM028KNQDEH	Budynek ul.Mazowiecka 28 pom. 24	Przeгляд serwisowy	Raz w roku. Terminy: 30 dni po podpisaniu umowy w 2024r., kwiecień 2025 i kwiecień 2026	1	3
128.	Klimatyzator ścienny Electra WMN-A9RC	Budynek ul.Mazowiecka 28 pom. 34	Przeгляд serwisowy	Raz w roku. Terminy: 30 dni po podpisaniu umowy w 2024r., kwiecień 2025 i kwiecień 2026	1	3
129.	Klimatyzatory ścienne Samsung AM036NNNDEH/E V	Budynek ul.Mazowiecka 28 pom. 35	Przeгляд serwisowy	Raz w roku. Terminy: 30 dni po podpisaniu umowy w 2024r., kwiecień 2025 i kwiecień 2026	2	3
130.	Klimatyzator ścienny Samsung AM056KNQDEH	Budynek ul.Mazowiecka 28 pom. 36	Przeгляд serwisowy	Raz w roku. Terminy: 30 dni po podpisaniu umowy w 2024r., kwiecień 2025 i kwiecień 2026	1	3
131.	Klimatyzator ścienny Daikin FTXN35MV1B	Budynek ul.Mazowiecka 28 pom. 37	Przeгляд serwisowy	Raz w roku. Terminy: 30 dni po podpisaniu umowy w 2024r., kwiecień 2025 i kwiecień 2026	1	3
132.	Klimatyzator ścienny Daikin FTXN35MV1B	Budynek ul.Mazowiecka 28 pom. 38	Przeгляд serwisowy	Raz w roku. Terminy: 30 dni po podpisaniu umowy w 2024r., kwiecień 2025 i kwiecień 2026	1	3
133.	Klimatyzator ścienny Daikin FTXN60MV1B	Budynek ul.Mazowiecka 28 pom. 38	Przeгляд serwisowy	Raz w roku. Terminy: 30 dni po podpisaniu umowy w 2024r., kwiecień	1	3

				2025 i kwiecień 2026		
134.	Klimatyzator ścienny Samsung AM028KNQDEH	Budynek ul.Mazowiecka 28 pom. 109	Przeгляд serwisowy	Raz w roku. Terminy: 30 dni po podpisaniu umowy w 2024r., kwiecień 2025 i kwiecień 2026	1	3
135.	Klimatyzator ścienny Samsung AM028KNQDEH	Budynek ul.Mazowiecka 28 pom. 109a	Przeгляд serwisowy	Raz w roku. Terminy: 30 dni po podpisaniu umowy w 2024r., kwiecień 2025 i kwiecień 2026	1	3
136.	Klimatyzator ścienny Samsung AM028KNQDEH	Budynek ul.Mazowiecka 28 pom. 110	Przeгляд serwisowy	Raz w roku. Terminy: 30 dni po podpisaniu umowy w 2024r., kwiecień 2025 i kwiecień 2026	1	3
137.	Klimatyzatory ścienne Samsung AM028KNQDEH	Budynek ul.Mazowiecka 28 pom. 111	Przeгляд serwisowy	Raz w roku. Terminy: 30 dni po podpisaniu umowy w 2024r., kwiecień 2025 i kwiecień 2026	2	3
138.	Klimatyzator ścienny Samsung AM036KNQDEH	Budynek ul.Mazowiecka 28 pom. 112	Przeгляд serwisowy	Raz w roku. Terminy: 30 dni po podpisaniu umowy w 2024r., kwiecień 2025 i kwiecień 2026	2	3
139.	Klimatyzator ścienny Vesser WGN12D	Budynek ul.Mazowiecka 28 pom. 116a	Przeгляд serwisowy	Raz w roku. Terminy: 30 dni po podpisaniu umowy w 2024r., kwiecień 2025 i kwiecień 2026	1	3
140.	Klimatyzator ścienny Vesser WGN12D	Budynek ul.Mazowiecka 28 pom. 116b	Przeгляд serwisowy	Raz w roku. Terminy: 30 dni po podpisaniu umowy w 2024r., kwiecień 2025 i kwiecień 2026	1	3

141.	Klimatyzator ścienny Vesser WGN12D	Budynek ul.Mazowiecka 28 pom. 116c	Przeгляд serwisowy	Raz w roku. Terminy: 30 dni po podpisaniu umowy w 2024r., kwiecień 2025 i kwiecień 2026	1	3
142.	Klimatyzator ścienny Vesser WGN24D	Budynek ul.Mazowiecka 28 pom. 118a	Przeгляд serwisowy	Raz w roku. Terminy: 30 dni po podpisaniu umowy w 2024r., kwiecień 2025 i kwiecień 2026	1	3
143.	Klimatyzator ścienny Electra IVECFXL45	Budynek ul.Mazowiecka 28 pom. 129a	Przeгляд serwisowy	Raz w roku. Terminy: 30 dni po podpisaniu umowy w 2024r., kwiecień 2025 i kwiecień 2026	1	3
144.	Klimatyzator ścienny GREE GWHN24DCNK3A1 A/I	Budynek ul.Mazowiecka 28 pom. 317	Przeгляд serwisowy	Raz w roku. Terminy: 30 dni po podpisaniu umowy w 2024r., kwiecień 2025 i kwiecień 2026	1	3
145.	Klimatyzator ścienny Celcia HSR1N-12HRDN1-QRCHW	Budynek ul.Mazowiecka 28 pom. 318	Przeгляд serwisowy	Raz w roku. Terminy: 30 dni po podpisaniu umowy w 2024r., kwiecień 2025 i kwiecień 2026	1	3
146.	Klimatyzator ścienny Whirlpool AC18KCH/IV	Budynek ul.Mazowiecka 28 pom. 319	Przeгляд serwisowy	Raz w roku. Terminy: 30 dni po podpisaniu umowy w 2024r., kwiecień 2025 i kwiecień 2026	1	3
147.	Klimatyzator ścienny VESSER WGN09D	Budynek ul.Mazowiecka 28 pom. 428	Przeгляд serwisowy	Raz w roku. Terminy: 30 dni po podpisaniu umowy w 2024r., kwiecień 2025 i kwiecień 2026	1	3
148.	Klimatyzator ścienny VESSER WGN12D	Budynek ul.Mazowiecka 28 pom. 429	Przeгляд serwisowy	Raz w roku. Terminy:	1	3

				30 dni po podpisaniu umowy w 2024r., kwiecień 2025 i kwiecień 2026		
149.	Klimatyzator ścienny VESSER WGN12D	Budynek ul.Mazowiecka 28 pom. 430	Przeгляд serwisowy	Raz w roku. Terminy: 30 dni po podpisaniu umowy w 2024r., kwiecień 2025 i kwiecień 2026	1	3
150.	Klimatyzator ścienny VESSER WGN09D	Budynek ul.Mazowiecka 28 pom. 431	Przeгляд serwisowy	Raz w roku. Terminy: 30 dni po podpisaniu umowy w 2024r., kwiecień 2025 i kwiecień 2026	1	3
151.	Agregat chłodniczy Samsung model AM080FXMDGH/E U S/N: OAPHPAOMC00022 K	Budynek ul.Mazowiecka 28 DACH	przeгляд serwisowy z kontrolą szczelności Wymagane protokoły dla CRO (ustawa F-gazowa)	Raz w roku. Terminy: kwiecień 2024 lub 30 dni po podpisaniu umowy w 2024r., kwiecień 2025 i kwiecień 2026	1	3
152.	Agregat chłodniczy Samsung model AM080FXMDGH/E U S/N: OAPHPAOMC00003 M	Budynek ul.Mazowiecka 28 DACH	przeгляд serwisowy z kontrolą szczelności Wymagane protokoły dla CRO (ustawa F-gazowa)	Raz w roku. Terminy: kwiecień 2024 lub 30 dni po podpisaniu umowy w 2024r., kwiecień 2025 i kwiecień 2026	1	3
153.	Klimatyzator ścienny Samsung AQ24TS8N	Budynek ul.Fordońska 430 pom. 216	Przeгляд serwisowy	Raz w roku. Terminy: 30 dni po podpisaniu umowy w 2024r., kwiecień 2025 i kwiecień 2026	1	3
154.	Klimatyzator ścienny Samsung AQ24TS8N	Budynek ul.Fordońska 430 pom. 308	Przeгляд serwisowy	Raz w roku. Terminy: 30 dni po podpisaniu umowy w 2024r., kwiecień 2025 i kwiecień 2026	1	3
155.	Klimatyzator ścienny Samsung AQ24TS8N	Budynek ul.Fordońska 430 pom. 312	Przeгляд serwisowy	Raz w roku. Terminy:	1	3

				30 dni po podpisaniu umowy w 2024r., kwiecień 2025 i kwiecień 2026		
156.	Klimatyzator ścienny Samsung AQ24TS8N	Budynek ul.Fordońska 430 pom. 313	Przeгляд serwisowy	Raz w roku. Terminy: 30 dni po podpisaniu umowy w 2024r., kwiecień 2025 i kwiecień 2026	1	3
157.	Agregat wody lodowej (chiller) TRANE	Budynek AN Dach ul. Kaliskiego 7	Przeгляд serwisowy	Raz w roku. Terminy: 30 dni po podpisaniu umowy w 2024r., kwiecień 2025 i kwiecień 2026	1	3
158.	Agregat chłodniczy Fujitsu (AG1 dla centrali wentylacyjnej NW1) Model: AJY126LELDH S/N: R000233	Budynek ACS Dach ul. Kaliskiego 7	AUTORYZOWA NY przeгляд serwisowy z kontrolą szczelności firmy Fujitsu (GWARANCJA) . Wymagane protokoły dla CRO (ustawa F-gazowa)	Dwa razy w roku. Terminy: 23 maj 2024 lub 30 dni po podpisaniu umowy i listopad 2024r., 23 maj i listopad 2025, 23 maj i listopad 2026	1	6
159.	Agregat chłodniczy Fujitsu (AG2 dla centrali wentylacyjnej NW1) Model: AJY126LELDH S/N: R000239	Budynek ACS Dach ul. Kaliskiego 7	AUTORYZOWA NY przeгляд serwisowy z kontrolą szczelności firmy Fujitsu (GWARANCJA) . Wymagane protokoły dla CRO (ustawa F-gazowa)	Dwa razy w roku. Terminy: 23 maj 2024 lub 30 dni po podpisaniu umowy i listopad 2024r., 23 maj i listopad 2025, 23 maj i listopad 2026	1	6
160.	Agregat chłodniczy Fujitsu (AG3 dla centrali wentylacyjnej NW1) Model: AJY126LELDH S/N: R000207	Budynek ACS Dach ul. Kaliskiego 7	AUTORYZOWA NY przeгляд serwisowy z kontrolą szczelności firmy Fujitsu (GWARANCJA) . Wymagane protokoły dla CRO (ustawa F-gazowa)	Dwa razy w roku. Terminy: 23 maj 2024 lub 30 dni po podpisaniu umowy i listopad 2024r., 23 maj i listopad 2025, 23 maj i listopad 2026	1	6

161.	Agregat chłodniczy Fujitsu (AG1 dla centrali wentylacyjnej NW2) Model: AJY126LELDH S/N: R000300	Budynek ACS Dach ul. Kaliskiego 7	AUTORYZOWANA przegląd serwisowy z kontrolą szczelności firmy Fujitsu (GWARANCJA) . Wymagane protokoły dla CRO (ustawa F-gazowa)	Dwa razy w roku. Terminy: 23 maj 2024 lub 30 dni po podpisaniu umowy i listopad 2024r., 23 maj i listopad 2025, 23 maj i listopad 2026	1	6
162.	Agregat chłodniczy Fujitsu (AG1 dla centrali wentylacyjnej NW3) Model: AJY126LELDH S/N: R000136	Budynek ACS Dach ul. Kaliskiego 7	AUTORYZOWANA przegląd serwisowy z kontrolą szczelności firmy Fujitsu (GWARANCJA) . Wymagane protokoły dla CRO (ustawa F-gazowa)	Dwa razy w roku. Terminy: 23 maj 2024 lub 30 dni po podpisaniu umowy i listopad 2024r., 23 maj i listopad 2025, 23 maj i listopad 2026	1	6
163.	Agregat chłodniczy Fujitsu (AG1 dla centrali wentylacyjnej NW4) Model: AOYG54KATA S/N: T000599	Budynek ACS Dach ul. Kaliskiego 7	AUTORYZOWANA przegląd serwisowy z kontrolą szczelności firmy Fujitsu (GWARANCJA) .	Dwa razy w roku. Terminy: 23 maj 2024 lub 30 dni po podpisaniu umowy i listopad 2024r., 23 maj i listopad 2025, 23 maj i listopad 2026	1	6
164.	Agregat chłodniczy Fujitsu (VRF – BIURA) Model: AJY072LELDH S/N: R000958	Budynek ACS Dach ul. Kaliskiego 7	AUTORYZOWANA przegląd serwisowy z kontrolą szczelności firmy Fujitsu (GWARANCJA) . Wymagane protokoły dla CRO (ustawa F-gazowa)	Dwa razy w roku. Terminy: 23 maj 2024 lub 30 dni po podpisaniu umowy i listopad 2024r., 23 maj i listopad 2025, 23 maj i listopad 2026	1	6
165.	Agregat chłodniczy Fujitsu (VRF – SALE GIMNASTYCZNE) Model: AJY126LELDH S/N: R000244	Budynek ACS Dach ul. Kaliskiego 7	AUTORYZOWANA przegląd serwisowy z kontrolą szczelności firmy Fujitsu (GWARANCJA) . Wymagane protokoły dla	Dwa razy w roku. Terminy: 23 maj 2024 lub 30 dni po podpisaniu umowy i listopad 2024r., 23 maj i listopad 2025, 23 maj i listopad 2026	1	6

			CRO (ustawa F-gazowa)			
166.	Klimatyzator ścienny VRF Fujitsu	Budynek ACS Pom. 302 ul. Kaliskiego 7	AUTORYZOWA NY przegląd serwisowy z firmy Fujitsu (GWARANCJA)	Dwa razy w roku. Terminy: maj 2024 lub 30 dni po podpisaniu umowy i listopad 2024r., maj i listopad 2025, maj i listopad 2026	1	6
167.	Klimatyzator ścienny VRF Fujitsu	Budynek ACS Pom. 303 ul. Kaliskiego 7	AUTORYZOWA NY przegląd serwisowy z firmy Fujitsu (GWARANCJA)	Dwa razy w roku. Terminy: maj 2024 lub 30 dni po podpisaniu umowy i listopad 2024r., maj i listopad 2025, maj i listopad 2026	1	6
168.	Klimatyzator ścienny VRF Fujitsu	Budynek ACS Pom. 304 ul. Kaliskiego 7	AUTORYZOWA NY przegląd serwisowy z firmy Fujitsu (GWARANCJA)	Dwa razy w roku. Terminy: maj 2024 lub 30 dni po podpisaniu umowy i listopad 2024r., maj i listopad 2025, maj i listopad 2026	1	6
169.	Klimatyzator ścienny VRF Fujitsu	Budynek ACS Pom. 305 ul. Kaliskiego 7	AUTORYZOWA NY przegląd serwisowy z firmy Fujitsu (GWARANCJA)	Dwa razy w roku. Terminy: maj 2024 lub 30 dni po podpisaniu umowy i listopad 2024r., maj i listopad 2025, maj i listopad 2026	1	6
170.	Klimatyzator ścienny VRF Fujitsu	Budynek ACS Pom. 306 ul. Kaliskiego 7	AUTORYZOWA NY przegląd serwisowy z firmy Fujitsu (GWARANCJA)	Dwa razy w roku. Terminy: maj 2024 lub 30 dni po podpisaniu umowy i listopad 2024r., maj i listopad 2025, maj i listopad 2026	1	6
171.	Klimatyzator ścienny VRF Fujitsu	Budynek ACS Pom. 307 ul. Kaliskiego 7	AUTORYZOWA NY przegląd serwisowy z firmy Fujitsu (GWARANCJA)	Dwa razy w roku. Terminy: maj 2024 lub 30 dni po podpisaniu umowy i listopad 2024r., maj i listopad 2025, maj i listopad 2026	1	6
172.	Klimatyzator ścienny VRF Fujitsu	Budynek ACS Pom. 308	AUTORYZOWA NY przegląd	Dwa razy w roku. Terminy:	1	6

		ul. Kaliskiego 7	serwisowy z firmy Fujitsu (GWARANCJA)	maj 2024 lub 30 dni po podpisaniu umowy i listopad 2024r., maj i listopad 2025, maj i listopad 2026		
173.	Klimatyzatory kasetonowe VRF Fujitsu	Budynek ACS Pom. 4.17 ul. Kaliskiego 7	AUTORYZOWA NY przegląd serwisowy z firmy Fujitsu (GWARANCJA)	Dwa razy w roku. Terminy: maj 2024 lub 30 dni po podpisaniu umowy i listopad 2024r., maj i listopad 2025, maj i listopad 2026	2	6
174.	Klimatyzatory kasetonowe VRF Fujitsu	Budynek ACS Pom. 4.18 ul. Kaliskiego 7	AUTORYZOWA NY przegląd serwisowy z firmy Fujitsu (GWARANCJA)	Dwa razy w roku. Terminy: maj 2024 lub 30 dni po podpisaniu umowy i listopad 2024r., maj i listopad 2025, maj i listopad 2026	2	6
175.	Klimatyzatory kasetonowe VRF Fujitsu	Budynek ACS Pom. 4.19 ul. Kaliskiego 7	AUTORYZOWA NY przegląd serwisowy z firmy Fujitsu (GWARANCJA)	Dwa razy w roku. Terminy: maj 2024 lub 30 dni po podpisaniu umowy i listopad 2024r., maj i listopad 2025, maj i listopad 2026	2	6
176.	Klimatyzatory kasetonowe VRF Fujitsu	Budynek ACS Pom. 4.20 ul. Kaliskiego 7	AUTORYZOWA NY przegląd serwisowy z firmy Fujitsu (GWARANCJA)	Dwa razy w roku. Terminy: maj 2024 lub 30 dni po podpisaniu umowy i listopad 2024r., maj i listopad 2025, maj i listopad 2026	2	6
177.	Klimatyzator ścienny split Fujitsu 1+1 (jedn. wewn. i jedn. zewn.)	Budynek ACS Pom. 2.19 ul. Kaliskiego 7	AUTORYZOWA NY przegląd serwisowy z firmy Fujitsu (GWARANCJA)	Dwa razy w roku. Terminy: maj 2024 lub 30 dni po podpisaniu umowy i listopad 2024r., maj i listopad 2025, maj i listopad 2026	2	6
178.	Klimatyzator ścienny split Fujitsu 1+1 (jedn. wewn. i jedn. zewn.)	Budynek ACS Pom. 2.34 ul. Kaliskiego 7	AUTORYZOWA NY przegląd serwisowy z firmy Fujitsu (GWARANCJA)	Dwa razy w roku. Terminy: maj 2024 lub 30 dni po podpisaniu umowy i listopad	2	6

				2024r., maj i listopad 2025, maj i listopad 2026		
179.	Klimatyzator ścienny split Midea 1+1 (jedn. wewn. model: MA-12NXDO-I i jedn. zewn. model: MA-12N8DO-O)	Budynek K (Hamownia) ul. Kaliskiego 7	Przeгляд serwisowy	Raz w roku. Terminy: 30 dni po podpisaniu umowy w 2024r., kwiecień 2025 i kwiecień 2026	1	3
180.	Klimatyzatory sufitowe split firmy LG (sterowniki na ścianie przy wejściu do pomieszczenia)	Budynek A Aula A6 ul. Kaliskiego 7	Przeгляд serwisowy	Raz w roku. Terminy: 30 dni po podpisaniu umowy w 2024r., kwiecień 2025 i kwiecień 2026	4	3

2. W ramach przeglądów serwisowych Wykonawca dokona czynności niezbędne do prawidłowej pracy urządzenia, m.in.:
- 1) kontrola poprawności pracy urządzenia, sprawdzeniu prawidłowego funkcjonowania poszczególnych trybów pracy urządzenia;
 - 2) sprawdzenie szczelności urządzenia i instalacji czynnika chłodniczego potwierdzonego wpisem do karty urządzenia dostępnej w Centralnym Rejestrze Operatorów; przy czym wypełnianie karty urządzenia odbywać się będzie w obecności osoby dokonującej wpisu, w rozumieniu Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 14 stycznia 2016 roku w sprawie wzoru Karty Urządzenia i wzoru Karty Systemu Ochrony Przeciwpożarowej oraz sposobu ich sporządzania i prowadzenia;
 - 3) przegląd elementów elektrycznych systemu wraz z pomiarem poboru prądu przez sprężarkę jednostki zewnętrznej;
 - 4) sprawdzenia stanu czynnika chłodniczego oraz ewentualne ich uzupełnienie, w tym kontrole ilościowo parametrowe (uzupełnienie czynnika do 200g w cenie);
 - 5) **przeгляд układu odprowadzenia skroplin wraz z pompką skroplin jeżeli występuje;**
 - 6) **dokładne czyszczenie jednostki wewnętrznej i zewnętrznej;**
 - 7) sprawdzenia działania układu skraplania oraz regulacja;
 - 8) czyszczenie skraplaczy – czyszczenie musi być wykonane przy użyciu specjalistycznych środków czyszczących do skraplaczy i wymienników oraz – jeśli jest to konieczne – przy użyciu myjki ciśnieniowej lub strumienia wody; natomiast nie jest dopuszczalne czyszczenie przy pomocy sprężonego powietrza lub omiotania;
 - 9) **sprawdzenie izolacji zimnochronnej na instalacji freonowej (zewnętrznej);**
 - 10) sprawdzenie stanu instalacji elektrycznej (styczniki, przekaźniki, przetłączniki);
 - 11) **przeгляд i czyszczenie obudów jednostek (wewnętrznej i zewnętrznej);**
 - 12) **czyszczenie i dezynfekcja filtrów w jednostkach wewnętrznych;**
 - 13) **odgrzybianie i dezynfekcja parownika jednostki wewnętrznej;**
 - 14) sprawdzenie stanu technicznego łożysk silników wentylatorów skraplaczy i silników wentylatorów jednostek wewnętrznych;
 - 15) wykonanie dodatkowych czynności wynikających z resursów technicznych urządzenia.

3. Wykonawca zobowiązany jest posiadać przez cały okres realizacji aktualne uprawnienia na F-gaz (certyfikaty dla personelu i przedsiębiorców).
4. Po zawarciu umowy w ciągu 7 dni Wykonawca dostarczy Zamawiającemu harmonogram czynności serwisowych. Harmonogram wymaga zatwierdzenia przez Zamawiającego, w formie adnotacji. Odstępstwo od harmonogramu wymaga zgody pisemnej Zamawiającego (dopuszcza się postać elektroniczną).
5. Każdorazowa wizyta serwisowa powinna się odbyć z asystą pracownika Zamawiającego, przy czym odstępstwo od tej zasady jest dopuszczalne za zgodą Zamawiającego.
6. Przegląd każdej jednostki zostanie potwierdzony raportem na karcie czynności serwisowych (z zamieszczonymi wynikami pomiarów) oraz stwierdzonymi usterkami.
7. Potwierdzony przez Zamawiającego raport zbiorczy jest podstawą wystawienia rachunku lub faktury.
8. Na wykonane w ramach tej części przedmiotu zamówienia prace i użyte elementy, materiały eksploatacyjne i części Wykonawca udziela gwarancji na okres od wykonania usługi, w trakcie której element, materiał lub część wbudowano/zainstalowano albo dane prace wykonano, do upływu 3 miesięcy od upływu terminu obowiązywania umowy. W przypadku wystąpienia wad lub usterek w okresie gwarancji Wykonawca zobowiązany jest je usunąć w ramach już otrzymanego wynagrodzenia w ciągu 3 dni od otrzymania zgłoszenia chyba, że Zamawiający wyrazi zgodę na inny termin.