


WIDOK ZŁĄCZA KABLOWO-POMIAROWEGO I SZAFKI OŚWIETLENIOWEJ
WRAZ Z ROZMIESZCZENIEM APARATÓW



PARAMETRY TECHNICZNE PROJEKTOWANYCH OBUDÓW						
Prąd znamionowy:	1200 A	Prąd znam. zwarciowy krótkotrwały wytrzymywany szyn głównych:		20 kA	Napięcie znamionowe udarowe wytrzymywane:	2,5 kV
Częstotliwość znamionowa:	50 Hz	Prąd znam. zwarciowy krótkotrwały wytrzymywany obwodu ochronnego:		12 kA	Klasa ochronności izolacji:	II
Napięcie znamionowe łączeniowe:	230/400 V	Prąd znam. zwarciowy szczytowy wytrzymywany szyn głównych:		40 kA	Stopień ochrony obudowy zestawu:	IP 44
Napięcie znamionowe izolacji:	500 V	Prąd znam. zwarciowy szczytowy wytrzymywany obwodu ochronnego:		24 kA	Stopień ochrony obudowy zestawu przed uderzeniami mechanicznymi:	IK 10

- UWAGI OGÓLNE :
- Wykonawca jest zobowiązany do zrealizowania wszystkich brakujących i pominiętych w niniejszym opracowaniu elementów instalacji niezbędnych do prawidłowego i bezpiecznego jej działania. Wszystkie elementy ujęte w opisie, a nie ujęte na rysunkach lub ujęte na rysunkach, a nie ujęte w opisie, winne być traktowane tak jakby były ujęte w obu częściach.
 - W sprawach nie określonych w projekcie należy stosować :
 - warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych,
 - odpowiednie normy,
 - instrukcje i warunki techniczne producentów lub dostawców osprzętu.

NAZWA INWESTYCJI: ROZBUDOWA DROGI POWIATOWEJ NR 1714T POLEGAJĄCA NA BUDOWIE PARKINGU W RAMACH ZADANIA PN. "PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ NR 373051 T, PARKINGU ORAZ BUDOWA OŚWIETLENIA W MIEJSCOWOŚCI SAMBORZEC"									
PROJEKTANT: NR UPRAWNIENI: KRZYSZTOF DROGOŚ NR SPEC. TECHN. SPRAWDZAJĄCY: 95/2002		mgr inż.		PROJEKTANT: NR UPRAWNIENI: KRZYSZTOF DROGOŚ NR SPEC. TECHN. SPRAWDZAJĄCY: 95/2002		mgr inż.		PROJEKTANT: NR UPRAWNIENI: KRZYSZTOF DROGOŚ NR SPEC. TECHN. SPRAWDZAJĄCY: 95/2002	
OPRACOWAŁ: inż. DARIUSZ WĄTR		inż.		OPRACOWAŁ: inż. DARIUSZ WĄTR		inż.		OPRACOWAŁ: inż. DARIUSZ WĄTR	
ZASTRZEŻA SIĘ WSZELKIE PRAWA WYNIKAJĄCE Z PRAWA AUTORSKIEGO. RYSUNEK NINIEJSZY NIE MOŻE BYĆ PRZERYSOWANY, UZUPEŁNIANY, POWIELANY LUB ODSTĄPIONY BEZ ZGODY PROJEKTANTA		NAZWA RYSUNKU: ELEWACJA ZŁĄCZA KABLOWO-POMIAROWEGO I SZAFKI OŚWIETLENIOWEJ		BRANŻA: ELEKTRYCZNA		SKALA:		DATA: 05.2024	
NR RYS.		NR ARK.		NR RYS.		NR ARK.		NR RYS.	
E3				E3				E3	