

STAROSTA DĘBICKI
39-200 Dębica
ul. Parkowa 28

GK.IV.6630.1.632.2017.1

Odpis PROTOKOŁU

z ponownej narady koordynacyjnej przeprowadzonej w siedzibie Starostwa Powiatowego w Dębicy,

Wydział Geodezji, Kartografii i Katastru - Biuro Koordynacji Projektów w dniu 2017-10-17

na podstawie art. 7d, 28b oraz 28e ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo Geodezyjne i Kartograficzne (Dz.U. 2016 r., poz. 1629)

*dotyczy: koordynacji dokumentacji projektowej wniosek z dnia: 2017-10-12 znak :.....
Data wpływu wniosku : 2017-10-12*

Wnioskodawca : SOWA Projekt Projektowanie, Przygotowanie i Prowadzenie Inwestycji
Budowlanych Gabriel Sowa
ul. Gawrysia 6 , 39-200 Dębica

Przedmiot koordynacji / narady : sieć kanalizacji deszczowej

Lokalizacja : gm. Miasto Dębica, obr. m.Dębica obr3 dz 314, 282, 320 i inne

Stanowiska zawiadomionych uczestników narady :

- Wnioskodawca : Gabriel Sowa
Nieobecny.

- TAURON Dystrybucja S.A., Oddział w Tarnowie - Stanisław Woźniak
Uzgadnia się bez uwag.

- Multimedia Polska S.A. - Tomasz Podraza
Bez uwag.

- PZMiUW - Inspektorat Dębicko-Ropczycki - Tadeusz Koziół
Bez uwag.

- Urząd Miejski w Dębicy - Robert Sieradzki
Uzgodniono bez uwag.

- Wodociągi Dębickie Sp. z o.o. - Marek Malinowski
Uzgodniono z uwagami :

1. Należy zachować normatywne odległości od sieci wod.-kan.,
2. Skrzyżowania z siecią wod.-kan wykonać zgodnie z obowiązującą normą,
3. Rozpoczęcie robót zgłosić pisemnie do Wodociągów Dębickich,
4. Roboty ziemne w rejonie istniejącej sieci wod.-kan. wykonać ręcznie i pod nadzorem pracownika Wodociągów Dębickich,
5. Wszelkie zmiany należy uzgodnić przed ich realizacją,
6. Inwentaryzację powykonawczą należy uzgodnić w Wodociągach Dębickich,
7. Za uszkodzenia odpowiada Wykonawca i Inwestor.

- Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o. - Danuta Tokarczyk

Uzgadnia z uwagami:

- * zachować należy podstawowe odległości od gazociągu zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 26.04.2013r. (Dz.U. poz. 640 z dnia 04.06.2013r.),
- * skrzyżowania z gazociągiem wykonać zgodnie w/w rozporządzeniem i warunkami technicznymi obowiązującymi w Polskiej Spółce Gazownictwa sp. z o.o.,
- * rozpoczęcie robót zgłosić pisemnie do Gazownia w Dębicy,
- * roboty ziemne w rejonie istniejącej sieci gazowej wykonać ręcznie i pod nadzorem pracownika Gazownia w Dębicy,
- * wszystkie zmiany w projekcie należy uzgodnić przed ich realizacją,
- * inwentaryzację powykonawczą należy uzgodnić w Gazownia w Dębicy,
- * za uszkodzenia sieci gazowej odpowiada Wykonawca i Inwestor,.
- * projekt uzgodnić branżowo w o/ Zakład Gazowniczy w Jasle.

Uzgodniono za pomocą środków komunikacji elektronicznej :

- Orange Polska S.A. - Tomasz Kędra

Opiniujemy projekt na następujących warunkach:

- * W miejscach zbliżeń i skrzyżowań z istniejącymi urządzeniami Orange Polska zachować normatywne odległości zgodnie z obowiązującym Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury Dz.U. nr 219 z 2005 poz.1864 oraz normą zakładową ZN-15/OPL-004.
- * W miejscach skrzyżowań i zbliżeń z urządzeniami telekomunikacyjnymi prace prowadzić ręcznie z zachowaniem szczególnej ostrożności zgodnie z obowiązującymi normami i przepisami techniczno- budowlanymi pod nadzorem właścicielskim przedstawiciela OPL.
- * W przypadku braku możliwości zachowania normatywnych odległości od istniejących urządzeń telekomunikacyjnych należy wystąpić o warunki techniczne do Orange Polska Dział Ewidencji i Zarządzania Danymi o Infrastrukturze Kraków; ul.Dauna 66; 30-629 Kraków, EiSi_Paszportyzacja_Krakow@orange.com
- * Przed planowanym rozpoczęciem robót należy wystąpić z wnioskiem o realizację nadzoru właścicielskiego wg. zasad pracy na infrastrukturze OPL podanych na stronie internetowej www.orange.pl/wniosekonadzor.
- * Każde wejście na infrastrukturę własności OPL bez złożonego wniosku o nadzór właścicielski, będzie traktowane jako nielegalne i zgłaszane do organów ścigania oraz Państwowego Inspektora Nadzoru Budowlanego z wszelkimi tego konsekwencjami. W przypadku nie zastosowania się do w/w uwag całość kosztów związanych z usunięciem ewentualnych awarii oraz zabezpieczeniem istniejących urządzeń telekomunikacyjnych poniesie Inwestor (Wykonawca).

Przewodniczący narady - Kierownik w Wydziale GKiK mgr inż. Anna Maciuba

- * przypomina się o obowiązku ochrony znaków geodezyjnych podczas prowadzonych prac ziemnych,
 - * roboty ziemne w pobliżu istniejących urządzeń wykonywać ręcznie i pod nadzorem,
 - * uwzględnić w projekcie projekt budowy sieci wodociągowej w działkach 351, 314
- projekt wkreślono orientacyjnie na planszy.

Na oryginale własnoręczne podpisy uczestników narady.

Integralną część protokołu stanowi załącznik graficzny mapa - 1x1 plansza skala 1:500

Otrzymują :

1. Wnioskodawca - 2 egz.
2. a/a

Z up. STAROSTY

Amia Maciuba
mgr inż. Amia Maciuba
Przewodniczący
Narady koordynacyjnej