

271.8.31.2023

**Wszyscy uczestnicy postępowania**

**WYJAŚNIENIA DO ZAPYTANIA OFERTOWEGO**

**Dotyczy : Zapytania ofertowego 271.8.31.2023 na wymianę stolarki okiennej w budynku mieszkalnym (komunalnym) w m.Tarkowo Górne gm.Złotniki Kujawskie**

Gmina Złotniki Kujawskie przekazuje poniżej treść pisma do zapytania ofertowego, które wpłynęło do Zamawiającego w dniu 23.11.2023 r. wraz z wyjaśnieniami.

Pytanie :

„wymiana stolarki okiennej ma odbyć się w budynku komunalnym - czy jest to budynek mieszkalny czy użytkowy? W formularzu ofertowym wskazano VAT 23% więc wynika , że jest to budynek użytkowy, ale wolę się upewnić.

- Wskazano także parametr szyby zespolonej- że ma być 2 szybowy  $U_k=0,9$ - taki współczynnik mają pakiety 3 szybowe- czy można zastosować pakiet 3 szybowy ?  
- Parapety zewnętrzne nie wchodzą w zakres wymiany ? ”

Odpowiedź :

Wymiana stolarki okiennej dotyczy budynku mieszkalnego, a w formularzu ofertowym nastąpiła omyłka w stawce podatku VAT, należy przyjąć 8% (korekta formularz oferty w załączeniu). Zamawiający zmienia opis przedmiotu zamówienia w zakresie parametrów szyby, należy przyjąć do wyceny i wykonania : 3 szyby zespolone o wsp. przenikania ciepła  $U_k \leq 0,9 \text{ W}/(\text{m}^2 \text{ K})$ . Parapety zewnętrzne nie wchodzą w zakres zamówienia.

Zamawiający informuje, że pytania i odpowiedzi na nie stają się integralną częścią zapytania ofertowego i będą wiążące przy składaniu ofert.

Wójt Gminy  
Złotniki Kujawskie  
/-/ Witold Cybulski