



Znak sprawy: IGO.271.4.2021.BZP.BK

Wilczyn, dnia 28.10.2021 r.

Zamawiający:
Gmina Wilczyn
ul. Strzelińska 12D
62-550 Wilczyn

Do wszystkich
Wykonawców postępowania

Wyjaśnienia do pytań Wykonawców do treści Specyfikacji Warunków Zamówienia

**Dotyczy: Dostawa i montaż instalacji fotowoltaicznych
na obiektach użyteczności publicznej na terenie Gminy Wilczyn**

Działając na podstawie art. 135 ust. 5 i 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1129) Zamawiający zamieszcza wyjaśnienia dotyczące treści Specyfikacji Warunków Zamówienia, które brzmią następująco:

Pytanie 1:

Prosimy o podanie informacji, które budynki mają tylko 1 fazę?

Odpowiedź:

Zgodnie z zapisem PFU w punkcie 1.7.2.3. - „Dla instalacji o mocy do 3,68 kWp zamawiający dopuszcza zastosowanie falownika jednofazowego dla instalacji o mocy powyżej 3,68 kWp zamawiający wymaga zastosowanie falownika trójfazowego”.

Z poważaniem

Wójt Gminy Wilczyn
/-/Grzegorz Skowroński