

Bydgoszcz, dnia 28.06.2019 r.

Komunalne Przedsiębiorstwo Energetyki Ciepłej Spółka z o. o. jako Zamawiający w postępowaniu prowadzonym na „Sukcesywna dostawa liczników ciepła 55/FZ/2019” na rzecz KPEC Spółka z o. o. informuje, iż od jednego z uczestników postępowania wpłynęło zapytanie:

Pytanie.

Czy Zamawiający dopuści ciepłomierze, które mają możliwość doposażenia opcjonalnego w radiowe moduły komunikacyjne W M-Bus pracujące w trybie T1 a nie C1 jak jest podane w wymaganiach technicznych.?

Odpowiedź.

Zamawiający informuje, iż nie dopuszczamy ciepłomierzy, z modułami radiowymi M-Bus pracującymi w trybie T1.

Kierownik Działu
Zakupów i Gospodarki Materiałowej
inż. Jacek Duczmal