

Dotyczy: **ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE Z RENOWACJĄ KANAŁU
SANITARNEGO METODĄ BEZWYKOPOWĄ W ULICY NOWEJ W ZĄBKACH.**

**OTRZYMUJĄ WSZYSCY WYKONAWCY, KTÓRZY POBRALI DIWZ W POSTĘPOWANIU
O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO**

W związku z zapytaniem Wykonawców, Zamawiający odpowiada na następujące pytania:

1. Czy Zamawiający dopuści do realizacji renowacji z rękawa z włókna szklanego utwardzonego promieniami UV ?

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na realizację renowacji z rękawa z włókna szklanego utwardzonego promieniami UV.

Zamawiający dopuszcza każdą, sprawdzoną (referencje) technologię wykonania „rękawa”, zapewniającą uzyskanie wymaganych parametrów technicznych ujętych w opisie przedmiotu zamówienia.

**DYREKTOR PIONU
TECHNICZNEGO**
Iwona Wieteska
mgr Iwona Wieteska

Wolfgang Rindler-Schjerve
GREENSBORO, N.C.
GREENSBORO, N.C.