

Numer sprawy: **RIIGK.271.6.2022**

Bobowa, 2022-07-07

WYJAŚNIENIE TREŚCI SWZ

Dotyczy: „**Rewitalizacja centrum Bobowej**” – ETAP I

W odpowiedzi na skierowane do Zamawiającego zapytania dotyczące treści specyfikacji warunków zamówienia informujemy:

Pytanie 1:

Czy inwestor posiada ekspertyzę dla odcinka D – E, który jest przeznaczony do remontu ? Po wizji na budowie odcinek D-E projektowanego ogrodzenia nadaje się do całkowitej rozbiórki.

Odpowiedź:

Zamawiający w uzupełnieniu zał. nr 11.1 i 11.2 do SWZ przekazuje projekt wykonawczy i STWiORB do wykonania muru oporowego na części odcinka D-E oraz zamieszcza zaktualizowany przedmiar – zał. 11.3.

Pytanie 2:

Na odcinku E-F w przedmiarach robót nie uwzględniono rozbiórki ław fundamentowych pomiędzy słupkami. Czy należy doliczyć powyższe roboty?

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że istniejące ławy należy wykorzystać jako podwalinę pod projektowane ławy fundamentowe.

Pytanie 3:

Z wizji odcinka C-D (tj. schody terenowe) stwierdzono brak fundamentów i ścian betonowych konstrukcji schodów. W związku z powyższym nadają się do gruntownej przebudowy.

Czy inwestor przewiduje zlecenie robót dodatkowych ?

Odpowiedź:

Zamawiający w uzupełnieniu zał. nr 11.1 i 11.2 do SWZ przekazuje projekt wykonawczy i STWiORB do wykonania schodów terenowych obejmujący zakresem wykonanie ścian betonowych i konstrukcji schodów – przedstawione prace zostały uwzględnione w zaktualizowany przedmiarze – zał. 11.3.

Pytanie 4:

Czy w związku z pracami na odcinku A-B, zachodzi konieczność uzyskania pozwolenia na zajęcie pasa drogowego drogi wojewódzkiej?

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że w przypadku gdy technologia prowadzonych prac przez Wykonawcę będzie wymagała zajęcia pasa drogowego należy zgłosić ten fakt odpowiednim organom oraz uzyskać pozwolenie na zajęcie pasa drogowego.

Pytanie 5:

Czy inwestor przewidział roboty dodatkowe w związku z przebudową odcinka A-B przy odtworzeniu chodnika przy drodze wojewódzkiej?

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że w zakresie Wykonawcy jest odtworzenie, doprowadzenie chodnika do stanu pierwotnego oraz należy ująć te prace w wycenie kosztowej.

Kierownik Zamawiającego

Do wiadomości:

- wszyscy uczestnicy