


ROZDZIELNICA TE

ZASTOSOWAĆ ROZDZIELNICĘ:
WNĘKOWĄ XL3 S 160 IP40

Dobór zabezpieczeń oraz ostateczny
dobór przewodów w/g DTR urządzenia.

OCHRONA PRZECIWPORAŻENIOWA:
SZYBKIE WYŁĄCZENIE ZASILANIA W UKŁADZIE TN-S – instalacje wewnętrzne od "TE"

| | | |
|---|---|---|
| RODZAJ OBIEKTU: | ŚWIETLICA WIEJSKA | |
| STADIUM PRAC: | PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY | nr rys. E-06 |
| ADRES OBIEKTU: | Kiełlanka, gm. Zaręby Kościelne<br>działka nr ew. 204 | data: 12.2022 |
| NAZWA RYSUNKU: | SCHEMAT ROZDZIELNICY TE | skala: -:- |
| PROJEKTANT: | mgr inż. MAREK BLAT, upr. bud. MAZ/0544/PWBE/15<br>w specjalności elektrycznej | podpisy |
| AUTOR PROJEKTU: | mgr inż. MAREK BLAT | |