Siłownik elektrotermiczny on/off 230V

Zawór termostatyczny

Zawór powrotny

Opis grzejnika

wynikowa moc grzejnika	Φ=471 W
typ grzejnika	H20-550
wielkość grzejnika	[800 mm]

LEGENDA:

- Instalacja c.o. - zasilanie
- Instalacja c.o. - powrót
- grzejnik płytowy higieniczny

1.W związku z możliwością zapowietrzania sie Instalacji C.O. w najwyższych punktach instalacji należy montować opowietrzniki.
2.Wszystkie użyte materiały muszą posiadać niezbędne atesty dopuszczające do stosowania w budownictwie.
3.Osprzęt, armatura i urządzenia należy montować zgodnie z wymogami prodecnta i atestów/dopuszczeń.
4.Wszystkie wymiary, rzędne należy sprawdzić na budowie, a w przypadku wystąpienia różnic projektowany układ należy dostosować do stanu istniejącego, zachowując zasady zawarte w projekcie.
5.Prowadzenie wysokościowe przewodów koordynować międzybranżowo i z nadzorem autorskim.
6.Wszystkie przepusty instalacyjne w przejściach między strefami przeciwpożarowymi powinny mieć klasę odporności ogniowej (E I) wymaganą dla tych elementów.

firma:

STANISŁAWSKI
Sławomir Stanisławski
Siedziba: ul. Polna 28, 63-760 Zduny, tel.:0.62.72.15.694, fax.:0.62.72.15.736
pracownia: ul. Ciepła 15a/27, 50-524 Wrocław, tel./fax.: 0.71.78.28.796
NIP: 621-000-19-77, REGON: 250252215

nazwa inwestycji:	Przebudowa Zakładu Patomorfologii w 4 Wojskowym Szpitalu Klinicznym z Poliklinika SP ZOZ we Wrocławiu K-2857						
adres inwestycji:	dz. nr 1/3; AM-12; obręb 0013 Gaj; jednostka ewidencyjna 026401_1; ul. R. Weigla; Wrocław; woj. dolnośląskie; powiat wrocławski; gmina Wrocław;						
projektant: specyfikacje: instalacje sanitarne	mgr inż. Bartosz Woźniak upr. nr WKP/0126/POOS/14					podpis:	
sprawdzający: specyfikacje: instalacje sanitarne	mgr inż. Dariusz Zdunek upr. nr WKP/0169/PWOS/16					podpis:	
temat rysunku:	Rzut parteru - instalacje ogrzewania						
branża: instalacje sanitarne	data: maj 2021	stadium: PW	rewizja: -	skala: 1:100	nr rys.: S-03		