

Pytanie nr 1:

Czy Zamawiający dopuszcza zmianę kabla zasilającego latarnie z YKY 4x10 na YAKXs 4x25?

Odpowiedź nr 1:

Zamawiający nie dopuszcza zmiany kabla.