Rurociąg wody surowej ze studni 1M



LEGENDA:
1. Rurociąg PE100, SDR17, Dz90.
2. Rura osłonowa
3. Kolano wtryskowe PE100, SDR17, Dz90, kąt 90 stopni.
4. Tuleja kołnierzowa PE100, SDR17, Dz90 z kołnierzem DN80 PN10.

Rurociąg wody surowej ze studni 3



LEGENDA:
1. Rurociąg PE100, SDR17, Dz110.
2. Rura osłonowa
3. Kolano wtryskowe PE100, SDR17, Dz110, kąt 90 stopni.
4. Tuleja kołnierzowa PE100, SDR17, Dz110 z kołnierzem DN100 PN10.

Rurociąg wody uzdatnionej z kontenerowej SUW



LEGENDA:
1. Rurociąg PE100, SDR17, Dz110.
2. Rura osłonowa
3. Kolano wtryskowe PE100, SDR17, Dz110, kąt 90 stopni.
4. Tuleja kołnierzowa PE100, SDR17, Dz110 z kołnierzem DN100 PN10.

Rurociąg zasilający sieć wodociągową



LEGENDA:
1. Istniejący rurociąg ssawny DN300.
2. Łącznik rurowo - kołnierzowy DN300 PN10.
3. Tuleja kołnierzowa PE100, SDR17, Dz315 z kołnierzem DN300 PN10.
4. Kolano wtryskowe PE100, SDR17, Dz315, kąt 90 stopni.
5. Rurociąg PE100, SDR17, Dz315.
6. Rura osłonowa

Przedsiębiorstwo Handlowo - Usługowe PROT Jacek Wojciechowski ul. Zamenhofa 61/8 64-100 Leszno					
Branża	**Sanitarna (technologiczna)**		**Stadium**		**Projekt budowlany**
Inwestor	**Gmina Rydzyna ul. Rynek 1 64-130 Rydzyna**				
Nazwa inwestycji	**Przebudowa stacji uzdatniania wody wraz z budową niezbędnej infrastruktury technicznej i kontenerowej stacji uzdatniania wody.**				
Adres inwestycji	**Kłoda, działka nr 343/1, obręb 0005 Kłoda, jednostka 301304_5 Rydzyna**				
Instalacje sanitarne projektant	mgr inż. Anna Taciak	**Numer uprawnień**	upr.proj. WKP/0132/POOS/08 w spec. sanitarnej	**Podpis**	
Instalacje sanitarne sprawdzający	mgr inż. Łukasz Frąckowiak		upr.proj. WKP/0345/POOS/09 w spec. sanitarnej		
Instalacje sanitarne asystent	mgr inż. Marcin Śląski		-		
Tytuł rysunku	Przejścia projektowanych rurociągów przez ściany				
			Data	**Skala**	**Nr rysunku**
			05.2022	**1:50**	**18**