



- LEGENDA:
- 1. Wymiana wodomierza DN150 na przepływomierz elektromagnetyczny
 - 2. Demontaż sprężarki tłokowej rezerwowej, przekazanie Eksploatatorowi
 - 3. Demontaż i układu przygotowania i dystrybucji powietrza
 - 4. Demontaż rurociągu prowadzącego do sieci wodociągowej wraz z armaturą
 - 5. Demontaż zbiornika hydroforowego DN1800
 - 6. Demontaż orurowania zbiorników hydroforowych wraz z armaturą
 - 7. Demontaż zaworu bezpieczeństwa – pozostawienie do ponownego wykorzystania

Przedsiębiorstwo Handlowo - Usługowe PROT Jacek Wojciechowski ul. Zamenhofs 61/8 64-100 Leszno				
Branża	Sanitarna (technologiczna)	Stadium	Projekt budowlany	
Inwestor	Gmina Rydzyna ul. Rynek 1 64-130 Rydzyna			
Nazwa inwestycji	Przebudowa stacji uzdatniania wody wraz z budową niezbędnej infrastruktury technicznej i kontenerowej stacji uzdatniania wody.			
Adres inwestycji	Kłoda, działka nr 343/1, obręb 0005 Kłoda, jednostka 301304_5 Rydzyna			
Instalacje sanitarne projektant	mgr inż. Anna Taciak	Numer uprawnień	upr.proj. WKP/0132/POOS/08 w spec. sanitarnej	Podpis
Instalacje sanitarne sprawdzający	mgr inż. Łukasz Frąckowiak		upr.proj. WKP/0345/POOS/09 w spec. sanitarnej	
Instalacje sanitarne asystent	mgr inż. Marcin Śląski		-	
Tytuł rysunku	Budynek SUW - inwentaryzacja, demontaże			
		Data	Skala	Nr rysunku
		05.2022	1:100	2