



W rozdzielni należy przewidzieć 30% rezerwy miejsca.

Ochrona od porażeń:

- przed dotykem bezpośrednim - izolacja robocza
- przed dotykem pośrednim - szybkie samoczynne wyłączenie zasilania

<div>PiK Biuro Obsługi Budownictwa Patryk Pietrzak ul. Tadeusza Kościuszki 23C/1, 64-130 Rydzyna tel.: 601267936, e-mail: pa.piet@wp.pl</div>			
Branża	Elektryczna	Stadium	Projekt techniczny
Inwestor	Gmina Rydzyna ul. Rynek 1 64-130 Rydzyna		
Nazwa inwestycji	Rozbudowa, przebudowa i nadbudowa stacji uzdatniania wody wraz z budową niezbędnej infrastruktury technicznej		
Adres inwestycji	Dąbcze, działka nr 273/1, obręb 0002 Dąbcze, jednostka 301304_5 Rydzyna		
Projektant	mgr inż. Mariusz Jankowski	Numer uprawnień upr.proj.WKP/0170/POOE/10 do proj. bez ogr. w spec. inst.w zakr. sieci, inst. i urządzeń elektr. i elektroenerget.	Podpis/pieczęć
Sprzwdzający	inż. Kazimierz Pawlicki		
Asystent	mgr inż. Piotr Dudziak		
Tytuł rysunku	Schemat głównego wyłącznika przeciwpożarowego		
		Data	Nr rysunku
		05.2022	E05