

UWAGA!

W miejscach skrzyżowań wykopy wykonywać ręcznie.
W przypadku braku danych wysokościowych posadowienia sieci / instalacji krzyżujących się z proj. rurociągami, przyjęto następujące, orientacyjne głębokości posadowienia :
- sieć / przyłącza / instalacje gazowe ok. 1,0 m p.p.t.
- sieć / przyłącza / instalacje ciepłownicze ok. 1,0 m p.p.t.
- sieć / przyłącza / instalacje energetyczne ok.0,5 m p.p.t
- sieć / przyłącza / instalacje telekomunkacyjne ok.0,5 m p.p.t
- sieć / przyłącza / instalacje wodociągowe ok. 1,4 m p.p.t

Przed włączaniem projektowanych sieci / instalacji do istniejących sieci / instalacji, w pierwszej kolejności odkryć należy przedmiotowe przewody, a nastepnie zmierzyć ich posadowienie i porównać z posadowieniem projektowanym. W przypadku rozbieżności, różnice zniwelować poprzez zmianę spadku przewodu lub zastosowanie odpowiednich kolan lub łuków.
Niezbędne zmiany wprawadzać należy za zgodą powołanego Inspektora nadzoru i / lub projektanta.

Przedsiębiorstwo Handlowo - Usługowe PROT Jacek Wojciechowski ul. Zamenhofa 61/8 64-100 Leszno				
Branża	**Sanitarna (technologiczna)**		**Stadium**	**Projekt budowlany**
Inwestor	**Gmina Rydzyna ul. Rynek 1 64-130 Rydzyna**			
Nazwa inwestycji	**Przebudowa stacji uzdatniania wody wraz z budową niezbędnej infrastruktury technicznej i kontenerowej stacji uzdatniania wody.**			
Adres inwestycji	**Kłoda, działka nr 343/1, obręb 0005 Kłoda, jednostka 301304_5 Rydzyna**			
Instalacje sanitarne projektant	mgr inż. Anna Taciak	**Numer uprawnień**	upr.proj. WKP/0132/POOS/08 w spec. sanitarnej	**Podpis**
Instalacje sanitarne sprawdzający	mgr inż. Łukasz Frąckowiak		upr.proj. WKP/0345/POOS/09 w spec. sanitarnej	
Instalacje sanitarne asystent	mgr inż. Marcin Śląski		-	
Tytuł rysunku	Profil podłużny - rurociąg wody uzdatnionej z kontenerowej SUW do budynku SUW			
		Data	**Skala**	**Nr rysunku**
		05.2022	**1:100/200**	**13**