

UWAGA!

W miejscach skrzyżowań wykopy wykonywać ręcznie.
W przypadku braku danych wysokościowych posadowienia sieci / instalacji krzyżujących się z proj. rurociągami, przyjęto następujące, orientacyjne głębokości posadowienia :
- sieć / przyłącza / instalacje gazowe ok. 1,0 m p.p.t.
- sieć / przyłącza / instalacje ciepłownicze ok. 1,0 m p.p.t.
- sieć / przyłącza / instalacje energetyczne ok.0,5 m p.p.t
- sieć / przyłącza / instalacje telekomunkacyjne ok.0,5 m p.p.t
- sieć / przyłącza / instalacje wodociągowe ok. 1,4 m p.p.t

Przed włączaniem projektowanych sieci / instalacji do istniejących sieci / instalacji, w pierwszej kolejności odkryć należy przedmiotowe przewody, a nastepnie zmierzyć ich posadowienie i porównać z posadowieniem projektowanym. W przypadku rozbieżności, różnice zniwelować poprzez zmianę spadku przewodu lub zastosowanie odpowiednich kolan lub łuków.
Niezbędne zmiany wprawadzać należy za zgodą powołanego Inspektora nadzoru i / lub projektanta.

Przedsiębiorstwo Handlowo - Usługowe PROT Jacek Wojciechowski ul. Zamenhofa 61/8 64-100 Leszno			
Branża	**Sanitarna (technologiczna)**	**Stadium**	**Projekt budowlany**
Inwestor	**Gmina Rydzyna ul. Rynek 1 64-130 Rydzyna**		
Nazwa inwestycji	**Przebudowa stacji uzdatniania wody wraz z budową niezbędnej infrastruktury technicznej i kontenerowej stacji uzdatniania wody.**		
Adres inwestycji	**Kłoda, działka nr 343/1, obręb 0005 Kłoda, jednostka 301304_5 Rydzyna**		
Instalacje sanitarne projektant	mgr inż. Anna Taciak	upr.proj. WKP/0132/POOS/08 w spec. sanitarnej	
Instalacje sanitarne sprawdzający	mgr inż. Łukasz Frąckowiak	upr.proj. WKP/0345/POOS/09 w spec. sanitarnej	
Instalacje sanitarne asystent	mgr inż. Marcin Śląski	-	
Tytuł rysunku	Profil podłużny - kanał spustu i przelewu projektowanych zbiorników wody czystej		

Data	Skala	Nr rysunku
05.2022	1:100/200	17