


ZAGŁĘBIE

**PZEDNIA OSI WODOC**

\_\_\_\_\_



1	Kohleriz. System 2000 DN160 do rur PE
2	Trojnik żalwny DN 150/150/150/
3	Zasawa wodociągowa kolanizowana dn 150 • kołnierz żalwny dn 1300-1800 • skrzynka ułczna do zasaw H=150 • płytka podładowa pod skrzynki ułczne do zasaw
4	Trojnik żalwny DN 150/80/150/
5	Zasawa wodociągowa kolanizowana dn • kołnierz żalwny dn 1300-1800 • skrzynka ułczna do zasaw H=150 • płytka podładowa pod skrzynki ułczne do zasaw
6	Kucie żalwny FF DN80 L=500mm
7	Kołano dwukolanizowane dn 80 ze strpka • hydrant p.poz. nadziemny dn 80 9855
8	Opaska 160x2"
9	Zasawa do przyłczki domowych ze złączką ISO
10	Kołnierz ślepy dn 150
11	Korekt elektrooporowy do rur PE

LOKALIZACJA:		Czarajłów, działka nr 3/17/09, 514/2, gm. Czarajłów			
OBIEKT:		SIEĆ WODOCIĄGOWA I KANALIZACJI SANITARNEJ GRANTWICY I JELI I OŚNIENOWIEJ			
<p align="center"><b>PROFIL PODUŻYJ WODOCIĄGU</b></p>					
Nazwa	Funkcja	Imię i nazwisko	Nr uprawnień/branża	Data	Skala
Rysunku					1:100/500
Projektant		mgr inż. Arturadiusz Leontuk	PD/0114/POOS/11 INSTALACJA JNA	Lipiec 2022	
Sprawdzający		mgr inż. Szymon Osiptuk	PD/0080/PBS/16 INSTALACJA JNA	Lipiec 2022	Rys. 2B