



Pełczyce, 2022-03-24

RIP.271.4.2022

[www.platformazakupowa.pl](http://www.platformazakupowa.pl)

## ODPOWIEDŹ NA WNIOSKI O WYJAŚNIENIE TREŚCI SWZ

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie w trybie podstawowym na roboty budowlane „**Rozwój sieci dróg gminnych poprzez budowę dwóch nowych odcinków dróg oraz modernizację ul. Krzywej, Wiejskiej, Zamkowej i cz. Rybackiej w Pełczycach**”

Zamawiający – Gmina Pełczyce, działając na podstawie 284 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych, przekazuje wnioski o wyjaśnienie treści SWZ wraz z odpowiedziami.

Pyt. 1

Prosimy o przekazanie informacji na temat sieci gazowej na której, należy wykonać rurę osłonową w km 0+414,5 - 0+430 na ul. Wiejskiej w Pełczycach.

Prosimy o informacje:

- materiał i średnica zewnętrzna istniejącej rury sieci gazowej, wartość ciśnienia gazu,
- kto jest właścicielem sieci gazowej, - uzgodnienia z właścicielem sieci gazowej,
- parametry techniczne przewidzianej do wykonania rury osłonowej: rodzaj materiału, średnica zewnętrzna, długość,
- przedmiar robót przewidzianych do wykonania rury osłonowej.

Odp. 1

Sieć gazowa została wykonana z rury stalowej, DN 200, wartość ciśnienia 5,4 MPa. Operatorem sieci jest GAZ System (oddział w Poznaniu),

Wykonawca jest zobowiązany dokonać uzgodnienia z zarządcą sieci gazowej szczegółowy zakres prac, na etapie wyceny należy przyjąć zryczałtowaną cenę za wykonanie rury osłonowej.

Podpisano dnia 24.03.2022 r.  
Przez Burmistrza Pełczyc – Mirosława Kluka