



## G M I N A P R Z Y S T A J Ń

ul. Częstochowska 5

42-141 PRZYSTAJŃ

NIP: 574-20-55-766

tel: +48 (034) 319-11-53, fax: +48 (034) 319-17-32

REGON: 000548689

e-mail: ug@gminaprzystajn.pl

Przystajń, dnia 06.02.2023 r.

**RI-KR.271.2.2023**

### **Informacja o pytaniach do SWZ/OPZ i udzielonych odpowiedziach**

#### ***Dotyczy: Modernizacja oświetlenia ulicznego w Gminie Przystajń – etap II***

Zamawiający informuje, że w terminie określonym zgodnie z:

- art. 284 ust. 2

ustawy z 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. 2022 poz. 1710) – dalej: ustawa Pzp, wykonawcy zwrócili się do zamawiającego z wnioskiem o wyjaśnienie treści SWZ/OPZ.

W związku z powyższym zamawiający udziela następujących wyjaśnień:

1. Czy w ramach powyższej inwestycji wymagane jest od Wykonawcy zatrudnienie pracowników posiadających stosowne uprawnienia oraz kursy dla prac w technologii PPN (prace pod napięciem), czy też możliwa jest realizacja po uprzednich wyłączeniach sieci?

**Odp: Zamawiający żąda aby ekipy wykonawcze dysponowały aktualnymi uprawnieniami do pracy pod napięciem. ( PPN ).**

2. Czy modernizowane oprawy są na majątku Zamawiającego czy Tauronu? Jeśli jest to majątek mieszany, prosimy o wskazanie ilości opraw z podziałem na właściciela majątku.

**Odp: Modernizowane oprawy stanowią majątek Zamawiającego – Gmina Przystajń.**

3. Czy Zamawiający posiada podpisaną umowę najmu na modernizowany zakres (w przypadku gdy właścicielem sieci jest TAURON). Prosimy o przesłanie skanu umowy.

**Odp: Zamawiający posiada umowę najmu miejsc na słupach na montaż opraw oświetleniowych nie będących własnością Gminy Przystajń, część słupów jest własnością Gminy.**

4. Czy Zamawiający posiada szczegółowe warunki wykonania prac modernizacyjnych wydanych przez Tauron? Jeśli tak prosimy o przesłanie skanu warunków

**Odp: W zakres zadania wchodzi tylko wymiana opraw i ew. wskazanych wyciągnięć. Modernizacja nie dotyczy systemu sterowania i nie wymusza ingerencji w szafy SON. W związku z powyższym do Wykonawcy w porozumieniu z Zamawiającym należy dokonanie uzgodnień z Tauron Dystrybucja S.A. wszelkich warunków wykonania wymiany opraw.**

5. W pkt. 3.1 PFU mowa jest o wyniesieniu systemu sterowania ze stacji transformatorowych oraz zastosowanie oddzielnych szaf SO. Czy powyższe postępowanie przetargowe obejmuje w swoim zakresie powyższe czynności?

**Odp: Przedmiot zamówienia nie obejmuje wyniesienia punktów sterowania ze stacji Tr., jak również wymiany szaf SO**

6. W pkt. 4.1 mowa jest, iż wraz z wymianą opraw powinno wiązać się również wymiana wyciągnięć do lamp. Prosimy o wskazanie jakie wyciągnięcia należy zastosować przy powyższej modernizacji (długość oraz kąty nachylenia), jak również prosimy o podanie dokładnej ilości wyciągnięć przeznaczonych do wymiany.

**Odp: Ilość wyciągnięć zakwalifikowanych do wymiany powinna być uzależniona od wykonanego równoważnego projektu oświetleniowego. Bazowy projekt fotometryczny będący w posiadaniu Zamawiającego nie przewiduje wymiany wyciągnięć.**

7. Prosimy o doprecyzowanie jaki dokładnie zakres obejmuje montaż systemu redukcji mocy. Czy Zamawiający wymaga aby oprawy posiadały zaprogramowaną redukcję mocy w godzinach nocnych na etapie produkcji (opcja 1)? Czy też montaż dodatkowych autonomicznych przekaźników umożliwiających zdalną redukcję mocy opraw (opcja 2)? Prosimy o zwrócenie uwagi, iż w przypadku drugiej opcji możliwość zdalnego zaprogramowania redukcji w oprawach możliwe będzie dopiero po przebudowaniu szaf oświetleniowych z zastosowaniem dostosowanych do tego celu sterowników oświetleniowych wraz z wykupieniem stosownego abonamentu oraz licencji.

**Odp: Zamawiający opisał wymagania dotyczące budowy opraw w pkt. 5.1. PFU, żądając aby oprawa posiadała układ zasilający umożliwiający zaprogramowanie co najmniej 5-ciu stopni autonomicznej redukcji mocy i strumienia świetlnego bez zewnętrznego sygnału sterującego, zgodnie z ustalonym wcześniej harmonogramem**

8. W przypadku drugiej opcji (z pkt. 7) prosimy o informację czy zadanie obejmuje wymianę sterowników oświetleniowych dostosowanych do programowania redukcji opraw w sposób zdalny. Dodatkowo prosimy o wskazanie kto jest właścicielem szaf oświetleniowych.

**Odp: Zastosowane oprawy w modernizacji mają być wyposażone w wewnętrzne reduktory mocy w 5-cio stopniowej skali regulacji mocy, zaś**

**stopnie redukcji muszą być uruchomione podczas montażu. Nie wymaga to ingerencji w szafy oświetleniowe.**

9. Czy Zamawiający wymaga od Wykonawcy sporządzenie projektu na przeprowadzaną modernizację oraz zgłoszenie prac do PINB (zgodnie z pkt. 4.1 PFU)? Wg. opinii Oferenta powyższe zgłoszenie jest zbędne i można traktować to jako czynności konserwacyjne istniejącej już sieci oświetlenia drogowego (wymieniane są istniejące już oprawy oświetleniowe a nie budowa nowych punktów). W przeciwnym wypadku konieczne będzie uzyskanie map do celów projektowych dla całego obszaru przeprowadzanej modernizacji.

**Odp: Zamawiający nie wymaga wykonania projektu budowlanego przeprowadzanej modernizacji, oraz nie wymaga zgłoszenia prac do PINB, ponieważ całość zadania dotyczy istniejącej sieci oświetlenia drogowego i istniejących punktów oświetlenia.**

**/-/ Henryk Mach  
Wójt Gminy Przystajń**