

Pytania wraz z udzielonymi odpowiedziami do postępowania nr 37147303: Zaprojektowanie, wybudowanie, montaż i uruchomienie węzłów ciepłowniczych dla budynków przy ul. Skarżyńskiego i Dywizjonu 303 w Gdańsku

Pytania:

1. Prosimy o wyznaczenie terminu wizji lokalnej. Proponowany przez nas termin od 14 do 16 lipca.
2. Prosimy o informację czy roboty montażowe ograniczają się wyłącznie do pomieszczeń węzłów ciepłych (tzn. wszystkie rurociągi instalacji wewnętrznych będą już doprowadzone do pomieszczenia węzła ciepłego).
3. Prosimy o potwierdzenie, że w przypadku istniejących rozdzielaczy instalacyjnych pozostają one bez zmian (stanowią część instalacji wewnętrznej c.o.), tj. zakres prac montażowych będzie uwzględniał podłączenie węzła do istniejących rozdzielaczy (bez ich ewentualnej modyfikacji).
4. Prosimy o potwierdzenie, że prace elektryczne: wykonanie oświetlenia, doprowadzenie WLZ, wykonanie szyny wyrównawczej są poza zakresem oferenta (w zakresie oferenta podłączenie do istniejącej instalacji wyrównawczej w pomieszczeniu)..

Odpowiedzi:

Ad.1) Wizja w terenie w czwartek tj. 15.07.2021 godz. 9.00, adres zbiórki ul. Dywizjonu 303 nr 3 B

Ad. 2) Zgodnie z zapisami zawartymi SWZ III. Opis Przedmiotu Zamówienia „Roboty budowlane związane z przygotowaniem istniejących pomieszczeń węzłów nie są przedmiotem zamówienia”. Roboty montażowe przewidywane są tylko w pomieszczeniu węzła.

Ad. 3) Tak potwierdzamy, że zakres prac montażowych uwzględnia podłączenie węzła do istniejących rozdzielaczy.

Ad.4) Zgodnie z zapisami zawartymi SWZ III. Opis Przedmiotu Zamówienia „Roboty budowlane związane z przygotowaniem istniejących pomieszczeń węzłów nie są przedmiotem zamówienia”.

Gdańsk, dnia 13.07.2021 r.