
LEGENDA:
projektowana instalacja c.o. zasilanie (stal pod stropem)
projektowana instalacja c.o. powrót (stal pod stropem)
projektowana instalacja c.o. zasilanie (PEX w posadzce)
projektowana instalacja c.o. powrót (PEX w posadzce)
projektowana instalacja c.t. zasilanie (stal pod stropem)
projektowana instalacja c.t. powrót (stal pod stropem)
EI60 H projektowane przejście ppoż.
Uwaga:
– instalację c.o. i c.t. prowadzoną pod stropem i w szachtach instalacyjnych wykonać z rur stalowych łączonych za pomocą złączek zaprasowywanych z uszczelką typu o-ring,
– instalację prowadzić z zastosowaniem kompensacji "U", "Z" i "L" kształtnych o wymiarach wynikających z zastosowanego systemu rur (patrz instrukcja producenta rur),
– instalację c.o. prowadzoną w posadzce wykonać z rur grzewczych typu PEX/Al/PEX,
– instalację prowadzić tzw. "wężykiem" umożliwiającym samo kompensowanie się instalacji,
PROJ-PRZEM-PROJEKT SPÓŁKA Z O.O. BYDGOSZCZ
85–739 BYDGOSZCZ, ul. FORDOŃSKA 110
Inwestor Uniwersytet Technologiczno–Przyrodniczy im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich w Bydgoszczy al. Prof. S. Kaliskiego 7, 85–796 Bydgoszcz
Nr zlecenia 41047
Obiekt BUDYNEK DYDAKTYCZNY
Adres budowy al. prof. S. Kaliskiego 85–796 Bydgoszcz Dz. nr 86/5,108,127,201 obr.337 jednostka ewidencyjna Bydgoszcz
Faza PROJEKT BUDOWLANY
Nr rys. CO3
Treść rys. INSTALACJA C.O. Rzut parteru
Proc. T–2 Branża C.O. Skala 1:100
Data LISTOPAD 2018
Kier. pracowni mgr Marek Zawadowski
Projektował: mgr inż. Maciej Kowalski upr. nr KUPI/0005/PWBS/17 specjalność instalacyjna do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych,wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych
Sprawdził: mgr inż. Rafał Stężewski upr. nr KUPI/0071/PWBS/17 specjalność instalacyjna do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych,wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych