

Terespol, dnia 02.06.2021 r.

Znak sprawy: IP.271.6.2021.JL

-Wykonawcy biorący udział w postępowaniu-

dotyczy postępowania pn. „Przebudowa drogi gminnej Nr 100830L-ulicy Janowskiej w Terespolu od km 0+008,50 do km 0+476,00 o długości 0,46750 km”

Działając na podstawie art. 284 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych – dalej „ustawa Pzp”, **Zamawiający: Gmina Miasto Terespol** zwana dalej „Zamawiającym”, **przekazuje treść zapytań dotyczących treści Specyfikacji Warunków Zamówienia (SWZ), wraz z udzielonymi odpowiedziami.**

Zestaw pytań z dnia 27 maja 2021 r.:

Pytanie nr 1

Prosimy o podanie pozycji kosztorysowej na wykonanie wykopów.

Odpowiedź Zamawiającego:

Koszty wykonania wykopów zawarte są w pozycji 1.2 kosztorysu. W pozycji 1.1 zawarte są koszty dołożenia rur 110 mm w wykopie z poz, 1.2 stąd krotność 0,2

Pytanie nr 2

Budowa rurociągu w wykopie z rur DVK110 oraz oddzielnie z rur 110/6,3 - (bo na pewno będą to inne ceny).

Odpowiedź Zamawiającego:

Koszt ułożenia rur DVK i PCV 110 jest taki sam, inne są ceny rur. (nie występują rury 110/6,3 mm)

Pytanie nr 3

Uwzględnienie w kosztorysie pozycji - Układanie taśmy ostrzegawczej w połowie wykopu

Odpowiedź Zamawiającego:

Koszt ułożenia i cena taśmy ostrzegawczej zawarta jest w poz. 1.2 kosztorysu

Pytanie nr 4

W wykazie materiałów należy podać jakie studnie należy zastosować do budowy: typ lekki czy typ ciężki (ramy i pokrywy wykonane ze stali czy żeliwa) oraz sposób zabezpieczenia studni przed osobami trzecimi (PIOCHY, zamki itp.).

Odpowiedź Zamawiającego:

Rodzaj i wyposażenie studni kablowych, zabezpieczenie przed dostępem przedstawiłem w części opisowej projektu strona 7 pkt. 3.2. **(Na ciągach kanału należy posadzić studnie kablowe typu SK- 2 wyposażone w rury wspornikowe, wsporniki kablowe oraz ramy i pokrywy typu lekkiego. Pokrywy studni kablowych należy wyposażyć w rygle uniemożliwiające dostęp do wnętrza studni osobom nieuprawnionym).** W kosztorysie cena studni zawiera te wszystkie elementy (stąd przyjęto kpl.)

Pytanie nr 5

Jest to budowa kanału technologicznego: jakie stosować taśmy ostrzegawcze - zgodnie z wykazem materiałowym czy z napisem "uwaga kanał technologiczny".

Odpowiedź Zamawiającego:

Zastosować taśmę ostrzegawczą z napisem „UWAGA KANAŁ TECHNOLOGICZNY”

Pytanie nr 6

Ponieważ w ulicy Janowskiej w m. Terespol istnieje kanalizacja teletechniczna ORANGE - czy będzie również regulacja wysokościowa tych studni.

Odpowiedź Zamawiającego:

Będzie wymagana regulacja wysokościowa studni.

- A. Zamawiający informuje, że powyższe pytania oraz odpowiedzi na nie, a także zmiany SWZ stają się integralną częścią specyfikacji warunków zamówienia i będzie wiążące przy składaniu ofert.**
- B. Powyższe wyjaśnienia oraz zmiany obligują Zamawiającego do przedłużenia terminu składania ofert, tym samym, ulegają zmianie zapisy dotyczące terminów, określone w rozdziale 14 SWZ, a mianowicie:**

w rozdziale 14 pkt. 14.2 SWZ przed zmianą jest:

Termin składania ofert: **07.06.2021 godz. 10.00**

w rozdziale 14 pkt. 14.2 SWZ po zmianie jest:

Termin składania ofert: **10.06.2021 godz. 10.00**

w rozdziale 14 pkt. 14.3 SWZ przed zmianą jest:

Termin otwarcia ofert: **07.06.2021 godz. 10.30**

w rozdziale 14 pkt. 14.3 SWZ po zmianie jest:

Termin otwarcia ofert: 10.06.2021 godz. 10.30

C. Powyższe zmiany powodują zmianę terminu związania ofertą, a mianowicie:

w rozdziale 15 pkt. 15.1 SWZ przed zmianą jest:

Wykonawca jest związany ofertą **do dnia 06.07.2021**

w rozdziale 15 pkt. 15.1 SWZ po zmianie jest:

Wykonawca jest związany ofertą **do dnia 09.07.2021**

D. Powyższa zmiana treści SWZ powoduje zmianę treści ogłoszenia o zamówieniu nr 2021/BZP 00058773/01 z dnia 2021-05-19.

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało opublikowane w dniu 02.06.2021 r. w Biuletynie Zamówień Publicznych pod numerem 2021/BZP 00072238/01

E. Jednocześnie Zamawiający informuje, iż pozostała treść SWZ pozostaje bez zmian.

BURMISTRZ

.....
mgr Jacek Danieluk

*(podpis kierownika Zamawiającego
lub osoby upoważnionej)*