

GMINA WIĄZOWNICA

ul. Warszawska 15
37-522 Wiązownica, woj. podkarpackie
tel./fax. (16) 622 36 31, 622 36 32
NIP 792-20-31-567 REGON 650900364
IZ.271.28.2022

Wiązownica, 16.09.2022 r.

ODPOWIEDZI NA PYTANIA WYKONAWCÓW Nr 6

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego na realizację zadania pn. Budowa trybun sportowych, oświetlenia, bieżni tartanowej, parkingu wraz z wymianą nawierzchni płyty boiska na stadionie portowym w m. Wiązownica

Działając na podstawie art. 284 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 ze zm.), w związku ze złożonymi pytaniami o wyjaśnienie treści SWZ, Zamawiający wyjaśnia:

Pytanie nr 1

Dokumentacja przetargowa przedstawia tabele z wymogami nawierzchni poliuretanowych, niestety są to już przestarzałe parametry z roku 2006, których dziś nie spełnia żadna nawierzchnia poliuretanowa na rynku. Co może skutkować unieważnieniem postępowania przetargowego, ponieważ każda nawierzchnia będzie do podważenia. Prosimy o dopuszczenie nawierzchni poliuretanowej typu sandwich, zgodnej z aktualną normą PN-EN 14877:2014 posiadającą certyfikat IAAF. Nawierzchnia posiadająca badania na zgodność z normą i aktualny certyfikat IAAF gwarantuje zamawiającemu wysoką jakość produktu i nie ogranicza konkurencyjności, ponieważ co najmniej 4 producentów dostępnych na polskim rynku spełnia te wymogi.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że przyjęta w dokumentacji projektowej nawierzchnia poliuretanowa bieżni spełnia wartości (parametry) wg. przytoczonej normy. Zaoferowana nawierzchnia powinna spełniać parametry określone w dokumentacji projektowej. Zamawiający zwraca uwagę, Podwyższenie wartości niektórych parametrów względem minimalnych wymagań normy nie powoduje, iż proponowana nawierzchnia nie spełnia wymagań określonych w normie.

Zamawiający informuje ponadto, że w związku z wniesionymi pytaniami oraz udzielonymi odpowiedziami, w celu właściwego przygotowania ofert z uwzględnieniem wprowadzonych zmian, korekt i modyfikacji treści SWZ Zamawiający przedłużył już termin składania ofert. Proszę zapoznać się z treścią odpowiedzi nr 2.

**Wójt Gminy
Krzysztof Strent**

Otrzymują:

1. Wykonawcy biorący udział w postępowaniu
2. Strona internetowa postępowania – platforma zakupowa
3. a/a