A

izolacja wodoszczelna ,preparat wodoszczelny z atestem do kontaktu z woda pitną
płyta żelbetowa gr. 30 cm
izolacja papa termozgrzewalna x 2
beton B 10 gr. 10,0 cm
PIASEK ZAGĘSZCZONY WARSTWAMI MECHANICZNIE GR. 50 CM

B

izolacja przeciwwilgociowa pionowa DYSPERBIT
zaprawa klejowa z matą zbrojącą z włókna szklanego
IZOLACJA TERMICZNA PIONOWA STYROPIAN EKSTRUDOWANY 15,0 CM
ściana żelbetowa gr. 20 cm
izolacja wodoszczelna ,preparat wodoszczelny z atestem do kontaktu z woda pitną

C

tynk silikonowy–kolor do uzg. na etpaie realizacji z Inwestorem
ZAPRAWA KLEJOWA Z MATĄ ZBROJĄCĄ Z WŁÓKNA SZKLANEGO
styropian elewacyjny gr. 15 cm
ściana żelbetowa gr. 20 cm
izolacja wodoszczelna ,preparat wodoszczelny z atestem do kontaktu z woda pitną

D

2 x papa termozgrzewalna – podkładowa i wierzchniego krycia
izolacja termiczna , styropapa gr.15 cm
płyta stropowa żelbetowa gr. 20 cm , ze spadkiem pod izolację



UWAGA : WSZYSTKIE WYMIARY SPRAWDZIĆ W NATURZE

1. *Roboty budowlano-instalacyjne musza być prowadzone z równoległą koordynacją międzybranżową . Przed przystąpieniem do robót wykonawca powinien zapoznać sięz całością dokumentacji branżowej.*
2. *W sprawach nieokreślonych dokumentacją obowiązują :*
   - *warunki technicnze wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych normy Polskiego Komitetu Normalizowanego*
   - *instrukcje, wytyczna , świadectwa dopuszczenia , atesty Instytutu Techniki Budowlanej*
   - *warunki techniczne producentów i dostawców materiałów budowlano instalacyjnych*
3. *Wymiarywszystkich elementów konstrukcyjnych budynku oraz ich usytuowanie muszą zostać przez wykonawcę sprawdzone.*
4. *Watpliwości i niezgodności należy wyjaśnić z projektantem obiektu.*
5. *W przypadku jakichkolwiek niezgodności z założeniami przyjętymi w projekcie należy niezwłocznie zawiadomić projektanta.*

Nazwa obiektu, adres, działka ewid. nr	**Budowa dwóch zbiorników retencyjnych wody czystej przy stacji uzdatniania wody w miejscowości Rąbiń, dz. nr geod. 47/7**		
Inwestor, adres	**Gmina Krzywiń ,ul.Rynek 1, 64-010 Krzywiń.**		
Nazwa rysunku	**Przekrój A-A zbiorników retencyjnych**		
Skala rysunku	**1:50**	**Nr rysunku**	**A-04**
Branża	**Architektoniczna**	**Data opracowania**	**12.2017**
Projektant, uprawnienia, podpis	**mgr inż. arch. Zenon Mazurek , upr. do projektowania w zakr. arch. i konst. nr upr. 1362/90/Lo**		
Kreślił , podpis	**mgr inż. Mateuz Kaczmarek**		