



Zestawienie pomieszczeń				
Nr pomieszczenia	Rodzaj pomieszczenia	Powierzchnia (m²)	Zapotrzebowanie na ciepło	Grzejniki
1.1.	komunikacja	1,3 m²	-	-
1.2.	gabinet dentystyczny	11 m²	880W	CV22/600/1100
1.3.	łazienka	4,2 m²	336W	SAC 11 05 498/ 1134
1.4.	komunikacja	6,6 m²	528W	-
1.5.	gabinet lekarski	12,8 m²	1024W	CV22/600/1400
1.6.	klatka schodowa	10 m²	800W	CV22/600/1000
1.7.	gabinet lekarski	11,3 m²	904W	CV22/600/1200
1.8.	gabinet lekarski	10,7 m²	856W	CV22/600/1200
1.9.	gabinet lekarski	11 m²	880W	CV22/600/1200
1.10.	gabinet lekarski	11 m²	880W	CV22/600/1200
1.11.	klatka schodowa	10 m²	800W	CV22/600/1000
1.12.	pom. biurowe apteki	12,5 m²	1000W	CV22/600/1400
1.13.	wc	1,5 m²	120W	CV22/600/400
1.14.	magazyn	3,5m²	-	-
1.15.	apteka	12,8 m²	1024W	CV/600/1400
1.16.	pom.zabiegowe	6,4 m²	512W	CV/600/600
1.17.	poczekalnia	12,8 m²	1024W	CV/600/1400
1.18.	wc	2,0 m²	160 W	CV/600/400
1.19.	pom.socjalne	11,8 m²	944W	CV/600/1100
1.20.	poczekalnia	16,5 m²	1320W	CV/600/1600

BIURO PROJEKTOWO-USŁUGOWE „ELIPSO”

mgr inż. ANDRZEJ KULESA

62-510 KONIN, ul. 11 LISTOPADA 16/1, MAIL: [kulesa@wp.pl](mailto:kulesa@wp.pl),  
[www.elipso.com.pl](http://www.elipso.com.pl)

OBIEKT	Instalacja centralnego - ogrzewania z kotłownią olejową dla Ośrodka Zdrowia w Wilczynie		
LOKALIZACJA	Wilczyn, obr. Wilczyn 437/2, ul.Karolkowa 7		
INWESTOR	Gmina Wilczyn, 62-550 Wilczyn, ul. Strzelińska 12D		
NAZWA RYSUNKU	RZUT PARTERU - instalacja centralnego-ogrzewania		
PROJEKTOWAŁ	mgr inż. Andrzej Kulesa	instalacyjna WKP/0271/POOS/04	
OPRACOWAŁA	mgr inż. Dominika Michalak		
STADIUM		Skala 1:100	Numer rysunku IS-02
	Projekt techniczny	Data: 04.2022 r.	