



Zestawienie pomieszczeń				
Nr pomieszczenia	Rodzaj pomieszczenia	Powierzchnia (m²)	Zapotrzebowanie na ciepło	Grzejniki
2.1.	klatka schodowa	12,5 m²	1000W	CV22/600/1200
2.2.	gabinet dentystyczny	8,2 m²	656W	CV22/600/800
2.3.	poczekalnia	8,2 m²	656W	CV22/600/800
2.4.	komunikacja	4,5 m²	-	-
2.5.	wc	4,2 m²	336W	CV22/600/400
2.6.	gabinet lekarski	10 m²	800W	CV22/600/1200
2.7.	pokój	9,0 m²	720W	CV22/600/1000
2.8.	kuchnia	9,0 m²	720W	CV22/600/1000
2.9.	WC	1,5 m²	-	-
2.10.	łazienka	1,7 m²	136W	SAN 11 04
2.11.	pokój	8,2 m²	656W	CV22/600/800
2.12.	pokój	12,4 m²	992W	CV22/600/1200
2.13.	korytarz	6,5 m²	520 W	-
2.14.	kuchnia	9 m²	720 W	grzejnik istniejący
2.15.	pokój	9 m²	720 W	CV/600/1000
2.16.	korytarz	6,5m²	520 W	-
2.17.	pokój	8,2 m²	656 W	CV/600/800
2.18.	pokój	8,2 m²	656 W	CV/600/800
2.19.	łazienka	1,7 m²	136W	SAN 11 04
2.20.	WC	1,5 m²	-	-
2.21.	klatka schodowa	10 m²	800W	CV/600/1000
2.22.	kuchnia	10 m²	800W	CV/600/1000
2.23.	WC	1,5 m²	-	-
2.24.	łazienka	2,5 m²	200W	SAN 11 04
2.25.	pokój	8,2 m²	656 W	CV/600/800
2.26.	pokój	8,2 m²	656 W	CV/600/800
2.27.	korytarz	3,8 m²	304 W	-

BIURO PROJEKTOWO-USŁUGOWE „ELIPSO”

mgr inż. ANDRZEJ KULESA

62-510 KONIN, ul. 11 LISTOPADA 16/1, MAIL: kulesa@wp.pl,

www.elipso.com.pl

OBIEKT	Instalacja centralnego - ogrzewania z kotłownią olejową dla Ośrodka Zdrowia w Wilczynie		
LOKALIZACJA	Wilczyn, obr. Wilczyn 437/2, ul.Karolkowa 7		
INWESTOR	Gmina Wilczyn, 62-550 Wilczyn, ul. Strzelińska 12D		
NAZWA RYSUNKU	RZUT I PIĘTRA - instalacja centralnego-ogrzewania		
PROJEKTOWAŁ	mgr inż. Andrzej Kulesa	instalacyjna WKP/0271/POOS/04	
OPRACOWAŁA	mgr inż. Dominika Michalak		
STADIUM	Projekt techniczny	Skala 1:100	Numer rysunku IS-03
		Data: 04.2022 r.	