

WZ.5595.152.3.2019

Postanowienie nr WZ.5595.152.3.2019

W związku z art. 6a ust. 2 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej (j. t. Dz. U. z 2018 roku, poz. 620), na podstawie oraz § 13 ust. 4 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 r. w sprawie przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę oraz dróg pożarowych (Dz. U. nr 124, poz. 1030), po rozpatrzeniu wniosku z dnia 24 kwietnia 2019 r., który wpłynął do tut. Komendy 24 kwietnia 2019 r., wraz z załączoną „Ekspertyzą techniczną” sporządzoną przez rzeczoznawców: budowlanego Ireneusza Łopacińskiego oraz do spraw zabezpieczeń przeciwpożarowych Michała Newlaczyla, dot. budynku dydaktycznego „B” Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu przy ul. Komandorskiej 118 - 120, dz. nr 16, AM – 25 obręb Południe, z określonymi następującymi wskazaniami:

1. Wyposażenia budynku w awaryjne oświetlenie ewakuacyjne na wszystkich drogach ewakuacyjnych o natężeniu oświetlenia 5 lx, wykonanego w pozostałym zakresie zgodnie z PN-EN 1838 oraz PN-EN 50172.
2. Podzielnie korytarzy na I i II piętrze drzwiami przeciwpożarowymi o klasie odporności ogniowej EI 60 oraz wyposażenie drzwi z przylegających pomieszczeń do korytarzy w samozamykacze i zapewnienie ewakuacji do miejsca bezpiecznego.
3. Przeprowadzania raz w roku, szkolenia personelu, w zakresie postępowania obowiązków na wypadek pożaru oraz sprawdzenia warunków i organizacji ewakuacji.
4. Występowania ponadnormatywnej szerokości korytarzy wynoszących 2,46m,

wyrażam zgodę

na spełnienie wymagań w zakresie bezpieczeństwa pożarowego w sposób określony w powyższych wskazaniach „Ekspertyzy technicznej”, w inny sposób niż podany w § 12 ust. 2 i ust. 10, § 13 ust. 1 i ust. 2 – droga pożarowa, z której możliwy jest wyjazd jedynie przez cofanie pojazdu na odcinku o długości 20 m, posiada szerokość 3 m i usytuowana jest w odległości od 4,2 m do 1,3 m od ściany zewnętrznej; droga pożarowa prowadząca do budynku jest miejscami zawężona do szerokości 3,1 m, rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 r. w sprawie przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę oraz dróg pożarowych (Dz. U. nr 124, poz. 1030).

Uzasadnienie

Na podstawie art. 107 § 4 w zw. z art. 126 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (jt. Dz. U. z 2018 r. poz. 2096 ze zm.) odstąpiono od uzasadnienia postanowienia, gdyż uwzględnia ono w całości żądanie strony.

Ponadto wskazać należy, że:

- niniejsze postanowienie nie zastępuje wymaganych prawem projektów budowlanych i projektów wykonawczych, uzgodnionych z rzeczoznawcą do spraw zabezpieczeń przeciwpożarowych oraz stosownych pozwoleń;
- postanowienie wyraża zgodę na spełnienie wymagań w zakresie bezpieczeństwa pożarowego w inny sposób, niż określono w przepisach powszechnie obowiązujących jedynie dla przypadków wymienionych w postanowieniu;
- pozostałe wymagania dotyczące bezpieczeństwa pożarowego nie wymienione w przedmiotowym postanowieniu należy wykonać zgodnie z obowiązującymi przepisami;
- postanowienie należy rozpatrywać łącznie z „Ekspertyzą techniczną” stanu ochrony przeciwpożarowej budynku.

Wobec powyższego postanowiono jak w sentencji.

Pouczenie

Na niniejsze postanowienie przysługuje stronie zażalenie do Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej w Warszawie za pośrednictwem Dolnośląskiego Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej we Wrocławiu, w terminie 7 dni od dnia doręczenia.

W trakcie biegu terminu na wniesienie zażalenia można zrzec się prawa do wniesienia zażalenia wobec niniejszego organu. Z dniem doręczenia Dolnośląskiemu Komendantowi Wojewódzkiemu Państwowej Straży Pożarnej we Wrocławiu oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia zażalenia, postanowienie staje się ostateczne i prawomocne.

W załączeniu Ekspertyza Techniczna z kwietnia 2019 r.

Adresat:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
ul. Komandorska 118 - 120
53 - 345 Wrocław

Otrzymuje:

Liliana Śliwowska
ul. Poziomkowa 16
55 - 003 Chrzóstawa Mała



Dolnośląski Komendant Wojewódzki
Państwowej Straży Pożarnej
z up.
st. bryg. mgr inż. Marek Kamiński
Zastępca Komendanta Wojewódzkiego

Do wiadomości:

1. Komenda Miejska
Państwowej Straży Pożarnej we Wrocławiu
ul. Kręta 28
50 - 233 Wrocław
 2. a/a
- ŁA