

## Postanowienie nr WZ.5595.152.2.2019

W związku z art. 6a ust. 2 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej (j. t. Dz. U. z 2018 roku, poz. 620), na podstawie § 2 ust. 3a rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 roku w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (j. t. Dz. U. z 2019 r. poz. 1065), po rozpatrzeniu wniosku z dnia 24 kwietnia 2019 r., który wpłynął do tut. Komendy 24 kwietnia 2019 r., wraz z załączoną „Ekspertyzą techniczną” sporządzoną przez rzeczoznawców: budowlanego Ireneusza Łopacińskiego oraz do spraw zabezpieczeń przeciwpożarowych Michała Newlaczyla, dot. budynku dydaktycznego „B” Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu przy ul. Komandorskiej 118 - 120, dz. nr 16, AM – 25 obręb Południe, **z określonymi następującymi wskazaniem:**

1. **Wypośażenia budynku w awaryjne oświetenie ewakuacyjne na wszystkich drogach ewakuacyjnych o natężeniu oświetenia 5 lx, wykonanego w pozostałym zakresie zgodnie z PN-EN 1838 oraz PN-EN 50172.**
2. **Podzielnice korytarzy na I i II piętrze drzwiami przeciwpożarowymi o klasie odporności ogniowej EI 60 oraz wyposażenie drzwi z przylegających pomieszczeń do korytarzy w samozamykacze i zapewnienie ewakuacji do miejsca bezpiecznego.**
3. **Przeprowadzania raz w roku, szkolenia personelu, w zakresie postępowania obowiązków na wypadek pożaru oraz sprawdzenia warunków i organizacji ewakuacji.**
4. **Występowania ponadnormatywnej szerokości korytarzy wynoszących 2,46m,**

### wyrażam zgodę

na spełnienie wymagań w zakresie bezpieczeństwa pożarowego w sposób określony w powyższych wskazaniach „Ekspertyzy Technicznej”, w inny sposób niż podany w:

1. **§ 68 ust. 1** - szerokość spoczników na klatce schodowej wynosi od 1,26 m do 1,34 m;
2. **§ 69 ust. 4** - wysokość stopni, na klatce schodowej, wynosi od 1,15 m do 0,18 m,
3. **§ 256 ust. 3** - długość dojścia na poziomej drodze ewakuacyjnej wynosi 41,95 m,
4. **§ 242 ust. 2** – korytarz w piwnicy na kondygnacji podziemnej, posiada szerokość 0,9m i wysokość 1,83m,

**rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (j. t. Dz. U. z 2015 r. poz. 1422 z zm.).**

### Uzasadnienie

Na podstawie art. 107 § 4 w zw. z art. 126 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (jt. Dz. U. z 2018 r. poz. 2096 ze zm.) odstąpiono od uzasadnienia postanowienia, gdyż uwzględnia ono w całości żądanie strony.

Ponadto wskazać należy, że:

- niniejsze postanowienie nie zastępuje wymaganych prawem projektów budowlanych i projektów wykonawczych, uzgodnionych z rzeczoznawcą do spraw zabezpieczeń przeciwpożarowych oraz stosownych pozwoleń;
- postanowienie wyraża zgodę na spełnienie wymagań w zakresie bezpieczeństwa pożarowego w inny sposób, niż określono w przepisach powszechnie obowiązujących jedynie dla przypadków wymienionych w postanowieniu;
- pozostałe wymagania dotyczące bezpieczeństwa pożarowego nie wymienione w przedmiotowym postanowieniu należy wykonać zgodnie z obowiązującymi przepisami;
- postanowienie należy rozpatrywać łącznie z „Ekspertyzą techniczną” stanu ochrony przeciwpożarowej budynku.

Wobec powyższego postanowiono jak w sentencji.

### Pouczenie

Na niniejsze postanowienie przysługuje stronie zażalenie do Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej w Warszawie za pośrednictwem Dolnośląskiego Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej we Wrocławiu, w terminie 7 dni od dnia doręczenia.

W trakcie biegu terminu na wniesienie zażalenia można zrzec się prawa do wniesienia zażalenia wobec niniejszego organu. Z dniem doręczenia Dolnośląskiemu Komendantowi Wojewódzkiemu Państwowej Straży Pożarnej we Wrocławiu oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia zażalenia, postanowienie staje się ostateczne i prawomocne.

W załączeniu Ekspertyza Techniczna z kwietnia 2019 r.

Adresat:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu  
ul. Komandorska 118 - 120  
53 – 345 Wrocław

Otrzymuje:

Liliana Śliwowska  
ul. Poziomkowa 16  
55 – 003 Chrzastawa Mała



Dolnośląski Komendant Wojewódzki  
Państwowej Straży Pożarnej  
z up.  
st. bryg. mgr inż. Marek Kamiński  
Zastępca Komendanta Wojewódzkiego

Do wiadomości:

1. Komenda Miejska  
Państwowej Straży Pożarnej we Wrocławiu  
ul. Kręta 28  
50 – 233 Wrocław
  2. a/a
- ŁA