

Krynica-Zdrój, dnia 21 sierpnia 2019 r.

*Dot.: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego w celu udzielenia zamówienia publicznego pn. **KURORT KRYNICA – rozwój infrastruktury uzdrowiskowej poprzez renowację Bulwarów Dietla w Krynicy-Zdroju***

WYJAŚNIENIA treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia

Zamawiający, działając zgodnie z art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych /tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 ze zm./, informuje, że w przedmiotowym postępowaniu wpłynęły pytania od Wykonawcy. Treść pytań (w oryginalnym brzmieniu) wraz z wyjaśnieniami Zamawiającego znajduje się poniżej.

Pytanie 1:

W projekcie zagospodarowania terenu oraz na rysunkach brak jest informacji na temat koloru płyt granitowych 30x57 cm. Proszę o jednoznaczną odpowiedź w tym zakresie.

Wyjaśnienie:

Zgodnie z opisem w projekcie budowlanym dla części 1 - kamień użyty do wbudowania musi zostać zatwierdzony przez Inspektora Nadzoru w uzgodnieniu z Projektantem z uwagi na różnorodność kolorystyczną (odcienie) kamienia granitowego w sprzedaży – szczególnie w chwili budowy. W przypadkach braku określenia kolorystyki w Projekcie należy przyjąć kolor szaro-rudy.

Pytanie 2:

W projekcie zagospodarowania terenu oraz na rysunkach brak jest informacji na temat koloru kostki granitowej 14x14x28 cm. Proszę o jednoznaczną odpowiedź w tym zakresie.

Wyjaśnienie:

Zgodnie z opisem w projekcie budowlanym dla części 1 - kamień użyty do wbudowania musi zostać zatwierdzony przez Inspektora Nadzoru w uzgodnieniu z Projektantem z uwagi na różnorodność kolorystyczną (odcienie) kamienia granitowego w sprzedaży - szczególnie w chwili budowy. W przypadkach braku określenia kolorystyki w Projekcie należy przyjąć kolor szaro-rudy.

Pytanie 3:

Proszę o podanie koloru kostki granitowej 12x20x20 cm, faktury wykończenia powierzchni oraz wykończenia krawędzi (cięte, łupane)?

Wyjaśnienie:

Wykończenie powierzchni płyt i kostek – płomieniowane, wykończenie krawędzi – cięte. W przypadkach braku określenia kolorystyki w Projekcie należy przyjąć kolor szaro-rudy.

Pytanie 4:

Proszę o podanie koloru kostki granitowej 9/11 oraz informacji, czy kostka ma posiadać

wszystkie boki łupane (kostka surowo-łupana)?

Wyjaśnienie:

Kostka granitowa nieregularna 9x11, łupana, zgodnie z rys. 5/D-2.18. W przypadkach braku określenia kolorystyki w Projekcie należy przyjąć kolor szaro-rudy.

Pytanie 5:

Proszę o podanie koloru kostki granitowej 7/9 oraz informacji, czy kostka ma posiadać wszystkie boki łupane (kostka surowo-łupana)?

Wyjaśnienie:

Kostka granitowa nieregularna 7x9, łupana, zgodnie z rys. 5/D-2.17b. W przypadkach braku określenia kolorystyki w Projekcie należy przyjąć kolor szaro-rudy.

Pytanie 6:

W projekcie zagospodarowania terenu, części drogowej oraz na rysunkach projektowane nawierzchnie z płyt granitowych 30x57 cm zaznaczone są w grubości 14 cm. W przedmiarach oraz na przekrojach ich grubość wynosi 6 cm. Którą grubość należy przyjąć w ofercie? Proszę zauważyć, że płyty występują na ciągach pieszych, a grubość 14 cm przewidziana jest pod bardzo duże obciążenia. Cena płyt w takiej grubości też nie jest bez znaczenia.

Wyjaśnienie:

W ofercie należy przyjąć nawierzchnie ciągów pieszych z płyt granitowych zgodnie z opisem na przekrojach (rys. 5/D-2.16a i 5/D-2.16b) i w przedmiarach tj. 6x30x57.

Wyjaśnienia treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia nie prowadzą do zmiany treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia i ogłoszenia o zamówieniu.