

**uczestnicy postępowania**

**dotyczy: postępowania w trybie podstawowym bez negocjacji na zadanie pn.: „Budowa kanalizacji sanitarnej na ul. Leśnej i Bolesława Chrobrego w Ścinawce Średniej”**

Zamawiający – Gmina Radków, Rynek 1, 57-420 Radków, działając na podstawie art. 284 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1710 ze zm.), udostępnia treść pytań Wykonawcy wraz z odpowiedziami Zamawiającego.

**Pytanie 1 Wykonawcy:**

Czy Zamawiający przewiduje możliwość uzyskania zgłoszenia budowy zamiast decyzji pozwolenia na budowę?

**Odpowiedź Zamawiającego:**

Zamawiający przewiduje możliwość uzyskania decyzji pozwolenia na budowę jeśli jest wymagana lub uzyskanie zgłoszenia budowy jeśli jest wymagane. Wymóg określany jest przez Starostwo Powiatowe w Kłodzku.

**Pytanie 2 Wykonawcy:**

Czy Zamawiający jest w posiadaniu Decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach?

**Odpowiedź Zamawiającego:**

Zamawiający nie posiada decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.

**Pytanie 3 Wykonawcy:**

Czy Zamawiający udostępni posiadane zgody właścicieli terenów prywatnych?

**Odpowiedź Zamawiającego:**

Zamawiający posiada część zgód właścicieli działek zgodnie z koncepcją trasy kanalizacji i udostępni je Wykonawcy.

**Pytanie 4 Wykonawcy:**

Czy odcinki boczne/przyłącza należy przewidzieć do każdej działki będącej w sąsiedztwie drogi gminnej, niezależnie od jej przeznaczenia?

**Odpowiedź Zamawiającego:**

Boczne przyłącza należy przewidzieć do każdej działki przeznaczonej w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego pod zabudowę.

**Pytanie 5 Wykonawcy:**

Czy Zamawiający posiada informację, czy obszar opracowania znajduje się w obszarze obserwacji archeologicznej?

**Odpowiedź Zamawiającego:**

Obszar opracowania znajduje się w obszarze obserwacji archeologicznej.

**Pytanie 6 Wykonawcy:**

Czy w miejscach posadowienia wylotów z budynków w bardzo dużym zaniżeniu względem prowadzonego kolektora Zamawiający przewiduje możliwość wykonania przydomowych pompowni ścieków?

**Odpowiedź Zamawiającego:**

Zamawiający dopuszcza w miejscach posadowienia wylotów z budynków w bardzo dużym zaniżeniu względem prowadzonego kolektora wykonanie przydomowych pompowni ścieków. Wykonawca zadania powinien przewidzieć możliwość przyłączenia się do kolektora głównego za pomocą przydomowej pompowni ścieków.

**Pytanie 7 Wykonawcy:**

Czy Zamawiający jest w posiadaniu przekroju, lub opisu sposobu odtworzenia nawierzchni bitumicznych? Opis w PFU przewiduje odtworzenie warstwy ścieralnej po całej szerokości nawierzchni, natomiast dane w przedmiarze wskazują na odtworzenie jej „po wykopie”.

**Odpowiedź Zamawiającego:**

Zamawiający nie jest w posiadaniu przekroju lub opisu sposobu odtworzenia nawierzchni bitumicznych. Odtworzenie warstwy ścieralnej trzeba przewidzieć na całej szerokości nawierzchni.

**Burmistrz Miasta i Gminy Radków**

**/ - / Jan Bednarczyk**