


Wrocław, 02.04.2014 r.

NSZW/527/2014



BUDIMEX SA
Oddział Budownictwa Ogólnego
Południe w Krakowie
Ul. Ujastek 7
30-969 Kraków
Biuro budowy:
Ul. Kosmonautów 99
54-047 Wrocław

DOTYCZY: Budowy Szpitala Wojewódzkiego we Wrocławiu przy ul. Kosmonautów we Wrocławiu - zadanie nr 2.

W nawiązaniu do pism **Bx/2K1D/S/0162/BaM** z dn. 20.03.2014r, **Bx/2K1D/S/0163/JaP** z dn. 21.03.2014r., **Bx/2K1D/S/0164/JaP** z dn. 24.03.2014r. oraz **Bx/2K1D/S/0166/RaK** z dn. 26.03.2014r., oraz wizji lokalnej przeprowadzonej w dniu 26.03.2014r. z udziałem Projektanta wewnątrz (holu głównego), Zamawiający dokonał oceny zgłoszonych materiałów i informuje, co następuje:

L.P.	MATERIAŁY	POMIESZCZENIA/ PRODUCENT	UWAGI ZAMAWIAJĄCEGO / IK / PROJEKTANTA	ZATWIERDZENIE / BRAK ZATWIERDZENIA
1.	Panele okleinowane HPL	- Okładzina ścian na hallu głównym, hallu dyrekcji, klatkach schodowych, etc.	– Kolor: 0191 Kronospan	Akceptacja
2.	CORIAN	SOLID SURFACE	– Kolor: glacier white	Akceptacja
3.	1) Oprawa L1, 2) Oprawa L3, L4, L5, L6, L7, 3) Oprawa L14, 4) Oprawa L12, L13, 5) Oprawa L9(L9a), 6) Oprawa L8, 7) Oprawa L10, 8) Oprawa L2n, L3n, L4n, L5n, L6n, L7n,	1) Hall 2) Hall 3) Pom. Wyd. Zwłok 4) Kaplica 5) Kaplica 6) Hall 7) Pom. Wyd. Zwłok 8) Hall	Kierownik Budowy mgr inż. Witold Czajka Wyk. upr. bud. do kierowania b/o w szczególności konstrukcyjno-budowlanej nr ew. 44/89 ZG	Brak akceptacji; do ponownego zgłoszenia

4.	Odbojoporęczne, taśmy odboje, narożnik:	- CS Acrovyn Polska	– Kolor 136 na całym obiekcie, z uwagą poniżej:	
	1) Listwy pod α 90° wym. 75 x 75 mm	- Narożniki dajemy do wysokości górnej krawędzi odbojoporęczny	1) Wszystkie ciągi korytarzowe za wyjątkiem miejsc, gdzie jest kąt rozwarty. Tam mają być narożniki elastyczne 50 x 50 mm	Akceptacja
	2) Listwy elastyczne z możliwością kąta rozwartego 50 x 50 mm	- Narożniki idą do wysokości górnej krawędzi listwy odbojowej	2) Listwy te należy stosować w pokojach łóżkowych i innych pomieszczeniach wewnątrz	Akceptacja
	3) Listwy narożne elastyczne o kącie rozwartym w pokojach łóżkowych na oddziałach dziecięcych		3) Listwy mają być wykonane w kolorze zgodnym z odbojami z linoleum. Ostateczny kolor do ustalenia na budowie.	Akceptacja
	4) Odbojnice na drzwiach na wys. 30 cm, licząc od krawędzi dołu drzwi.		– Na wszystkich drzwiach w pokojach łóżkowych odbojnice są w kolorze wynikającym z posadzki na korytarzu danego oddziału. Ostateczny kolor do ustalenia na budowie. – Na pozostałych drzwiach blendy są w kolorze szarym.	Akceptacja
5.	Kratki zabezpieczające otwory w kominach		Inspektor Nadzoru nie zgadza się na takie rozwiązanie. Kratka ma być wykonana w ramce, jako jeden element na całym ciągu komina, na zawiasach (z możliwością łatwego demontażu) – całość ocynkowana.	Brak akceptacji
6.	Drzwiczki rewizyjne plastikowe	AVENTA		Brak akceptacji
7.	Drzwiczki rewizyjne plastikowe	BOCARO		Brak akceptacji
8.	Drzwiczki rewizyjne ocynkowane bez zamka 20 x 20 cm DM85 malowane proszkowo	AVENTA		Akceptacja

Jednocześnie Zamawiający w załączeniu przekazuje ustalenia z Panią Projektant w zakresie (załącznik nr 1):

- połączenia okładziny ściennej H12 z sufitem podwieszanym,

0000031

- wykończenia okładziny HPL we wnękach dziennych i drzwiach zlicowanych ze ścianą (L0 i L1),
- słupa w osi C,
- kurtyn powietrznych na poziomie parteru (od strony wejścia z parkingu i od strony wejścia głównego),
- lamp z obudową z Corianu.

Kierownik działu technicznego


Dorota Korbziel

Załączniki:

1. Notatka p. Styrylskiej ze spotkania na budowie z dnia 26.03.2014r.

Otrzymują:

1. Adresat
2. Inżynier Kontraktu
3. a/a

0000032

USŁUGI PROJEKTOWE Joanna Styrylska

ul. Artura Grottgera 16a, 51-630 Wrocław
tel +48 506 069 902 tel (071) 348 27 67
e- mail: styrylska @ isba.com.pl

Wrocław, dnia 27.03. 2014

NOWY SZPITAL WOJEWÓDZKI SP. z o.o.
ul. Igielna 13,
50-117 Wrocław

dotyczy: **PROJEKT WNĘTRZ WYBRANYCH POMIESZCZEŃ REALIZOWANEGO OBIEKTU
NOWEGO SZPITALA WOJEWÓDZKIEGO WE WROCŁAWIU**

UZGODNIENIA ZE SPOTKANIA NA BUDOWIE W DNIU 26.03.2014 r.

- 1/ Uzgodniona została z Wykonawcą korekta połączenia okładziny ściennej HPL i sufitu podwieszonego w obrębie hall'u wejściowego.
Projekt sufitu zakładał wykonanie niszy przyściennej i wykonanie górnej krawędzi okładziny ściennej HPL powyżej poziomu sufitu podwieszonego.
Zaproponowane rozwiązanie zakłada:
 - wykonanie sufitu podwieszonego na jednym poziomie i dociągnięcie go do ścian pomieszczenia,
 - obniżenie poziomu górnej krawędzi okładziny ściennej i zakończenie jej na poziomie 1,5 cm poniżej poziomu przyległego sufitu podwieszonego.
- 2/ Uzgodniono rezygnację z wykończenia okładziną HPL bocznych wnęk okiennych na poziomie antresoli hall'u wejściowego i wykończenie ich farbą wodoodporną w kolorze jasnoszarym, tzn. w kolorze okładziny. Powodem tego rozwiązania jest brak możliwości otwarcia okien w przypadku rozwiązania projektowego.
- 3/ Uzgodniono wyrównanie lica „domurowanego” słupa w osi C' pomiędzy ściankami aluminiowo-szklanymi fasady zewnętrznej z płaszczyzną ściany zewnętrznej znajdującej się powyżej. Okładzina HPL ściany i słupa będzie w jednej płaszczyźnie.
- 4/ Uzgodniono poziom zamontowania kurtyn powietrznych na poziomie parteru hall'u wejściowego. Poziom górnej krawędzi kurtyn powinien znajdować się 2 cm poniżej poziomu sufitu podwieszonego.
Powyższe rozwiązanie nie dotyczy jedynie kurtyny znajdującej się w hall'u nad wejściem głównym. Mocowanie tej kurtyny zostało uzgodnione roboczo na spotkaniu z Wykonawcą. Po zamontowaniu kurtyny i okładziny ściennej HPL zostanie zaprojektowana obudowa elementów mocujących kurtynę.